

Cour d'Appel de TOULOUSE

Service Administratif Régional
2, rue du Libre-Échange
31500 TOULOUSE

**Marché de prestations de maintenance des appareils élévateurs des
juridictions du ressort de la Cour d'Appel de Toulouse**

Annexe n° 3 au CCP

**Liste des opérations minimales d'entretien
et fréquences minimales de vérifications**

**(Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations
d'ascenseurs. NOR: LOGU0411016A)**

Opérations minimales d'entretien : liste des pièces ou mécanismes à vérifier	intervalle maximum de six semaines	fréquence minimale semestrielle	fréquence minimale annuelle
cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté-éclairage)			X
anti-rebond et contact ⁽¹⁾		X	
amortisseurs			X
moteur d'entraînement et convertisseurs ou générateur ou pompe hydraulique			X
réducteur			X
poulie de traction			X
frein		X	
armoire de commande			X
limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension ⁽¹⁾			X
poules de déflexion/renvoi/mouflage			X
guides cabine et contrepoids / vérin			X
coulisseaux ou galets cabine et contrepoids/vérin		X	
câblage électrique			X
cabine	X		
parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif anti-chute (soupape rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques)			X
câbles ou chaînes de suspension et leurs extrémités		X	
Baies palières :			
1 - vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture	X		
2 - vérification course, guidage et jeux		X	
3 - vérifications câble, chaîne ou courroie et lubrification		X	
4 - vérification mécanismes de déverrouillage de secours	X		
5 - dispositif limitant les possibilités d'accès de vandalisme	X		
Porte de cabine :			
1 - vérifications verrouillages et contacts de fermeture	X		
2 - vérification course, guidage et jeux	X		
3 - vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification	X		
4 - vérification des mécanismes de déverrouillage de secours	X		
5 - vérification efficacité du dispositif de réouverture	X		

(1) Hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l'organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés.

Opérations minimales d'entretien : liste des pièces ou mécanismes à vérifier	intervalle maximum de six semaines	Fréquence minimale semestrielle	fréquence minimale annuelle
Palier : précision d'arrêt et de nivelage	X		
dispositif hors course de sécurité			X
limiteur de temps de fonctionnement du moteur			X
Dispositifs électriques de sécurité :			
1 - vérification du fonctionnement		X	
2 - vérification de la chaîne de sécurité		X	
3 - vérification des fusibles		X	
vérification de la résistance d'isolement des circuits électriques			X
dispositif de demande de secours	X		
commandes et indicateurs aux paliers	X		
éclairage de la gaine			X
cuve hydraulique (niveau/fuites)	X		
vérin hydraulique		X	
canalisations hydrauliques		X	
dispositif antidérive		X	
bloc de commande		X	
pompe à main / soupape de descente à commande manuelle			X
limiteur de pression			X

Services complémentaires (arrêté du 11 mars 1977) :

Le TITULAIRE s'engage, en complément des travaux imposés par les règlements, à exécuter les services complémentaires suivants :

- formation des préposés en cas d'intervention ;
- démonstration permettant de fournir les consignes d'usage aux préposés des immeubles.

Fait à....., le

Cachet de l'entreprise et signature de son représentant dûment habilité.