LEGENDE

- LIAISON HT DIVERSES
- LIAISON BT DIVERSES
- BOUCLE HTA
- ANTENNES SECOURS
- "NORMAL" BT
- "SECOURS" BT

POSTE R1

TGBT CLINIQUE R1
400V TNS

TGBT CVC PRODUCTION
400V TNS

JdB 1

JdB 2

3x1x150 Alu

POSTE R2

TGBT CLINIQUE R2
400V TNS

3x1x150 Alu

POSTE B1

POSTE B2

TGBT - 400V - BAT B

TGBT - 400V GR. FROID BAT Y

RADIOLOGIE 230V BAT Y

RADIOLOGIE 400V BAT Y

3x1x95 Alu

POSTE G

VERS AGBT - F

3x1x95 Alu

POSTE ANTENNES

POSTE GROUPES

POSTE O

TGBT 1
400V TN

TGBT 2
400V TN

POSTE K

TGBT 400V TN

3x1x95 Alu

3x1x150 Alu

POSTE DE LIVRAISON 1

ARRIVEE EDF

ARRIVEE EDF

POSTE DE LIVRAISON 2

ARRIVEE EDF

3x1x95 Alu

POSTE I

MB 1

MB 2

Hopitaux de Lyon	HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE
	SYNOPTIQUE DE LA DISTRIBUTION HTA
	DATE : 17/12/2014