


**Quand :** Cette procédure est à appliquer en cas de défaillance totale des automatismes de secours groupe électrogène. Coupure électrique totale d'au moins 5mn sur l'établissement.

**Comment :** se rendre au local groupe électrogène.

**Étape 1:** En face avant de l' armoire Groupe électrogène passer le commutateur " MARCHÉ DÉGRADÉE " sur " MARCHÉ " -----) -----

**Étape 2:** Tourner la clé du boîtier " starter " repéré "COFRET ULTIME SECOURS" en " mode contact " 

Tout de suite après tourner la clé en position " START " et maintenir le temps de démarrage du groupe

Relâcher la clé -- celle-ci revient en position " mode contact "



**L'établissement est alimenté par le groupe électrogène.**

**En attendant l'arrivée du prestataire, contrôler l'alimentation fuel. Le retour sur réseau est à la charge du prestataire.**

[illegible]