



DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SPECIFIQUE A HOPITAL EDOUARD HERRIOT

C.C.T.P.

**EXPLOITATION ET MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D'ELECTRICITE**

1 COMPLEMENT ET/OU DEROGATION AU CCTC

Le présent document concerne le(s) site(s) géographique(s) indiqué en page de garde. Il complète et/ou modifie le CCTC commun.

Les chapitres indiqués ci-dessous renvoient aux mêmes numéros de chapitre du CCTC.

3-2 Exploitation

3.2.8 Prestations et engagements sur fonctionnement en « Effacement de puissance »

Le site Edouard Herriot participe au programme d'effacement de puissance. Les exigences du § 3.2.8 du CCTC sont donc applicables à ce site.

3-3 Maintenance préventive

3-3-2 Dispositions particulières

B. Groupes électrogènes de secours HT/BT.

Les grands entretiens des groupes électrogènes de secours en HT/BT seront réalisés **au plus tard** aux dates précisées ci-après :

Groupes électrogènes	Grands Entretiens à réaliser (1)	Année de réalisation
GE1 : 2500KVA CATERPILLAR -2009	Entretien constructeur « 6 ans »	2027
GE2 : 2500KVA CATERPILLAR -2009	Entretien constructeur « 6 ans »	2027
GE3 : 2500KVA CATERPILLAR -2009	Entretien constructeur « 6 ans »	2028
GE4 : 2500KVA CATERPILLAR -2009	Entretien constructeur « 6 ans »	2028

(1) La liste détaillée des prestations incluses dans le grand entretien réalisé sera fournie dans l'offre du candidat.

2 ANNEXES SPECIFIQUES AU CCTP HEH

- a) Liste des équipements (HTA-HEH- Annexe 1)
- b) Prestations minimales de maintenance (HTA-HEH-Annexe 2)
- c) Essais périodiques et d'ultime secours et synoptique des installations (HTA-HEH-Annexe 3)

3 REMPLACEMENT D'EQUIPEMENTS VETUSTES

Poste P2	CELLULES HTA	2026
	3 cellules de protection transfo avec inter et fusibles 43A de marque ALSTHOM de type Fluokit M24 (1P2, 2P2,11P2)	
	2 interrupteurs motorisés de marque AREVA de type Fluokit M24+ (3P2, 4P2)	
	1 interrupteur de marque ALSTHOM de type Fluokit M24 (11P2) Retrait de la cellule 5P2 inutilisé	
Poste P3	TGBT	2027
	1 disjoncteur général de marque Merlin Gérin de type CM2000 N	
Poste P4	CELLULES HTA	2025
	2 cellules de protection transfo avec inter et fusibles de marque ALSTHOM de type Fluokit M24 (3P4, 4P4)	
	1 cellule de protection transfo avec inter et fusibles de marque AREVA de type Fluokit M24+ (11P4)	
	2 interrupteurs motorisés de marque AREVA de type Fluokit M24+ (1P4, 2P4)	
	1 interrupteur de marque AREVA de type Fluokit M24+ (12P4)	