

<div><div>ÉNERGIE SYSTÈMES</div></div> <div>> PROTECTION INCENDIE EES AQUITAINE TERTIAIRE Théo LIEBE</div>	Matériel		Qté	Semaine	Numéro
	2335_0004 Ssi		1	2024-23 Sem.du 03/06/2024	129749 CLO 
	Gamme	Planning	Localisation		
	2335_0004_Ssi	2335_0004	FR/33/UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE/Sites de Pessac/DEFLE		

Détail lié à la localisation : Domaine universitaire 33600 pessac

Centre Technique : PROTECTION INCENDIE/SSI/APSAD

Centre Financier : 0157-PESSAC/2335-UNIV BORDEAUX MONTAIGNE

arborescence libre : 0157-PESSAC/SANCHO Xavier

Fréquence Annuelle

(F=fait ; A=Annulé ; sinon Reste à faire)

 Maintenance Annuelle Ssi

Compte-Rendu numéro 317350

Catégorie : PS - Maint. Prév. Systématique

Centre Technique : PROTECTION INCENDIE/SSI/APSAD

Centre Financier : 0157-PESSAC/2335-UNIV BORDEAUX MONTAIGNE

arborescence libre : 0157-PESSAC/SANCHO Xavier

Ce compte-rendu clôture le BP. Compte-rendu enregistré par Théo LIEBE le jeudi 12/09/2024 à 16:59

Détail CR :

Visite de maintenance préventive du SSI 2024.

A mon arrivée système en veille.

Test des déclencheurs manuels, de l'évacuation, du compartimentage, ainsi que des batteries.

Lors de mes essais, j'ai pus constaté deux erreurs de libellés sur des DM du RDC, ZDM01/A001 et ZDM01/A003.

Je préconise l'installation de déclencheurs manuels dans certains locaux avec un accès sur l'extérieur, comme stipulé dans la NFS61-970 11.6.

Salle de cours CLE031.

Salle de cours CLE030.

Salle de cours CLE045.

Sous-Station CLE025.

Système Fonctionnel.

A mon départ système en veille.

	Nom(s) Intervenant(s)	Temps passé
1	Théo LIEBE (EES AQUITAINE TERTIAIRE)	7:45

	Date	Heure
de Début	jeu.12/09/2024	08:00
de Fin	jeu.12/09/2024	17:18

Nom et Signature du Prestataire : LIEBE Théo (12/09/2024)



Nom et Signature du Client : GAUTIER (12/09/2024)

