



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

95

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 26/10/2023

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE
Hôtel de Ville
63 place de la Mairie
69280 MARCY L'ÉTOILE

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E12700004-000	N° Rapport : 2023-005951
Établissement : ENV - Cliniques VETAGRO SUP	Visite périodique du 26/09/2023
Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 700	Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël
Commune : MARCY L'ÉTOILE	Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE
Adresse : 1 avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE	
Exploitant : Mme Mireille BOSSY	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-004569.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf :

Lyon, le 27 septembre 2023

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E12700004-000 Désignation : ENV - Cliniques VETAGRO SUP Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 700 Commune : MARCY L'ÉTOILE Adresse : 1 avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE Exploitant : Mme Mireille BOSSY	N° Rapport : 2023-004569 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 26/09/2023 Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE CEDEX

PERSONNES PRESENTES

- Madame Agnès SEDDAS : adjoint au maire
- Capitaine Raphaël ROBERT : rapporteur

Autres personnes présentes

- Madame Mireille BOSSY : chef d'établissement
- Monsieur Frédéric BOURGEOIS : Vetagro SUP
- Monsieur Romain GIRAUD : Vetagro SUP
- Monsieur Alexandre COHARDY : Vetagro SUP
- Monsieur Philippe MONTEUX : Vetagro SUP
- Monsieur Stéphane NIE : Vetagro SUP
- Monsieur Pascal VANNIEUWENHUYZE : Vetagro SUP
- Monsieur Axel RECORDEAU : SDMIS

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite périodique du bâtiment clinique de l'école nationale vétérinaire. Le bâtiment en R+1 est isolé des tiers et comprend une clinique, un service d'urgence, des blocs opératoires, un amphithéâtre et des locaux destinés aux internes.

DOCUMENTS PRESENTES

Registre de sécurité

RVRE triennal du désenfumage – Bureau Veritas du 30/04/2020

RVRE annuel des installations électriques et de l'éclairage de sécurité – Bureau Veritas du 22/11/2022

Entretien des portes automatiques – Sté COPAS du 26/01/2023

Vérification annuelle des extincteurs – Sté APS du 29/06/2023

Vérification annuelle des PI, réserves naturelles / artificielles privées – Sté APS du 28/06/2023

RVRE annuel du SSI / de l'alarme – Sté Chubb du 19/04/2023

RVRE triennal du SSI – Bureau Veritas du 30/04/2020

Formation du personnel – Sté Chubb du 24/04/2023

Exercice d'évacuation – le 29/06/2023

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Le groupe de visite propose un avis défavorable à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

N° 1 et 2 du rapport de la VP du 20/10/2020

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

Aucune

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 1) Remettre en état de fonctionnement le désenfumage mis hors service (2 couloirs de circulation au RDC).
- 2) Assurer la séparation des zones d'alarme des 2 ERP contigus.
- 3) Déposer un dossier pour régularisation des travaux de cloisonnement du RDC.

OBSERVATIONS

Essais effectués :

- Alarme par DAI dans circulation : partiellement satisfaisant (Cf. Prescription n°2)

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Capitaine ROBERT Raphaël





**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

Liberté
Égalité
Fraternité

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

96

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 26/10/2023

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE
Hôtel de Ville
63 place de la Mairie
69280 MARCY L'ÉTOILE

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E12700016-000	N° Rapport : 2023-005966
Établissement : ENV Bât principal VETAGRO SUP	Visite périodique du 26/09/2023
Type : R - N Catégorie : 2 Effectif : 1144	Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël
Commune : MARCY L'ÉTOILE	Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE
Adresse : 1 Avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE	
Exploitant : Mme Mireille BOSSY	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-004571.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission maintient l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis lors de la sous-commission départementale de sécurité du 4 novembre 2020 pour les mêmes motifs :

- Désenfumage défectueux.
- Travaux non réceptionnés.
- Nombreuses non conformités listées dans le rapport de diagnostic de sécurité.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : RR

Lyon, le 27 septembre 2023

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E12700016-000 Désignation : ENV Bât principal VETAGRO SUP Type : R -N Catégorie : 2 Effectif : 1144 Commune : MARCY L'ÉTOILE Adresse : 1 Avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE Exploitant : Mme BOSSY	N° Rapport : 2023-004571 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 26/09/2023 Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE CEDEX

PERSONNES PRESENTES

- Madame Agnès SEDDAS : adjoint au maire
- Capitaine Raphaël ROBERT : rapporteur

Autres personnes présentes

- Madame Mireille BOSSY : chef d'établissement
- Monsieur Frédéric BOURGEOIS : Vetagro SUP
- Monsieur Romain GIRAUD : Vetagro SUP
- Monsieur Alexandre COHARDY : Vetagro SUP
- Monsieur Philippe MONTEUX : Vetagro SUP
- Monsieur Stéphane NIE : Vetagro SUP
- Monsieur Pascal VANNIEUWENHUYZE : Vetagro SUP
- Monsieur Axel RECORDEAU : SDMIS

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite périodique du bâtiment principal de l'école nationale vétérinaire qui est actuellement sous avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du fait d'un désenfumage défectueux, de travaux non réceptionnés et de nombreuses non conformités listées dans le rapport de diagnostic de sécurité.

Le bâtiment, en R+3 est destiné à l'enseignement et la recherche vétérinaire. Il comprend 5 ailes reliées par une partie centrale. Les 5 ailes sont composées de bureaux, de laboratoires de recherche et d'une cafétéria. La partie centrale reçoit la partie administration et 4 amphithéâtres. Cet ERP est contigu à la clinique et est isolé réglementairement.

DOCUMENTS PRESENTES

Registre de sécurité

RVRE annuel du désenfumage – Sté APS du 23/06/2023

RVRE triennal du désenfumage – Bureau Veritas du 30/04/2020

RVRE des installations de chauffage – Bureau Veritas du 03/11/2022

RVRE des installations de gaz – Bureau Veritas du 03/11/2022

RVRE annuel des installations électriques et de l'éclairage de sécurité – Bureau Veritas du 12/02/2023

Entretien des portes automatiques – Sté COPAS du 26/01/2023

Contrat d'entretien des ascenseurs – Sté Schindler

RVRE quinquennal des ascenseurs – Sté Qualiconsult du 25/02/2019

Vérification annuelle des extincteurs – Sté APS du 25/09/2023

Vérification annuelle des PI, réserves naturelles / artificielles privées – Sté APS du 28/06/2023

RVRE annuel du SSI / de l'alarme – Sté Chubb du 19/04/2023

RVRE triennal du SSI – Bureau Veritas du 30/04/2020

Formation du personnel – Sté Chubb du 24/04/2023

Exercice d'évacuation – le 19/09/2023

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose de maintenir l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation pour les mêmes motifs :

- Désenfumage défectueux,
- Travaux non réceptionnés
- Nombreuses non conformités listées dans le rapport de diagnostic de sécurité.

La prorogation de la périodicité des visites est sans objet.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

N° 1 du rapport de la VR du 04/07/2023

N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du rapport de la VP du 20/10/2020

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUELEES

- 1) Déposer sans délai un dossier de mise en sécurité accompagné d'un échéancier prenant en compte les non conformités du diagnostic de sécurité Apave du 01/07/2022.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 2) Supprimer les stockages de déchets mobiliers sur la terrasse.
- 3) Supprimer les stockages des escaliers et circulations (présence de nombreux vestiaires).
- 4) Évacuer sans délai et interdire les stockages dans les locaux techniques.
- 5) Interdire le stockage de produit chimiques dangereux dans des locaux inappropriés.
- 6) Assurer la séparation des zones d'alarme des 2 ERP contigus.

OBSERVATIONS

Essais effectués :

- Alarme par DAI dans circulation : partiellement satisfaisant (Cf. Prescription n°6).

**Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,**

Capitaine ROBERT Raphaël

