



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : PT/WW

Lyon, le 29 mars 2022

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E12700021-000 5099 Désignation : ENV Restaurant VETAGRO SUP Type : N - Catégorie : 3 Effectif : 578 Commune : MARCY L'ÉTOILE Adresse : 1 avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE Exploitant : Mme Emmanuelle SOUBEYRAN	N° Rapport : 2022-000961 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 29/03/2022 Préventionniste : Commandant THOMAS Patrick Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE CEDEX

Rappel des derniers rapports : VP du 19/05/2017

PERSONNES PRESENTES

- Mme Agnès SEDDAS maire
- Commandant Patrick THOMAS rapporteur

Autres personnes présentes

- Monsieur Philippe BROCHUD chef d'établissement
- Monsieur Frédéric BOURGEOIS secrétaire général
- Madame Pascale TINACCI conseillère de prévention
- Monsieur Ludovic PERRON service Prévention CROUS Lyon
- Monsieur Pierre REMOND responsable maintenance

DOCUMENTS PRESENTES

- Registre de sécurité
- Vérification désenfumage SICLI CHUBB..... 07/04/2021
- Vérification installations électriques VERITAS 16/11/2021 Annuel
- Vérification installations électriques VERITAS 10/11/2020 Quadriennal
 - + levée des réserves ⚡ CEGELEC 20/02/2021
 - ⚡ Interne 19/11/2020
- Vérification BAES Interne 23/03/2022
- Entretien portes automatiques COPAS 14/01/2022
- Dégraissage hottes cuisine H2S 14/03/2022
- Extincteurs + RIA SICLI CHUBB..... 07/04/2021 (visite 24/03/2021)
- Attestation de formation CROUS 28/02/2022
- Vérification détection + alarme incendie CHUBB..... 28/10/2021
- Appareils de cuisson VERITAS 28/03/2022

PRESENTATION SOMMAIRE

ERP à simple RDC, composé d'une grande salle de restauration, de 2 salles de réception et d'une grande cuisine.

PROPOSITION D'AVIS

Proposition d'avis favorable à la poursuite de l'exploitation

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

- 1- Déposer un dossier de régularisation concernant les travaux de réaménagement des cuisines.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 2- Prendre attache avec le service prévention du SDMIS au sujet de l'absence de désenfumage de la salle de restaurant malgré une surface supérieure à 300 m² et déterminer ainsi la suite à donner.
- 3- Remettre en état de bon fonctionnement les BAES défectueux.
- 4- S'assurer du bon fonctionnement des 2 DAD (4 détecteurs).
- 5- Faire en sorte que la coupure de courant entraîne l'ouverture des portes automatiques (restent fermées lors des essais durant la visite de prévention lors de la coupure de courant).
- 6- Poursuivre la formation des personnels.

OBSERVATIONS

- **Nouvelle exploitante** : madame Mireille BOUSSY
- Essais effectués : . Déclenchement d'un DM : essai satisfaisant
 . BAES : 1 BAES défectueux
- Commentaires : . Complément de formation prévu le 07/04/2022 par VEGRO SUP

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Commandant THOMAS Patrick

2022-000961- 2/2



**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

103

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 12/05/2022

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE
Hôtel de Ville
63 place de la Mairie
69280 MARCY L'ÉTOILE

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E12700021-000	N° Rapport : 2022-002617
Établissement : ENV Restaurant VETAGRO SUP	Visite périodique du 29/03/2022
Type : N - Catégorie : 3 Effectif : 578	Préventionniste : Commandant THOMAS Patrick
Commune : MARCY L'ÉTOILE	Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE
Adresse : 1 Avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE	
Exploitant : Mme Mireille BOUSSY	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2022-000961.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Laetitia DIDIER