

200

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 01/08/2024

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE
Hôtel de Ville
63 place de la Mairie
69280 MARCY L'ÉTOILE

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E12700022-000	N° Rapport : 2024-004940
Établissement : Vétagro Sup "Salle Boum"	Suivi d'avis défavorable du 18/07/2024
Type : P - L	Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël
Catégorie : 3	Demandeur :
Effectif : 314	M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE
Commune : MARCY L'ÉTOILE	Hôtel de Ville
Adresse : 1 Avenue Bourgelat	63 place de la Mairie
69280 MARCY L'ÉTOILE	69280 MARCY L'ÉTOILE
Exploitant : Mme Jeanne-Marie BONNET-GARIN	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2024-004919.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission lève l'avis défavorable émis lors de la sous-commission départementale de sécurité du 4 juillet 2024 et émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques

Lyon, le 18 juillet 2024

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

ERP N° : E12700022-000	N° Rapport : 2024-004919
Désignation : Vétagro Sup "Salle Boum"	Dossier : Suivi d'avis défavorable Suivi d'avis défavorable du 18/07/2024
Type : P -L Catégorie : 3 Effectif : 314	Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël
Commune : MARCY L'ÉTOILE	Demandeur : M. le Maire de MARCY L'ÉTOILE Hôtel de Ville 63 place de la Mairie 69280 MARCY L'ÉTOILE CEDEX
Adresse : 1 Avenue Bourgelat 69280 MARCY L'ÉTOILE	
Exploitant : Mme Jeanne-Marie BONNET-GARIN	

NOS RÉF. : RR

- **Rapport de VP en date du 28/06/2024, SCDS du 04/07/2024, avis défavorable.**

PRESENTATION SOMMAIRE

Existant

La salle BOUM est située au sein du bâtiment A de la résidence étudiante. Cette salle à simple RDC est indépendante des autres locaux.

L'avis défavorable a été motivé par :

- Non-conformité de l'alarme incendie,
- Absence de nombreux rapports de contrôle notamment pour les extincteurs, le chauffage, levage, machines et équipements divers,
- Une issue de secours verrouillée.

Les prescriptions du rapport de VP citée en références sont :

1. Faire en sorte que le message parlé débute le processus d'alarme en cas de déclenchement (P22.3)
2. Remettre en état de bon fonctionnement le système d'alarme incendie
3. Réparer le mur et supprimer les bâches plastiques qui assurent la protection provisoire
4. Faire vérifier les installations « levage/Machines/Équipements divers » et lever les observations éventuelles
5. Transmettre le rapport de vérification des installations de chauffage et des extincteurs et lever les observations éventuelles.

6. Remettre en état de bon fonctionnement le système d'ouverture de la porte d'entrée principale
7. Réaliser les observations figurant dans les différents rapports de vérification et notamment dans celui des installations électriques établi par VERITAS le 15/01/24., du SSI par CHUBB le 31/05/24 et VERITAS le 15/01/24
8. Fixer le téléphone près du bar (actuellement inaccessible) (MS 70)

Projet

Il concerne la transmission par l'exploitant, via la mairie, de documents en vue de lever l'avis défavorable.

DOCUMENTS PRESENTES

- Rapport de vérifications réglementaires en exploitation des installations électriques – Bureau Veritas – 15/01/2024
- Attestation de levée des réserves électriques et éclairage de sécurité.
- Attestation d'ouverture des portes d'issues de secours (installation d'un bouton moleté).
- Vérification des extincteurs – APS – 15/03/2024.
- Attestation de bon fonctionnement du SSI – Chubb – 05/07/2024
- Vérification des installations de chauffage – Engie – 03/07/2024
- Courrier de Vetagro en date du 18/07/2024

PROPOSITION D'AVIS

Après examen des documents, il est **proposé un avis favorable à l'exploitation de l'établissement.**

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

N° 5 – 6 – 7

Les prescriptions n°1 et 2 sont sans objet puisque l'alarme est certifiée NF et qu'elle est conforme à l'article P22 du règlement de sécurité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELÉES

1. Réparer le mur et supprimer les bâches plastiques qui assurent la protection provisoire
2. Faire vérifier les installations « levage/Machines/Équipements divers » et lever les observations éventuelles
3. Fixer le téléphone près du bar (MS 70)

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Capitaine ROBERT Raphaël

