



**l'Assurance
Maladie**
Agir ensemble, protéger chacun

**Centre de
Médecine
Préventive**

**UC-CMP
2, rue du Doyen Jacques Parisot
54 500 Vandœuvre-Lès-Nancy**

**MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
DE GENIE CLIMATIQUE**


Annexe 1 au CCTP

Descriptif des installations



01 - RESIDENCE.....	1
02 - CHAUFFERIE.....	3
03 - FROID & VENTILATION	7
04 - SOUS STATION PEDIATRIE.....	10
05 - PAVILLON.....	10

01 – Résidence



ADRESSE :**POSITION :** sous-sol intérieur**SURFACE CHAUFFERIE :** 25 m²**ANNEE DE CONSTRUCTION :****ENERGIE :** gaz**PRESSION GAZ :** 300 mbar**[ETAT]****ASPECT GENERAL (propreté, peinture, ...) :**

MOY

PRODUCTION

Chaudière 1 : Viessmann vitodens 200 (2015) de 55 kW	BON
Chaudière 2 : Viessmann vitodens 200 (2015) de 55 kW	BON
Recyclage 1 : Wilo Stratos Para 25	BON
Recyclage 2 : Wilo Stratos Para 25	BON
Cascade : Viessmann	BON
Expansion : 1vase d'expansion 300 litre	MOY

CIRCUIT 01 ADECA CRCDC

Pompe : Salmson DCX 50-50	BON
Régulation : Viessmann Vitotronic 200	BON
Vanne / Servomoteur : Siemens SAL 31	BON

CIRCUIT 02 UC-CMP

Pompe : Salmson Siriux D32-60	BON
Régulation : Viessmann Vitotronic 200	BON
Vanne / Servomoteur : Sauter AVM 115	BON


Armoire électrique : 1 armoire électrique BON


GTC / Télésurveillance : SofrelS550 BON

Compteur ECS :**Disconnecteur :** oui**Compteur remplissage Chauffage :** Oui**REMARQUE**

02 – Chauffage







ADRESSE : 2 Rue du Doyen Jacques Parisot, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy**POSITION** : Sous-sol**SURFACE CHAUFFERIE** : 77 m²**ANNEE DE CONSTRUCTION** :**ENERGIE** : gaz**PRESSION GAZ** :

300 mbar

[ETAT]**ASPECT GENERAL (propreté, peinture, ...) :**

BON

PRODUCTION**Chaudière 1** : Atlantic Varmax 459 kW

BON

Chaudière 2 : Guillot LD de 550 kW

MOY

Brûleur 2 : Cuenod C75 2009

MOY

Recyclage 1 : Lowara ecocirc XL 65-120

BON

Recyclage 2 : Salmson MA300-4

BON

Cascade : 3 V2V

BON

Expansion : pneumatex compresseo CG700.6 (2009)

BON

1 bouteille de mélange

CIRCUIT 01 Tour Nord**Pompe** : Salmson Siriux D 50-70

BON

Régulation : Sofrel S550

BON

Vanne / Servomoteur : Sauter AR 30W

BON

CIRCUIT 02 Tour Sud**Pompe** : Salmson Siriux D65-90

BON

Régulation : Sofrel S550

BON

Vanne / Servomoteur : Sauter AR30W23

BON

CIRCUIT 03 Médical administration**Pompe** : Siriux D65-90

BON

Régulation : Sofrel S550

BON

Vanne / Servomoteur : Sauter AR30W23

BON

CIRCUIT 04 Ampphi**Pompe** : Siriux D50-70

BON

Régulation : Sofrel S550

BON

Vanne / Servomoteur : Sauter ADM 322F

BON

CIRCUIT 05 CTA Sous station pédiatrie**Pompe** : x2 Grundfos NB 40-160/134

MOY & MAUV

Armoire électrique : 1 armoire électrique

BON

GTC / Télésurveillance : Sofrel S550

BON

Disconnecteur : oui**Compteur remplissage Chauffage** : oui**AUTRE MATERIEL**

1 vento de Pneumatex

BON

1 Compteur d'énergie sur retour Varmax ?

BON


1 Compteur d'énergie général DN100

BON MOY MAUV

REMARQUE

03 – FROID & VENTILATION

- GROUPE FROID ET CTA (TERRASSE)



- 1 Groupe froid CARRIER Modèle 30RBS-039B0189 (R410A) de 2017 de 40 kW
- 1 Groupe froid CARRIER Modèle 30RB-080R-0292 (R32) de 2022 de 80 kW
- 1 ballon tampon eau glacée de 195 litres thermador pour le process laboratoire

Nombre Cassettes : 36

- Salles 28a et 28b Hémato/urines CARRIER 42NHB549 1 F 4,59 / C6,13 2017
- Salle 35a : Biochimie CARRIER 42NHB549 1 F 4,59 / C6,13 2017
- Salle 32b : Biochimie CARRIER 42NHB549 1 F 4,59 / C6,13 2017
- Salle 34 : sérothèque CARRIER 42NHB539 1 F 4,1 / C 4,91 2017
- Salles 30 et 26 dispatching CARRIER 42NHB539 1 F 4,1 / C 4,91 2017
- Salle 24 laverie CARRIER 42NHB289 1 F 1,61/ C 2,78 2017
- Salles 20a et 20b CARRIER 42NHB439 1 F3,53 / C5,44 2017
- LABO chambre froide MINICOLD BP290 1 GAZ404A 3Kg 2017

1 pot d'injection, disconnecteur, Compteur EF sur remplissage


1 automate sofrel S550

1 CTA CIAT CULOZ 1970 expo (droite) 1 batterie froide, 1 V3V Nemutec froid, 1 batterie chaude, 1 V3V Sauter AVM321, registre motorisé sur AN

1 CTA CIAT CULOZ 1970 hall (gauche) 1 batterie chaude, 1 batterie chaude, 1 V3V Sauter AVM321, registre motorisé sur AN

1 extracteur laboratoire

- **Sous station amphithéâtre**



1 V3V Sauter ACM 115

1 automate Sofrel S550

1 CTA comprenant une batterie chaude, 1 Servomoteur AN

- 2eme terrasse - Clim LG



1 clim LG Groupe ext LG ARUM080LSS0 1 de 22,4 kW froid de 2017
 20 cassettes gainables LG type ARNU 15, ARNU 24, ARNU 36 de 2017


Ensembles de pompes de relevages et thermostats.

- LOCAL INFO



1 Clim DAIKIN RXS 71 FV 1B 1 (F : 7,1kW/C : 8,2 kW) de 2010
 1 Clim DAIKIN RXS 71 FV 1B 2 (F : 7,1kW/C : 8,2 kW) de 2010

04 – SOUS STATION PEDIATRIE



Circuit Carsat :

- 1 pompe Salmson Sirlux D65-90
- 1 V3V Sauter AVM115F

Circuit bureaux médicales

- 1 pompe Willo Stratos D32
- 1 V3V ESBE

05 – PAVILLON



- 1 clim local informatique Hitachi RAC-50WPB (F : 5 kW / C : 6 kW) de 2016
- 1 Chaudière murale Chaffeateaux