

Objet de la vérification	Type de vérification	Moment ou fréquence de la vérification	Personne ou organisme chargé de la vérification	Documents complétés ou établis, si nécessaire, à la suite de la vérification	Textes de référence
<b>1. AÉRATION – INSTALLATIONS DE VENTILATION</b>					
Installations de protection collective	Vérification	Régulière			C. trav., art. R. 4412-23 C. trav., art. R. 4222-20 à R. 4222-22
<b>1.1. LOCAL À POLLUTION NON SPÉCIFIQUE</b>					
État des éléments de l'installation (systèmes d'introduction et d'extraction, gaines, ventilateurs, filtres...)	Examen	Annuel	Personne compétente <sup>(1)</sup>	Mise à jour du dossier des valeurs de référence contenu dans la notice d'instructions (établi au plus tard un mois après la mise en service pour chaque installation nouvelle ou lors du premier contrôle périodique pour chaque installation existante)	Arr. 08.10.1987, art. 3
Débit global minimal d'air neuf	Contrôle	Annuel	Personne compétente		Arr. 08.10.1987, art. 3
Conformité des filtres de recharge	Contrôle	Annuel	Personne compétente		Arr. 08.10.1987, art. 3
État des systèmes de traitement de l'air	Examen	Annuel	Personne compétente	Mise à jour du dossier de maintenance contenu dans la consigne d'utilisation	Arr. 08.10.1987, art. 3
Pression statique ou vitesse d'air à chaque point caractéristique de l'installation	Contrôle		Personne compétente		Arr. 08.10.1987, art. 3