



CHU NANTES (44)

TUNNEL LAVATEC 14 x 50 kg



Débitmètre	en L/KG	en L/H	Total
GOULOTTE / MOUILLAGE	6,6	5520	7920
PRELAVAGE	0,6	900	
LAVAGE	1	1500	
RINÇAGE INTERMEDIAIRE	1	1500	6450
RECU.EAU DE PRESSE	3,7	5600	
RINÇAGE	2,3	3500	
RINÇAGE FINAL	0,7	1000	
EAU REFROIDISSEMENT PRESSE	0,3	450	

DEBIT D'EAU A METTRE A JOUR


TONNAGE = 1500 KG/H 4,30 L/KG
 4,00 L/KG



CHU NANTES (44)
TUNNEL SENKING 12 x 50 kg



Mouillage
Prélavage
Lavage
Rincage intermédiaire
Rincage
Rincage Final



BILAN HYDRAULIQUE

Débitmètre	en L/KG	en L/H	Total
GOULOTTE / MOUILLAGE	6,6	5520	7920
PRELAVAGE	0,6	900	
LAVAGE	1	1500	
RINCAGE INTERMEDIAIRE	1	1500	6450
RECUP.EAU DE PRESSE	3,7	5600	
RINCAGE	2,3	3500	
RINCAGE FINAL	0,7	1000	
EAU REFROIDISSEMENT PRESSE	0,3	450	

TONNAGE = 1500 KG/H
4,30 L/KG
4,00 L/KG

DEBIT D'EAU A METTRE A JOUR

