

AGENCE : BESANCON
Votre interlocuteur Apave : Laurent MONET
Email : laurent.monet@apave.com
Tél : 0763329106

CCI SAONE DOUBS
A l'attention de : TEMPESTA DELPHINE
Email : d.tempesta@saone-doubs.cci.fr

Résidence Sirius à BESANCON : Rénovation de 46 logements étudiants – BESANCON

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + SH + Hand-H + Th + Pv

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes - Habitation

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS
RECOMMANDATIONS RELATIVE A LA SECURITE INCENDIE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS LES BATIMENTS EXISTANTS Circulaire du 13/12/1982		
DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ ET A L'ELECTRICITE (§7)		
Electricité	F	Plan étage type - n°24040-plan EL03 - ind B BAEH 8lm 5h
Electricité	F	CCTP électricité - n°24040-CCTP-ELEC - ind C Le circuit VMC sélectivement protégé avec le disjoncteur de branchement existant.

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. SUITES DONNEES A NOS AVIS

Liste des avis pour lesquels nous avons pu constater un suivi d'effet par les constructeurs ou qui sont devenus caducs suite à l'évolution du projet.

AVIS LEVES	OBJET	OBSERVATIONS LEVEES
	RECOMMANDATIONS RELATIVE A LA SECURITE INCENDIE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS LES BATIMENTS EXISTANTS	
	DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ ET A L'ELECTRICITE	
n°E33-2	<i>Electricité</i>	L'escalier de secours n'est pas équipé de blocs autonomes d'habitation.
n°E33-3	<i>Electricité</i>	Les paragraphes 2.3.1 et 2.4.5 du CCTP ne spécifient pas la sélectivité totale du circuit VMC.

3. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

I2EF

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
24040-CCTP-ELEC	C	CCTP électricité	07/01/2025
24040-plan EL03	B	Plan étage type	07/01/2025

4. DIFFUSION

DESTINATAIRE PRINCIPAL :

CCI SAONE DOUBS
TEMPESTA DELPHINE
d.tempesta@saone-doubs.cci.fr

DESTINATAIRES EN COPIE :

I2EF
Alexis REMERY
aremery@i2ef.fr