

 <p>CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU www.ch-millau.fr</p>	<h1 style="color: red; margin: 0;">PERMIS DE TRAVAIL PAR POINTS CHAUDS</h1> <h2 style="color: red; margin: 0;">PERMIS DE FEU</h2>	<p>N: _____</p>
--	---	-----------------

Le permis de feu doit être établi avant tout travail par point chaud ou à flamme nue (soudage, découpage au chalumeau, meulage, disquage, ...) afin de prévenir les risques d'incendie et d'explosion occasionnés par ce type de travaux.

Le permis de feu est complété pour des travaux exécutés par du personnel du Centre Hospitalier, du personnel de la société de maintenance ou par une société extérieure.

Il est rédigé par le responsable de l'établissement (ou son représentant)/le responsable des travaux ou par un responsable de la société.

TRAVAUX DEMANDES PAR (*nom, fonction, établissement*) :

.....

DESCRIPTION DES TRAVAUX A EFFECTUER

Date : de H à H

Lieu :

Travaux à effectuer :

.....

Matériel utilisé :

- ☐ Poste à souder
- ☐ Chalumeau
- ☐ Tronçonneuse
- ☐ Autre :

TRAVAUX EFFECTUES PAR (*nom, fonction, établissement*) :

.....

PERSONNES CHARGEES DE LA SECURITE :

Responsable de l'établissement (ou son représentant) :

Responsable des travaux :

RISQUES PRESENTS :

.....

.....

MESURES DE PREVENTION : (*voir également page suivante*)

.....

.....

.....

 <p>CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU www.ch-millau.fr</p>	<h2 style="color: red;">PERMIS DE TRAVAIL PAR POINTS CHAUDS</h2> <h2 style="color: red;">PERMIS DE FEU</h2>	<p>N: _____</p>
--	---	-----------------

MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS :

- ☐ Eloignement
- ☐ Bâche ignifugée
- ☐ Ecrans/panneaux
- ☐ Autres :

MOYENS DE 1^{ère} INTERVENTION



- ☐ Extincteur(s) :
- ☐ RIA :

MOYENS D'ALERTE EN CAS D'INCENDIE ET D'ACCIDENT



- ☐ Téléphone interne:
- ☐ GSM¹ :

SERVICES DE SECOURS (pompiers) : **(0)18 ou 112**

SERVICES DE SECOURS (ambulance) : **(0)15**

STANDARD DE L'HOPITAL : 9 (poste fixe) ou 05.65.59.30.00

SERVICE TECHNIQUE : 05.65.59.33.18

Cette autorisation est valable **1 jour**.

Date :

Signatures :

<p>Le responsable des travaux :</p>	<p>Responsable de l'établissement (ou son représentant) :</p>
<p>L'opérateur :</p>	

Une copie du permis est remise aux 3 parties précitées.

¹ Fonctionnement parfois limité (autonomie et couverture)

 <p>CENTRE HOSPITALIER DE MILLAU www.ch-millau.fr</p>	<p>PERMIS DE TRAVAIL PAR POINTS CHAUDS PERMIS DE FEU</p>	<p>N:</p>
--	--	-----------

CONSIGNES DE SECURITE

A. AVANT LE DEBUT OU LA REPRISE DU TRAVAIL

- Eloigner (10 m au moins), couvrir ou protéger à l'aide de bâches ignifugées les installations et matériaux combustibles ou inflammables (en particulier ceux placés derrière les cloisons à proximité des travaux).
- Obturer toutes les ouvertures, les interstices, fissures, etc, ... des parois dans un rayon de 10 m à l'aide de bâches, plaques métalliques, sable.
- Eloigner (10 m au moins) tout produit ou matériel combustible ou inflammable des conduites et tuyauteries traitées.
- Vider et dégazer totalement les récipients et canalisations ayant contenus des matières inflammables (prévoir, dans ce cas, un périmètre de sécurité).
- Vérifier le bon état du matériel utilisé (tension électrique, tuyaux, ...).
- Surveiller le matériel utilisé (ne pas laissé allumer sans surveillance) et respecter les consignes d'utilisation et de sécurité liées à ce matériel.
- Disposer à proximité immédiate des moyens d'alarme et de lutte contre l'incendie, en bon état et prêt à l'emploi: extincteur à eau pulvérisée, R.I.A,...
- Prendre toutes les dispositions pour éviter le déclenchement intempestif du système de détection incendie ou d'extinction automatique.
- Désigner une personne de surveillance.
- Ne pas commencer les travaux moins de 2 heures avant la fermeture de l'établissement ou du service.

B. PENDANT LE TRAVAIL

- Surveiller attentivement les projections incandescentes et leur point de chute.
- Ne poser les objets chauffés que sur des supports supportant la chaleur sans risque de la propager (surface isolante et incombustible).
- Jeter les déchets (électrodes,...) dans un récipient spécifique métallique (contenant de l'eau, du sable,...).

C. APRES LE TRAVAIL

- Procéder à l'inspection minutieuse du lieu de travail, des tuyauteries, des locaux adjacents et des environs pouvant être concernés par la projection d'étincelles ou le transfert de chaleur. Refaire un contrôle une heure plus tard.
- Remettre en service, le cas échéant, le système de détection incendie ou d'extinction automatique éventuellement mis hors service.
- Maintenir une surveillance rigoureuse pendant au moins deux heures après l'arrêt des travaux.
- Informer le responsable des travaux et le responsable chargé de la sécurité incendie de la fin des travaux.
- Remettre les objets, matériaux, produits déplacés, 24 heures après la fin des travaux.