SITE : IMMEUBLE EUGÈNE

Art N°	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	QTÉS	PRIX U	PRIX TOTAL
	Lot 04 CLIMATISATION VMC				
	Fourniture et pose de climatiseurs SPLIT SYSTEM de type DAIKIN ou similaire Classification A+++, y compris unités extérieures, Condensats, supports, tuyauteries, L'entreprise vérifiera les canalisations en place du plafond haut du quatrième étage en faux plafond à la sortie en toiture et Privilégiera de garder ces canalisations en fonction de leur état. Bureau 1,2,3,4,5,6,7, Salle de réunion, Local imprimante, Dépôt A, Local TS, Salle de vie	U	13		
	Fourniture et pose de télécommande infrarouge pour chaque climatiseurs	Ens	15,00		
	Fourniture et pose détecteur de CO2 Salle de Réunion	U	1,00		
	Fourniture et pose détecteurs de température Local serveurs	U	1,00		
	Fourniture et pose de détecteurs de fuite d'eau Local serveurs et salle de vie	U	2,00		
	LOCAL SERVEURS **Fourniture et pose de climatiseurs, Un NORMAL et Un SECOURS** La puissance de la climatisation sera d'au moins 34 000 BTU. La dissipation thermique estimée des équipements du local est de l'ordre de 12 – 15 Kw. Les équipements devront permettre une régulation automatique de 0 à 15 Kw. La contrainte sur l'hygrométrie impose la mise en place d'un Humidificateur de très faible puissance. (Sans redondance)	U U	2 1		
	VMC				
	Fourniture et pose d'une VMC simple Flux WC et Sanitaires	Ens	1,00		
	Fourniture et pose d'une VMC simple Flux Local P2, GE	Ens	1,00		
	Fourniture et pose d'une VMC Double Flux Bureaux, Salle de Réunion Et Salle de vie	Ens	1,00		
	Montant Total HT				
	TVA				
	Montant Total TTC				