

SITE : IMMEUBLE EUGÈNE

Art N°	DESCRIPTIF DES TRAVAUX	U	QTÉS	PRIX U	PRIX TOTAL
	LOT 05 ÉLECTRICITÉ COURANT FORT - FAIBLE TÉLÉPHONE INFORMATIQUE				
	Liaisons équipotentielle de toutes les masses métalliques, tôles, poteaux, cloisons, tuyauteries, sur bornes disposées en nombre suffisant. Pour les tôles et cloisons le lot Métallerie installera des Connecteurs. Chemin de câble etc	Ens	1		
5-15	TGBT : Fourniture et pose du TGBT y compris protections câblages, raccordements tous les appareils nécessaires au bon fonctionnement relais, contacteurs, câble d'alimentation depuis l'alimentation EEC située dans l gaine technique sur le palier etcLe TGBT recevra également l'alimentation secourue provenant du groupe électrogène. L'entreprise chargé du lot 09 groupe fournira et posera le normal secours. L'entreprise du lot courant fort devra l'adaptation pour que le courant Secouru desserve les circuits prioritaires cités. Les circuits secourus sont :-3 postes informatiques bureau 2,6, et 7, circuit PC Normale,-Alimentation des baies 1 et 2-Alimentation des trois (3) onduleurs-Alimentations de la climatisation normale et Secours Local serveurs Alimentation des systèmes de contrôle d'accès, alarme anti-Intrusion, Vidéo surveillance, serrures électromécaniques.	Ens	1,00		
	Alimentations des climatiseurs	U	15,00		
	Alimentations des VMC	U	3,00		
	Fourniture et pose des chemins de câbles et capot de protection Courant fort et faible, étiquetage tous les 5 mètres	MI	90,00		
	Fourniture et pose des gaines CAPRIPLAST, ICT	Ens	1,00		
	Fourniture et pose de Goulotte 3 compartiments périphérie des bureaux Et descentes depuis le faux plafond	MI	180,00		
	Fourniture et pose de points d'accès position de travail voir CCTP				
	Répartis sur tous le plateau voir implantation CCTP				
	Fourniture pose, raccordement y compris câble depuis le local serveurs				
	Prises Fibre optique	U	25,00		
	Prises RJ45 Grise réseau 2 MI	U	26,00		
	Prises RJ45 Réseau 3 Internet	U	25,00		
	Prises RJ45 Réseau 4 Téléphone	U	17		
	Points d'accès voir CCTP				
	Fourniture et pose de Prises de courant normales 2+T 10/16A	U	86		
	Fourniture et pose de Prises de courant Ondulées 2+T 10/16A	U	109		
	Fourniture et pose de prises de courant Normales spécifiques A2	U	37		
	Fourniture et pose de prises de courant Ondulées spécifiques A2	U	24		
	Fourniture et pose de prises de courant Normales spécifiques B Une prise RJ45 Deux prises de courant 10/16 A + T Fourniture et pose d'une PC antenne de télévision y compris câblage	U	6		
	Eclairage				
	Fourniture et pose de panneaux LEDS 600 X 600 encastrés	U	29		
	Fourniture et pose de Suspension FLOS FRISBI	U	2		
	Fourniture et pose de variateurs	U	13		
	Fourniture et pose de suspensions HAY y compris détecteur de Présence Salle de vie	U	2		
	Fourniture et pose de panneaux LEDS 600 X 600 encastrés commandés par détecteurs de présence sur toutes les circulations et SAS d'entrée	U	8		
	Fourniture et pose Plafonnier LED étanche en saillie avec détecteur de Mouvement – 24W WC et Douche	U	3		

LOT 05 ELEC CF TELE INFO

3-3	Fourniture et pose de Dorlink Plafonnier LED avec Détecteur de Mouvement, 30W 2700LM Lampe Plafond Rond, Éclairage de Plafond, IP40 – Espace d'eau et entrée espace	U	2		
	Fourniture et pose luminaire décoratif LEDS longueur 1,50 m au dessus de la salle de réunion commandé par simple allumage	U	1		
	Eclairage de sécurité				
	Fourniture, pose, câblage et raccordement de BAES y compris bloc de Télécommande	U	6		
	Fourniture et pose de réglettes étanches LEDS saillie Mural plafond IP66 IK10 POSEIDON 1560 X 100 X 83 Commandés par détecteurs De présence. Local Groupe et place parking P2	U	2		
	Fourniture et pose de réglettes étanches LEDS saillie Mural plafond P66 IK10 POSEIDON 1560 X 100 X 83 commandés par Simple Allumage. Local Serveurs	U	4		
	Fourniture et pose d'onduleurs LT 3 Kva, Sécurité 2 Kva, Bureautiques 4 Kva	U	3		
	Fourniture et pose de tableau divisionnaire ondulé compris Alimentations TGBT vers Onduleurs, Onduleur vers Tableau Vers PC ondulées, câblages, protections, raccordement	U	1		
	Fourniture et pose de prises de courant pour toutes les caméras Les RJ45 et les câbles seront à la charge du lot courant faible vidéo	U	13		
	Fourniture et pose tableau alarme technique, câblage, raccordement, Repérage étiquettes	U	1		
5-14-8	R A P P E L : De la gaine technique EEC Au plateau bureau le cheminement se fera sous gaine CAPRIPLAST recouvert d'un capot métallique, idem pour la fibre optique. Ensuite cheminement sur le chemin de câble. En sortant du chemin de câble et pour arriver à l'entrée des goulottes, les Câbles PC, RJ45, Fibres seront installés dans des gaines ICT				
	BAIES INFORMATIQUE				
	Fourniture et pose de 2 baies informatiques de 47U au sein du local informatique Eugene (LT) équipées comme décrits sur l'architecture Des baies du CCTP équipées complètes, avec étiquette D'identification	Ens	1		
	Fourniture et pose d'un (1) coffret informatique de 10U au sein du Local informatique (LT).	U	1		
	Essais vérifications recettages etc	Ens	1		
B1/B2/B3	Montant Total HT				
	TVA				
	Montant Total TTC				