

Centre Hospitalier Universitaire  
de Clermont-Ferrand

HOSPITAL GABRIEL MONTPIED

BATIMENT  
MORGUE / CHAPELLE  
ARMOIRE GENERALE

Date	Modifications	Indice
21/03/05	EMISSION ORIGINALE	A
22/03/05	MISE A JOUR SUIVANT REMARQUE CHU	B
06/06/06	MISE A JOUR DEPART D9	C

Dresse par : \_\_\_\_\_

Dessine par : D.CERON

L'Ingenieur en chef :

Date : 18/03/03

Echelle : \_\_\_\_\_

N° Plan d’Affaire :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


N° de Classement Archives :


1	1	4	0	2	0	3	1	0	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



26 Rue Pierre Boulanger  
63017 Clermont-Ferrand  
Tél : 04-73-74-67-40  
Fax : 04-73-74-67-41

[illegible]





DESIGNATION		ALIM POMPE DE RELEVAGE GALERIE EX-CTS	ALIM ARMOIRE GALERIE ANCIEN CTS / LABO								
REPERE DEPART BORNIER											
COURANT D'EMPLOI IB (A)											
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE		C60N 4x32A	C60N 4x32A								
CALIBRE DIFFERENTIEL		300 mA	300 mA-S								
PROTECTION SURCHARGES											
PROTECTION COURTS CIRCUITS		COURBE C	COURBE C								
CABLAGE ARMOIRE SECTION											
CABLE NATURE - SECTION		5G10* U1000R2V	5G10* U1000R2V								
LONGUEUR		70 m	80 m								
POSE - COEFF.											
CHUTE DE TENSION (%)											





RPE	QTE	DESIGNATION	REF.	MARQUE	RPE	QTE	DESIGNATION	REF.	MARQUE										
IG	1	INTER 4P 125A 380/415V	15060	Merlin Gerin						N° de Classement : IND	1	1	4	0	2	0	3	0	0
	1	COMMANDE ROTATIVE LATERALE	27046 27048	Merlin Gerin															
	1	BORNIER TETRA 125A 4X17T	13514	Merlin Gerin															
D1	1	C60N 4P 50A C	24233	Merlin Gerin															
	1	VIGI C60 4P 63A 300MA S	26570	Merlin Gerin															
D2	1	C60N 4P 10A C	24227	Merlin Gerin															
	1	VIGI C60 4P 25A 30MA	26531	Merlin Gerin															
D3	1	C60N 4P 25A C	24230	Merlin Gerin						NOMENCLATURE DU MATERIEL									
	1	VIGI C60 4P 25A 300MA	26533	Merlin Gerin															
D4	1	C60N 4P 40A C	24232	Merlin Gerin															
D5	1	C60N 4P 32A C	24231	Merlin Gerin															
	1	VIGI C60 4P 40A 300MA	26545	Merlin Gerin															
D6	1	C60N 4P 20A C	24229	Merlin Gerin						CHRU –HOTEL DIEU CHAUFFERIE									
	1	VIGI C60 4P 25A 30MA	26531	Merlin Gerin															
D7	1	C60N 4P 20A C	24229	Merlin Gerin															
	1	VIGI C60 4P 25A 30MA	26531	Merlin Gerin															
D8	1	C60N 4P 32A C	24231	Merlin Gerin															
	1	VIGI C60 4P 40A 300MA	26545	Merlin Gerin						C.H.R.U Scs Techniques									
D9	1	C60N 4P 32A C	24231	Merlin Gerin															
	1	VIGI C60 4P 63A 300MA S	26570	Merlin Gerin															
	1	COFFRET ATLANTIC 1000x600x300	35526	Legrand															
										Folio									

# CARNET DE CABLES

[illegible]