

ANNEXE 2e - Plan de maintenance GTC

Le présent échéancier d'entretien ne saurait se substituer à la responsabilité de l'entreprise dans ses actes de gestion et de direction technique. Il précise, à minima, le rythme des interventions, sur les équipements qui lui sont confiés au titre du présent Marché.

J = Journalier ; BH = Bi-Hebdomadaire ; H = Hebdomadaire ; BM = Bi-Mensuel ; M = Mensuel ; T = Trimestriel ; S = Semestriel ; A = Annuel

* = Suivant besoin ; ** = En fonction de l'énergie utilisée ; *** = Plus fréquemment suivant besoin

POSTE CENTRAL DE GTC

	J	BH	H	BM	M	T	S	A	Observations
Relevé des consommations d'énergie			X						
Relevé des utilisations avec facturation des dépenses d'énergie hors contrat					X				
État des consommations contractuelles (mensuelles)					X				
Contrôle de cohérence des comptages EDF et des compteurs divisionnaires					X				
Mise à jour des logiciels						X			
Modification des paramètres d'exploitation									
Contrôle de la boucle Bus							X		
Contrôle matériel électronique							X		
Resserrage des connexions électriques					X				
Dépoussiérage des différents éléments						X			