

ANNEXE 2d - Plan de maintenance ventilation

Le présent échéancier d'entretien ne saurait se substituer à la responsabilité de l'entreprise dans ses actes de gestion et de direction technique. Il précise, à minima, le rythme des interventions, sur les équipements qui lui sont confiés au titre du présent Marché.

J = Journalier ; BH = Bi-Hebdomadaire ; H = Hebdomadaire ; BM = Bi-Mensuel ; M = Mensuel ; T = Trimestriel ; S = Semestriel ; A = Annuel

* = Suivant besoin ; ** = En fonction de l'énergie utilisée ; *** = Plus fréquemment suivant besoin

Ventilation / extraction		J	BH	H	BM	M	T	S	A	Observations
VMC	Vérification de l'échauffement des moteurs								X	
	Vérification de l'échauffement des paliers et des roulements								X	
	Vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration								X	
	Vérification de l'état et de tension des courroies puis réglage ou remplacement éventuel								X	
	Vérification de l'alignement des poulies								X	
	Vérification et reprise des alignements moteurs et ventilateurs								X	
	Vérification du serrage de la boulonnerie de fixation								X	
	Vérification du clavetage des poulies et turbines								X	
	Vérification de l'équilibrage dynamique des turbines								X	
	Graissage des paliers et des roulements								X	
	Vérification de l'état des paliers et des roulements								X	
	Lessivage des turbines et des volutes								X	
	Vérification du fonctionnement des leviers des registres								X	
	Contrôle du fonctionnement des servomoteurs et des motoréducteurs								X	
	Lubrification de la tringlerie et des axes								X	
	Nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons								X	
	Resserrage des vis de blocage lames								X	
	Nettoyage et dépoussiérage des lames								X	
	Vérification des peintures et revêtements intérieurs								X	
	CLAPET COUPE FEU									
	Vérification du bon fonctionnement mécanique						X			
	Vérification de l'ouverture des clapets						X			
	Test de déclenchement manuel ou électrique					X				
	Lubrification des axes et tringleries						X			
GAINES AERAIQUES	Contrôle d'étanchéité et réglage								X	
	Contrôle des débits d'air par réseau								X	
	Nettoyage des grilles de soufflage								X	
	Nettoyage des grilles de reprise							X		
	Nettoyage des grilles de d'air neuf					X				
	Nettoyage des grilles d'air rejeté					X				
	Dépoussiérage interne des gaines									*
	Contrôle interne de l'état de salissure des réseaux								X	
	Équilibrage des réseaux									*