

Coordonnées du chargé d'affaires :

Le Forum de la Chambière
69 A rue Gay Lussac
01440 VIRIAT

- M : +33 628830987
rachida.ben-sekkou@bureauveritas.com

V. réf :
N. réf : RICT b n° 1
N° affaire : **22320676/1**
Mission(s) signée(s) : **HAND + LE + LP + SEI**

Chargé d'affaire : Rachida BEN SEKKOU
Diffusé par : Rachida BEN SEKKOU

Affaire :

01300 BELLEY - RELOGEMENT AGENCE CPAM
22 BOULEVARD DU MAIL
01300 BELLEY

Destinataire :

CPAM DE L AIN

PLACE DE LA GRENOUILLERE
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Rapport Initial de Contrôle Technique

PRISES EN COMPTE DES LEVEES DE RESERVES

En date du 20/01/2025



Ce rapport comporte 19 pages dont une page de garde.

Annule et Remplace le Rapport de conception révision 0 en date du 13/01/2025

Ce rapport est partiel, voir le détail du contenu dans le Sommaire, page suivante.

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - - - - -	3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE - - - - -	4
3. DOCUMENTS EXAMINÉS - - - - -	5
4. REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET - - - - -	6
5. LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE - - - - -	7

Mission / Chapitre / Intervention technique	Date d'envoi	Version
---	--------------	---------

LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables

<input checked="" type="checkbox"/> LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements	20/01/2025	V1
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

LE - Solidité des existants

<input checked="" type="checkbox"/> LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants	20/01/2025	V1
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

<input checked="" type="checkbox"/> SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie	13/01/2025	V0
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

<input checked="" type="checkbox"/> SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques	20/01/2025	V1
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques	13/01/2025	V0
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

<input type="checkbox"/> SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques		
--	--	--

<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques	10/01/2025	V0
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

<input type="checkbox"/> SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail.		
--	--	--

HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

<input checked="" type="checkbox"/> HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées	20/01/2025	V1
Rachida BEN SEKKOU - Généraliste		

1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Opération

Designation de l'opération : 01300 BELLEY - RELOGMENT AGENCE CPAM -

Agence	AG CONSTRUCTION RAA	Adresse chantier	22 BOULEVARD DU MAIL
Service	CB0796170	Ville	BELLEY
N° de convention	22320676	Département	Ain
signée le	16/05/2024		
Début des travaux	01/09/2024	Valeur prévisionnelle des travaux	46000 €(HT)
Délai	2 mois		
Maître de l'Ouvrage	CPAM DE L AIN PLACE DE LA GRENOUILLERE 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX		

Missions

Nature des missions confiées

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
LE	Solidité des existants
LP	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Etendue de la mission :

Aménagement d'un bâtiment existant (RDC), en bureaux de la CPAM à BELLEY.

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 03/12/2024

- **CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE**

ERP 5ième catégorie de type W; effectif < 19 personnes public.

- **AFFECTATION DES LOCAUX**

Bureaux

- **DESCRIPTION ARCHITECTURALE**

Pas de modifications sur les structures existantes

- **DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS**

- Fondations : Sans objet dans le cadre des travaux

- Structure : Sans objet dans le cadre des travaux

- Clos : Sans objet dans le cadre des travaux

- Couvert : Sans objet dans le cadre des travaux

- Equipements techniques :

- Installations électriques :

- Thermique :

- Ascenseurs : Sans objet dans le cadre des travaux

- Sécurité incendie :

- Extincteurs portatifs adaptés aux risques: à prévoir appropriés aux risques

- SSI de catégorie: non précisé

- Téléphone urbain pour l'alerte: téléphone portable

- **CONTRAINTES PARTICULIERES**

So.

- **CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES**

So.

- **LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS**

- Locaux à risques moyens : garage

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

So.

3 - DOCUMENTS EXAMINÉS

Intitulé / Description et émetteur du document

Date de l'indice

Reçu le

4 - REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées, appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.
- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.
- Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontrôle concernant les vérifications techniques qui leur incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP	
Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement	
GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité	Le rapport de la commission de sécurité reçu, suite au dépôt de l'autorisation de travaux/PC, nous sera transmis, dès réception.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié	
Section 8 - Moyens de secours	
PE 27 - Alarme, alerte, consignes	Aucune alarme n'a cependant été décrite dans le CCTP (ni DM): vu avec la MOE et MO; point prévu à reprendre.

MISSION : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES HANDICAPEES NEUFS	
Art. 11 - Equipements et dispositifs de commande dans les locaux ouverts au public	
Par groupe d'éléments, au moins 1 équipement repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées	Les tables des BOXES 1 et 2 devront être accessibles PMR (ou un des 2 avec signalétique adaptée). Idem pour la table située dans l'accueil. Il nous a été indiqué que ce point était à la charge de la MO.

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage, nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.

5 - LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE

Codes utilisés associés à nos avis

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A préciser

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractère suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra défavorable.

OB : Observations

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans nos missions. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.

SO : Sans Objet

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors mission

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles réglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

Mission : LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables**Chapitre : LP - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ; - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ; - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	---

Chapitre : LP V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
ENVELOPPE - FACADES			
	Menuiseries extérieures	<p>Le classement AEV du châssis à retenir sera A2E4VA2: remarque prise en compte par la MOE (levées de réserves transmises).</p> <p>Un plat est prévu au droit de la porte d'entrée principale existante: la garde d'eau ne sera pas assurer: prévoir un caniveau si possible: caniveau ajoutée devant la porte</p> <p>La porte sectionnelle respectera la norme EN 13241-1; par ailleurs, si la porte est à ouverture par télécommande, prévoir un feux orange clignotant + ZEBRA: remarque prise en compte par la MOE (levées de réserves transmises).</p> <p>nota: s'assurer qu'il existe des éléments de visualisation du vitrage de la porte d'entrée principale + s'assurer que le vitrage de cette porte est de sécurité sur ces 2 faces.</p>	AF
PARTITIONS			
	Cloisons - Doublages		AF
	Plafonds		AF
	Menuiseries intérieures		AF
REVETEMENTS			

Chapitre : LP V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
Revêtements de sol		<p>Sol souple posée sur plancher bas du RDC: si le plancher bas est un dallage ou si il est posée sur terre plein ou encore sur vide sanitaire non ventilé; une barrière anti-remontée d'humidité sera à prévoir avant la pose du revêtement: Sol souple posée sur plancher bas du RDC: si le plancher bas est un dallage ou si il est posée sur terre plein ou encore sur vide sanitaire non ventilé; une barrière anti-remontée d'humidité sera à prévoir avant la pose du revêtement.</p> <p>Par ailleurs, le classement UPEC du revêtement est à préciser (retenir U3P3 au moins + P3 pour le ragréage): Sol souple posée sur plancher bas du RDC: si le plancher bas est un dallage ou si il est posée sur terre plein ou encore sur vide sanitaire non ventilé; une barrière anti-remontée d'humidité sera à prévoir avant la pose du revêtement.</p> <p>Par ailleurs, le classement UPEC du revêtement est à préciser (retenir U3P3 au moins + P3 pour le ragréage).</p> <p>Par ailleurs, le classement UPEC du revêtement est à préciser (retenir U3P3 au moins + P3 pour le ragréage).</p>	AF

Mission : LE - Solidité des existants**Chapitre : LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ; - Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ; - Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	---

Chapitre : LE V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS SOLIDITE DES EXISTANTS			
		PM	Nous rappelons que la mission LE a pour objectif la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des existants du fait de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs dans les constructions achevées.
EXAMEN DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT			
	Aucune saignée, ni percement de gros diamètre ne sont à effectuer sur la dalle basse du RDC, avant d'en avoir déterminé la nature (dalle portée? dallage?...): pas de saignées, ni carottages... anciens réseaux repris	AF	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie**

Remarques générales

So.

-GEN 1

Aucun avis n'a été formulé sur les points examinés de ce chapitre

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail
---------------------	--

Chapitre : SEI-IN V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP				
	Classement des établissements			
	GN 1 - Classement des établissements		PM	
	GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux		PM	
	GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux		PM	
	Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement			
	GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité		OB	1- Le rapport de la commission de sécurité reçu, suite au dépôt de l'autorisation de travaux/PC, nous sera transmis, dès réception.
	GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents		PM	
	GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux		PM	
	GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur		PM	
	GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation	Le public n'a accès qu'au niveau RDC; évacuation de personne en fauteuil roulant de manière autonome.	AF	
	GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants		PM	
	GN 10 - Application du règlement aux établissements existants		PM	
	Contrôles des établissements			
	GN 11 - Notification des décisions		PM	
	GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction		PM	
	Travaux			
	GN 13 - Travaux dangereux		PM	
	Normalisation			

Chapitre : SEI-IN V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires			PM	
Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables				
GN 15 - Réglementation applicable aux structures provisoires et démontables.			PM	
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié				
Chapitre I : Dispositions générales				
PE 1 - Objet - Textes applicables			PM	
PE 2 - Etablissements assujettis			AF	
PE 3 - Calcul de l'effectif		L'effectif du public est estimé à 5 personnes. Seuls les articles Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE6,PE9, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 sont applicables.	AF	
PE 4 - Vérifications techniques			PM	
Chapitre II : Règles techniques				
Section 1 - Construction, dégagements, gaines				
PE 5 - Structures, patios et puits de lumière			SO	
PE 6 - Isolement - Parc de stationnement		Flocage prévu sous la dalle du garage. Pas de tiers au niveau R+1. Isolement avec les tiers contigus assuré.	AF	
PE 8 - Enfouissement			SO	
PE 9 - Locaux présentant des risques particuliers		Garage adjacent: porte coupe-feu 1/2H + ferme-porte/	AF	
PE 11 - Dégagements		Il n'existe qu'un seul dégagement de 1UP: l'ensemble de l'établissement devra avoir un effectif au maximum de 19 personnes. Vu avec Mme LACOUR, moins de 19 personnes public + employés. 1 IS accessoire pour le personnel est présente (passage par le garage + porte battante dans porte sectionnelle).	AF	
Désenfumage			SO	
Section 8 - Moyens de secours				
PE 26 - Moyens d'extinction		Des extincteurs à eau pulvérisé sont à prévoir. Un extincteur CO2 est également à prévoir: A la charge de la MO.	AF	
PE 27 - Alarme, alerte, consignes			OB	1-Aucune alarme n' a cependant été décrite dans le CCTP (ni DM): vu avec la MOE et MO; point prévu à reprendre.

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : <ul style="list-style-type: none">- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie	
Remarques générales	VMC simple flux, dans locaux à pollution spécifique (espace cuisine + WC); conduit métallique.	-GEN 1

Aucun avis n'a été formulé sur les points examinés de ce chapitre

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : <ul style="list-style-type: none">- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires- Arrêté du 22 juin 1990 modifié relatifs aux établissements de 5 ème catégorie
---------------------	---

Chapitre : SEI-TM V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE 5e CATEGORIE - arrêté du 22 juin 1990 modifié			
Section 7 - Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants			SO

Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées**Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Code du travail - 4ème partie - Livre II - Titre 1er - Chapitre IV - section 5 : Articles R.4214-26 à R.4216-29 relatifs à l'accessibilité et aménagement des postes de travail des travailleurs handicapés</p> <p>Code du travail - 4ème partie - Livre II - Titre 2 - Chapitre V - section 3 : Articles R.4225-6 à R.4225-7 relatifs aux travailleurs handicapés - Art. R.4217-2 du code du travail relatif à l'aménagement des installations sanitaires</p> <p>Arrêté du 27.06.94 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles construction ou aménagements) en application de l'article R.4214-29 du Code du Travail</p> <p>Circulaire DRT N°95-07 du 14.04.95 relative aux lieux de travail</p> <p>Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, modifié par arrêté du 18 septembre 2012</p> <p>Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrêté du 27 février 2019</p>
---------------------	--

Chapitre : HAND V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
ACCESSIBILITE DES ERP ET DES IOP AUX PERSONNES HANDICAPEES NEUFS			
Art. 3 - Stationnement automobile			
Nombre de places de stationnement adaptées : 2% de places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places sans être < 10.		AF	
Implantation des places de stationnement adaptées		AF	
Repérage des places de stationnement adaptées (signalisation horizontale et verticale)		AF	
Caractéristiques des places de stationnement adaptées (largeur => 3,30 m, longueur => 5,00 m. Surlongueur de 1,20 m pour les places en bataille ou épi par marquage au sol)		Indiquer sur plan, les dimensions de la place de stationnement PMR. Il est rappelé qu'il doit y avoir une matérialisation d'une sur-longueur de 1,20m à l'arrière de la place. Confirmer que la place est sur une pente de 0% et que seul un devers de 2% ou 3% est existant.	AF
		Impossible de rajouter la sur-longueur puisque l'arrière de la place se situe dans le domaine public.	
Art. 4 - Accès à l'établissement ou installation			
Accès principal du bâtiment accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible.		AF	
Entrées principales du bâtiment facilement repérables		AF	

Chapitre : HAND V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis	
Art. 5 - Accueil du public		Le bureau située dans l'espace "ATTENTE" est il un accueil? si non, est ce un équipement mis à disposition du public: point à préciser.	AF	
Art. 6 - Circulations intérieures horizontales		Il nous a été indiqué dans les réponses de levées de réserves que c'est un équipement accessible public/ Seuls l'attente, le boxe A et boxe 2 sont accessibles au public.	AF	
Art. 9 - Revêtements des sols, murs et plafonds				
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration		Plafond acoustique au droit de l'espace d'attente.	AF	
Art. 10 - Portes, portiques et sas				
Largeur des portes principales			AF	
Largeur des portiques : passage utile de 0,77m			AF	
Espace de manoeuvre de porte(dimensions 1,40 m x 1,70 m en poussant et 1,40 m x 2,20 m en tirant) devant chaque porte à l'exception de celle ouvrant sur un escalier , des portes des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés.		Le personnel ouvrira la porte aux personnes: pas de manoeuvre nécessaire; sauf pour la porte d'entrée principale.	AF	
Art. 11 - Equipements et dispositifs de commande dans les locaux ouverts au public				
Par groupe d'éléments, au moins 1 équipement repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées			OB	1- Les tables des BOXES 1 et 2 devront être accessibles PMR (ou un des 2 avec signalétique adaptée). Idem pour la table située dans l'accueil. Il nous a été indiqué que ce point été à la charge de la MO.
Art. 12 - Sanitaires		Non accessible au public.	SO	
Art. 13 - Sorties			AF	
Art. 14 - Eclairage		Les valeurs à respecter sont les suivantes (elles sont à préciser au CCTP): - 20Lux moyen au droit du cheminement extérieur et sur l'ensemble du parking de la CPAM (l'éclairage public peut être pris en compte et complété su besoin); - 100 LUX moyen sur l'ensemble des cheminements intérieur; - 200 Lux moyen au droit de l'accueil. Dispositions reprises au CCTP (levées de réserves	AF	

Chapitre : HAND V1	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
		transmises).	

Copie(s) à :
CPAM DE L AIN