

AMIENS - SIGNALÉTIQUE CHU AMIENS PICARDIE




2024



PROJET SIGNALÉTIQUE

ENTRÉE

ES
Entrée Secondaire
Lot comprenant partie haute et partie basse
1ex = 1 BAT différent

Caisson rétroéclairé





TYPOLOGIE

ES

Entrée Secondaire

Lot comprenant partie haute et partie basse

1ex = 1 BAT différent

Partie haute

- Caisson lumineux extérieur
- 2 faces rétroéclairées (face et droite)
- L4300 x H730 x P1330 mm
- Caisson aluminium peint (RAL 7043) sur les 5 faces
- Charnières en face avant des caissons pour pouvoir effectuer la maintenance (changement de source lumineuse, modification du visuel, etc.)
- Usage extérieur (étanchéité, corrosion)
- Sources lumineuses suggérées : Tubes fluorescents T5 haute fréquence. L'entreprise peut proposer un autre type de source, en justifiant son choix.
- Fixation murale

Partie basse

- Marquages adhésif sur vitrages portes
- Accès visiteur
- [Picto Interdiction cigarette] - [Picto Interdiction vapotte]
- Local sous vidéo surveillance
- Message "pour des raisons de sécurité, ces locaux doivent rester fermés" Vigipirate (sécurité renforcée)
- 1 m² environs

- Descriptif général ci-dessus, partie haute et basse,
- Et marquage des 2 caissons : Plaque d'aluminium perforée peinte (RAL 7043), fixée à l'avant du diffusant

CLE

Caisson Lumineux Extérieur

(L1000 x H350 x P100 mm)

1ex = 1 BAT différent

- Caisson lumineux extérieur
- 1 face rétroéclairée (face avant)
- L1000 x H350 x P100 mm
- Caisson aluminium peint (RAL 7043) sur les 5 faces
- Charnières en face avant des caissons pour pouvoir effectuer la maintenance (changement de source lumineuse, modification du visuel, etc.)
- Usage extérieur (étanchéité, corrosion)
- Sources lumineuses suggérées : Tubes fluorescents T5 haute fréquence. L'entreprise peut proposer un autre type de source, en justifiant son choix.
- Fixation murale

- Descriptif général ci-dessus
- Et marquage du caisson : Plaque d'aluminium perforée peinte (RAL 7043), fixée à l'avant du diffusant

PROJET SIGNALÉTIQUE
CHARTRE SIGNALÉTIQUE

COULEURS


Ci-dessous un **relevé des couleurs** présentes dans le CHU d’Amiens.
Et un relevé des combinaisons entre fond coloré et texte.

Le marquage sur bois est à proscrire, il faut utiliser le bois uniquement comme matériau structurel.


<div>RAL 2009 CMJN : 0-82-100-0</div> <div></div>	<div>PANTONE 361 C CMJN : 0-68-100-0</div> <div></div>	<div>RAL 7043 CMJN : 8-0-5-80</div> <div></div>	<div>RAL 7004 CMJN : 15-10-5-45</div> <div></div>	<div>Bois</div> <div></div>	<div>RAL 9016 CMJN : 0-0-5-0</div> <div></div>
	(Sortie)		(Menuiserie)	(Bois)	
ABC	ABC		ABC	ABC	ABC
ABC	ABC	ABC	ABC		
ABC	ABC				

PICTOGRAMMES ET FLÈCHES


Ci-dessous un bref relevé de pictogrammes existants sur place.




Ci-dessous une réflexion entre un style de pictogramme symbolique ou plus figuratif :



Ci-dessous une réflexion sur la manière d'intégrer les pictogrammes dans la signalétique :

































Ci-dessous le style de flèche retenu :



PICTOGRAMMES ET FLÈCHES

Ci-dessous les pictogrammes disponibles au format .EPS

	Homme		Restaurant		Escalier D		Cigarette		Wifi
	Femme		Salle V.I.P.		Escalier D Descente		Interdiction cigarette		C.B.
	Toilettes HF		Salon patients		Escalier D Montée		Cigarette électronique		
	Personne marchant G		Relay H		Escalier G Montée		Interdiction cigarette électronique		
	Personne marchant D		Café		Escalier G Descente		Sens interdit		
	P.M.R.		Vestiaires		Escalier G		Téléphone mode avion		
	Toilettes		Douche		Ascenseur		Interdiction téléphone		
	Table à langer		Baignoire						

TYPOGRAPHIE

HEEBO (GOOGLE FONT)

+ Dessin très harmonieux / des chiffres équilibrés / Bonne chasse
(lettres assez étroites) / Caractère « moderne » (un hôpital qui propose
un accueil et des services de grande qualité)

ACCUEIL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo.

TYPOLOGIE



TYPOLOGIE

3m

2m

1m

3124



NC
Numéro de chambre
(L200xH90xE6mm)



PPPU
Plaque Porte Public
(L180xH70)



PPPR
Plaque Porte Privé
(L180xH70)

TYPLOGIE




NC
Numéro de chambre
(L200xH90xE6mm)

TYPLOGIE




TYPOLOGIE




RAL 7043



TYPLOGIE



PPPU
Plaque Porte Public
(L180xH180xE6mm)

RAL 7043 

TYPOLOGIE

NC
Numéro de chambre
(L200xH90xE6mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 200 mm
- Hauteur : 90 mm
- Épaisseur : 6 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043)
- Marquage : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : collage
- Position : Murale, à côté des portes
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : M2

PPPU
Plaque Porte Public
(L180xH180xE6mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 180mm
- Hauteur : 180 mm
- Réalisation : Vinyle coulé - Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

PPPR
Plaque Porte Privé
(L180xH70xE6mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 180mm
- Hauteur : 70 mm
- Réalisation : Vinyle coulé - Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

TYPOLOGIE

3m

2m

1m



LT
Localisation Toilettes
(L138,8xH200)


LT
Localisation Toilettes
(L138,8xH200)


LD
Localisation Douche
(L164,4xH200)

LA
Localisation Ascenseur
(L146,5xH200)


PI
Plaque Interdiction
(L200xH200xE6mm)


TYPOLOGIE



RAL 7043 

LT
Localisation Toilettes
(L138,8xH200)




RAL 7043 

LD
Localisation Douche
(L164,4 H200)


TYPOLOGIE

RAL 7043



LA
Localisation Ascenseur
(L146,5xH200)

TYPOLOGIE



PI
Plaque Interdiction
(L200xH200xE6mm)



TYPOLOGIE

LT
Localisation Toilettes
(L138,8xH200xE6mm)
1 BAT unique pour tous les exemplaires

- Largeur : 138,8 mm
- Hauteur : 200 mm
- Réalisation : Vinyle coulé - Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

LD
Localisation Douche
(L164,4xH200xE6mm)
1 BAT unique pour tous les exemplaires

- Largeur : 164,4 mm
- Hauteur : 200 mm
- Réalisation : Vinyle coulé - Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

LA
Localisation Ascenseur
(L146,5xH200xE6mm)
1 BAT unique pour tous les exemplaires

- Largeur : 146,5 mm
- Hauteur : 200 mm
- Réalisation : Vinyle coulé - Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

PI
Plaque Interdiction
(L200xH200xE6mm)
1 BAT unique pour tous les exemplaires

- Largeur : 200 mm
- Hauteur : 200 mm
- Épaisseur : 6 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043) - forme découpée
- Fixation : Collage
- Marquage : Impression covering ou marquage direct + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

Typologie

3m

2m

1m

TDD
Totems directionnels double
Petit format -
(L1900xH2000xE100mm)

TDS
Totems directionnels Simple
Petit format
(L1000xH2000xE100mm)


PDSH
Panneaux directionnels
Simple haut
(L1000xH1200xE12mm)

PDDH
Panneaux directionnels
double haut
(L1900xH1200xE12mm)



TYPOLOGIE



TDS
Totems directionnels Simple Petit
format -
(L1000xH2000xE100mm)



TYPOLOGIE



PDSH
Panneaux directionnels simple
haut -
(L1000xH1200xE12mm)

TYPOLOGIE

TDD
Totems directionnels double Petit format
(L1900xH2000xP100mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1900 mm
- Hauteur : 2000 mm
- Profondeur : 100 mm
- Structure autoportante selon proposition fabricant
- Fixation : au sol via platine métallique vissée
- Finitions extérieures parties sombres : PVC compact, ou autre matériau, selon recommandation fabricant (RAL 7043)
- Parties bois : Bois massif, vernis mat
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : M2

TDS
Totems directionnels Simple Petit format
(L1000xH2000xP100mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 2000 mm
- Profondeur : 100 mm
- Structure autoportante selon proposition fabricant
- Fixation : au sol via platine métallique vissée
- Finitions extérieures parties sombres : PVC compact, ou autre matériau, selon recommandation fabricant (RAL 7043)
- Parties bois : Bois massif, vernis mat
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat - format L900 x H2000 mm
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : M2

PDSH
Panneaux directionnels simple haut
(L1000xH1200xE12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 1200 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (P 12mm) Bois (Ép 4 mm)
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Murale
- Usage intérieur uniquement

PDDH
Panneaux directionnels double haut
(L1900xH1200xE12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 1200 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (P 12mm) Bois (Ép 4 mm)
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Murale
- Usage intérieur uniquement

3m

2m

1m



EZ
Entrée de Zone
(L1750xH1375mm environ)

Typologie

3m

2m

1m

ACCUEIL Zone 3

ACCUEIL
MÉDECINE NUCLÉAIRE

SALON PATIENTS



BAZ
Bandeau Accueil Zone -
(L2000xH500mm environ)

BA
Bandeau d'Accueil
(L2000xH750mm environ)

BL
Bandeau Local
(L2000xH300mm environ)

TYPOLOGIE

EZ
Entrée de Zone
(L1750xH1375mm environ)
1ex = 1 BAT différent

- Réalisation : Vinyle coulé (RAL 7043 ou blanc) + lamination mat, découpé

- Position : Sur mur

TXV
Prix m² peinture mur

Prix au m² hors taxes pour peinture mur.
Aspect mat ou satiné.
Par exemple, mise à la teinte RAL 7043 d'un mur blanc neuf.
Préciser la nature de la peinture proposée et le nombre de couches pour un rendu optimal.

BAZ
Bandeau Accueil Zone
(L2000xH500mm environ)
1ex = 1 BAT différent

- Réalisation : Vinyle coulé (RAL 7043) + lamination mat, découpé

- Position : Sur mur

BA
Banque d'Accueil
(L2000xH750mm environ)
1ex = 1 BAT différent

- Réalisation : Vinyle coulé (RAL 7043) + lamination mat, découpé

- Position : Sur mur

BL
Bandeau Local
(L2000xH300mm environ)
1ex = 1 BAT différent

- Réalisation : Vinyle coulé (RAL 7043) + lamination mat, découpé

- Position : Sur mur

TYPOLOGIE

3m

2m

1m



<

Endocrinologie - Consultations
Médecine interne - Hospitalisation
↳ Toilettes
Sortie

<

Endocrinologie - Consultations
Médecine interne - Hospitalisation
↳ Toilettes
Sortie

Médecine interne - Hospitalisation
Médecine nucléaire

>

<



Endocrinologie - Consultations
Médecine interne - Hospitalisation
↳ Toilettes
Sortie

<

Médecine nucléaire
Médecine interne - Hospitalisation

PDS
Panneaux directionnels simple
(L900xH280E12mm)

TYPOLOGIE



PDS
Panneaux directionnels simple
(L900xH280E12mm)

TYPOLOGIE

PDS
Panneaux directionnels simple
(L900xH280E12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 900 mm
- Hauteur : 280 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact (RAL 7043), P 12 mm et placage bois P 4 mm
- Marquage : Impression covering (RAL 7043) ou marquage direct + lamination mat. 1 face.
- Fixation : collage
- Position : murale
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : M2


Matrice :
4872_CHU-Amiens_PDS-F_Panneaux-directionnels-simple-L900xH280xE12mm

TYPOLOGIE


3m

2m

1m



DIR
Directory
(L446 x H1260 environ x E12 mm)



DAI
Directory Ascenseur Intérieur
(L223 x H630 environ x E6 mm)

Zone 3

5

PFSI (Pôle Fonctions Supports et Investissement)

4

Oncologie médicale - Hospitalisation

Pathologie du sommeil et de la vigilance - Consultations / Hospitalisation

Pneumologie A et B - Hospitalisation

Polyclinique médicale - Hospitalisation

3

CETD (Centre d'Étude et de Traitement de la Douleur) - Consultations

Gériatrie aigüe A et B - Consultations / Hospitalisation

MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) Neurologique - Hospitalisation

MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) - Plateau technique SSR

(Soins de Suite de Réadaptation) Gériatrique - Hospitalisation UTAG

(Unité Transitoire d'Aval Gériatrique) - Hospitalisation

2

Dermatologie - Consultations / Hospitalisation

Endocrinologie - Consultations / Hospitalisation

Maladies infectieuses et tropicales - Hospitalisation

Maladies infectieuses et tropicales / Médecine interne - Consultations

Médecine interne A et B - Hospitalisation

Pneumologie - Consultations

Rhumatologie - Consultations / Hospitalisation

1

Atelier biomédical

Hémodialyse

Hôpital de jour mutualisé

Néphrologie - Consultations / Hospitalisation

Néphrologie - Soins Intensifs (USIN)

UPCO (Unité de Pharmacie Clinique Oncologique)

Urologie - Consultations / Hospitalisation

RDC

DISSPO (Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour le Patient en Oncologie)

EMSP (Équipe Mobile de Soins Palliatifs)

Hématologie clinique - Consultations

Hôpital de jour Oncopôle

MPR (Médecine Physique et de Réadaptation) Neurologique - Consultations

Neurologie - Consultations


Oncologie médicale - Consultations

Psychiatrie de liaison et Psychologie Médicale - Consultations

Restaurant du personnel

3C (Centre de Coordination en Cancérologie)

 Relay H

 Restaurant du personnel

 Salle VIP

Sortie

RDJ

Ateliers services techniques

EFS (Établissement Français du Sang)


Hématologie - Consultations

Médecine Nucléaire

Radiothérapie - Consultations / Plateau technique



DIR
Directory
(L446 x H1260 environ x E12 mm)



Flexible
en fonction
du contenu
(1260 mm environ)

PVC Rigide
(E 12 mm)



Impression covering

RAL 7043



TYPOLOGIE

DIR
Directory
(L446 x H1260 environ x E12mm)
1 BAT unique pour tous les exemplaires

- Largeur : 446 mm
- Hauteur : 1260 mm environ
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (Ép 12mm)
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Murale
- Usage intérieur uniquement



DAI
Directory Ascenseur Intérieur - Fontenoy
(L223 x H630 environ x E6 mm)
1 BAT unique pour tous les exemplaires

- Largeur : 223 mm
- Hauteur : 630 mm environ
- Épaisseur : 6 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043)
- Marquage : Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Collage
- Position :
- Classement au feu : M2


TYPOLOGIE





TYPOLOGIE



DR
Drapeau
(L160xH160xE6mm)




TYPOLOGIE



DRG
Drapeau Grand -
(L320xH240xE6mm)

TYPOLOGIE



LE
Localisation Escalier
(L200XH166)



DR
Drapeau
(L160xH160xE6mm)

TYPOLOGIE

DR-F
Drapeau
(L160xH160xE6mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 160 mm
- Hauteur : 160mm
- Épaisseur : 6 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043) + Bois
- Fixation : Collage
- Position : Sur mur


DRG
Drapeau Grand
(L320xH240xE6mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 320 mm
- Hauteur : 240mm
- Épaisseur : 6 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043) + Bois
- Fixation : Collage
- Position : Sur mur

LE-F
Localisation Escalier
(Lx200H166x) (Toujours côté opposé à la cage
d’escalier)
1 BAT unique pour tous les exemplaires


- Largeur : 200 mm
- Hauteur : 166 mm
- Réalisation : Vinyle coulé - Impression covering ou marquage direct (RAL 7043) + lamination mat
- Position : Sur une porte
- Classement au feu : M2

TYPLOGIE



NEC
Numéro d'Étage Cage
(L446xH225xE12mm)


TYPOLOGIE



PVC Compact (E 12 mm)

Impression covering
RAL 7043

TYPOLOGIE



NEC
Numéro d'Étage Cage
(L446xH225xE12mm)

PCE
Plaque Cage
Escalier
(L446xHxE12mm)

TYPOLOGIE

NEC

Numéro d'Étage Cage
(L446xH225xE12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 446 mm
- Hauteur : 225 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043)
- Marquage : Impression covering (RAL 7043)
- Fixation : collage
- Position : Murale, à côté des portes
- Usage intérieur uniquement

PCE

Plaque Cage Escalier -
(L446xHxE12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 446 mm
- Hauteur : Flexible
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043)
- Marquage : Impression covering (RAL 7043)
- Fixation : collage
- Position : Murale, à côté des portes
- Usage intérieur uniquement

NEE

Numéro d'Étage Extérieur -
(L1000xH400xE12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 400 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (Ép 12mm)
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Murale
- Usage extérieur

TYPOLOGIE



3m

2m

1m




TREC
Totem Récapitulatif Étage -
(L750xH2100xE100mm)




NE
Numéro Étage -
(L1000xH400xE12mm)

PEM
Plan par Étage Mural
(L1000xH1200xE12mm)




PET
Plan par Étage Totem
(L1000xH2000xE100mm)

TYPOLOGIE




PEM
Plan par Étage Mural
(L1000xH1200xE12mm)

TYPOLOGIE




PET
Plan par Étage Totem
(L1000xH2000xE100mm)



Zone 3

niveau 2



Dermatologie - Consultations	1
Dermatologie - Hospitalisation	2
Endocrinologie - Consultations	3
Endocrinologie - Hospitalisation	4
Maladies infectieuses et tropicales / Médecine interne - Consultations	5

Maladies infectieuses et tropicales - Hospitalisation	6
Médecine interne A - Hospitalisation	7
Médecine interne B - Hospitalisation	8
Pneumologie - Consultations	9
Rhumatologie - Consultations	10

Rhumatologie - Hospitalisation	11
Salon patients	
Vous êtes ici	

TYPOLOGIE

TREC
Totems directionnels Simple Petit format -
(L1000xH2000xP100mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 2000 mm
- Profondeur : 100 mm
- Structure autoportante selon proposition fabricant
- Fixation : au sol via platine métallique vissée
- Finitions extérieures parties sombres : PVC compact, ou autre matériau, selon recommandation fabricant (RAL 7043)
- Finitions extérieures parties bois : Placage Bois, ou massif
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat - format L900 x H2000 mm
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : M2

NE
Numéro d’Étage
(L1000xH400xE12mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 400 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (Ép 12mm)
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Murale
- Usage intérieur uniquement

PEM
Plan par Étage Mural
(L1000xH1200xE12mm)
1ex = 1 BAT différent
nb : le BAT prend en compte uniquement la mise en page du panneau. Le dessin du plan lui même est pris en compte par la référence RGPE-F

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 1200 mm
- Épaisseur : 12 mm
- Matériaux : PVC compact anthracite (Ép 12mm)
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Fixation : Murale
- Usage intérieur uniquement

PET
Plan par Étage Totem -
(L1000xH2000xP100mm)
1ex = 1 BAT différent
nb : le BAT prend en compte uniquement la mise en page du panneau. Le dessin du plan lui même est pris en compte par la référence RGPE-F

- Largeur : 1000 mm
- Hauteur : 2000 mm
- Profondeur : 100 mm
- Structure autoportante selon proposition fabricant
- Fixation : au sol via platine métallique vissée
- Finitions extérieures parties sombres : PVC compact, ou autre matériau, selon recommandation fabricant (RAL 7043)
- Finitions extérieures parties bois : Placage Bois, ou massif
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : ~~M2~~

TYPOLOGIE


RGPE

Réalisation Graphique d'un Plan d'Étage

1ex = 1 BAT différent


- Cette référence concerne uniquement la réalisation graphique d'un plan d'étage (pas de fabrication)
- Il s'agit des plans d'étage destinés au public
- Il y aura 7 plans à réaliser (1 plan = 1 ex)
- Ces plans seront réalisés en suivant le modèle présenté par la matrice «4872_CHU-Amiens - PEM-F_Plan-par-etage-mural-L1000xH2000xE100mm.ai»
- Ces plans seront réalisés sur Adobe Illustrator, au format vectoriel uniquement.

TYPOLOGIE



TSGF
Totem Simple Grand Format
(L1500xH3000xP150mm)

TYPOLOGIE



TSGF
Totem Simple Grand Format -
(L1500xH3000xP150mm)

Typologie

TSGF
Totem Simple Grand Format
(L1500xH3000xP150mm)
1ex = 1 BAT différent

- Largeur : 1500 mm
- Hauteur : 3000 mm
- Profondeur : 150 mm
- Structure autoportante selon proposition fabricant
- Fixation : au sol via platine métallique vissée
- Finitions extérieures parties sombres : PVC compact, ou autre matériau, selon recommandation fabricant (RAL 7043)
- Parties bois : Bois massif, vernis mat
- Marquage 1 face (avant) : Impression covering (RAL 7043) + lamination mat
- Usage intérieur uniquement
- Classement au feu : M2

TYPOLOGIE

BES-F Bandeaux de Services - > Explication du principe graphique

Cas 1 : composition de base

- Format : L154 cm (pleine largeur de la porte double) et H21 cm.
- Le bas du bandeau est placé au-dessus du cadre (montant) de la porte.
- Le haut du bandeau ne doit pas coller le plafond (au moins 4 cm d’espacement).
- Les blocs de texte sont ferrés à gauche et ont une largeur maximale à respecter : le texte ne doit pas aller au-delà de 60 cm à partir du bord gauche du bandeau.
- 3 options de composition possible selon la longueur de la mention :
 - > **option sur 2 lignes**
 - > **option sur 3 lignes**
 - > **option sur 4 lignes** (ici, le bloc et corps du texte sont réduits homothétiquement de façon à ce que la mention ne dépasse pas la limite de 60 cm et respecte les proportions des marges de la matrice)
- Les marges de gauche sont toujours de 5 cm et selon les options de composition choisies (sur 2, 3 ou 4 lignes) les marges du haut et du bas varient.

- Lorsque les services accueillent des Hospitalisations, la mention doit être complétée par les **numéros de chambre** : respecter sa composition sur 2 lignes et ses marges. Lorsque la mention des numéros de chambres est longue, se fier aux consignes « Cas 3 : N° de chambre trop longs ».

> Ajustement de la largeur

- Dans le cas où la porte ne mesure pas 154 cm de large, ajuster le bandeau à la largeur de la porte.

> Ajustement de la hauteur

- Si l’espace disponible au-dessus du montant de la porte est inférieure à 25 cm : Réduire la hauteur du bandeau jusqu’à ce que l’espace entre le haut du bandeau et le plafond atteigne 4 cm, en veillant à ce que les marges supérieures et inférieures, à l’intérieur du bandeau, ne soient pas inférieures à 4,4 cm et si besoin, réduire homothétiquement le ou les blocs texte qui dépassent.

3m



TYPOLOGIE



TYPLOGIE

BES-F Bandeaux de Services - Fontenoy > Explication du principe graphique

Cas 2 : présence d'un caisson «Sortie de Secours»

> **Cas 2a:** le caisson Sortie de Secours est fixé sur le plafond : se fier aux explications du Cas 1.

> Cas 2b Consultations : le caisson Sortie de Secours est fixé sur le mur, en haut de la porte :
- Réduire la largeur du bandeau de façon à laisser 5 cm d'espacement entre le bandeau et le caisson Sortie, puis composer sur le modèle 2, 3 ou 4 lignes, en respectant les marges prédéfinies (rappel : marges gauche = 5 cm et droite minimum = 5 cm).

> Cas 2b Hospitalisation : le caisson Sortie de Secours est fixé sur le mur, en haut de la porte :

- Réduire la largeur du bandeau de façon à laisser 5 cm d'espacement entre le bandeau et le caisson Sortie, puis composer sur le modèle 2, 3 ou 4 lignes, en respectant les marges prédéfinies (rappel : marges gauche = 5 cm et droite minimum = 5 cm). Ajouter un module pour les n° de chambres calé sur le coté droit de la porte. Format fixe : L=32,5 cm H=21 cm.

> Cas 2b : Positions

- Le bas du ou des bandeaux est placé au dessus du cadre (montant) de la porte.
- Le haut du ou des bandeaux ne doit pas coller le plafond (au moins 4 cm d'espacement)
- Aligner le module gauche sur le bord gauche du battant de la porte.
- Aligner le module droit sur le bord droit du battant de la porte.

> Ajustement de la hauteur

- Si l'espace disponible au-dessus du montant de la porte est inférieure à 25 cm : Réduire la hauteur du bandeau jusqu'à ce que l'espace entre le haut du bandeau et le plafond atteigne 4 cm, en veillant à ce que les marges supérieures et inférieures, à l'intérieur du bandeau, ne soient pas inférieures à 4,4 cm et si besoin, réduire homothétiquement le ou les blocs texte qui dépassent.

3m



TYPOLOGIE



TYPOLOGIE



TYPOLOGIE

BES-F Bandeaux de Services - Fontenoy > Explication du principe graphique

Cas 3 : N° de chambre trop longs

> **Cas 3a:** bandeau long

- Passer le contenu sur plus de 2 lignes et réduire le bloc de texte (n° de chambre) homothétiquement en veillant à ce que les marges supérieures et inférieures ne soient pas inférieures à 4,4 cm .
- Conserver la largeur et la position initiale du bloc texte (n° de chambre).

> **Cas 3b :** bandeau scindé en 2 modules

- Conserver le format initial du module droit : L=32,5 cm H=21 cm
- Passer le contenu sur plus de 2 lignes et réduire le bloc de texte (n° de chambre) homothétiquement en veillant à ce que les marges supérieures et inférieures ne soient pas inférieures à 4,4 cm, et en respectant les marges de gauche et de droite du modèle initial

(soit 5 cm des deux côtés).

> **Ajustement de la hauteur**


- Si l'espace disponible au-dessus du montant de la porte est inférieure à 25 cm : Réduire la hauteur du bandeau, en veillant à ce que les marges supérieures et inférieures ne soient pas inférieures à 4,4 cm et si besoin, réduire homothétiquement le ou les blocs texte qui dépassent.

3m

Cas 3a

Cas 3b

Ajustement de la hauteur



TYPOLOGIE



TYPOLOGIE

- BES**
Bandeaux de Services -
1ex = 1 BAT différent
Cas 1, Cas 2a, Cas 3a : largeur 1540 mm, hauteur 210 mm (et flexible selon la place disponible)
Cas 2b et Cas 3b : 1 ou 2 bandeaux, largeur 1^{er} bandeau 600 mm environ, largeur 2^{ème} bandeau 325 mm, hauteur 210 mm (et flexible selon la place disponible)
- Matériaux : PVC compact anthracite (RAL 7043)
 - Marquage : Impression covering (RAL 7043)
 - Fixation : collage
 - Position : Murale, au-dessus des portes
 - Usage intérieur uniquement
 - Classement au feu : M2