LEGENDE DESENFUMAGE

	Création d'un "volume technique protégée"
Redimensionner Gaine	Information sur la gaine existante à modifier
	Information sur le calcul de l'UP moyen
	Information sur l'UP retenue avec Calcul de la Section et du débit théorique
	Information Futures Gaines
	Information futurs Volets
	Futures Gaines d'air Frais
	Prolongement des Gaines d'extraction fumée Futures
	Gaines d'extraction fumée existantes Modifiées

CHU ROUEN NORMANDIE

Direction des Travaux et des Services Techniques

Hôpital Charles Nicolle — C.00.S.ZZ

Bâtiment Central
Sous-sol
Fond plan archi avec Futur Recoupement

DCE 02

DCE.100.ARC.VP.SS.ZZ.D

Reprises des Gaines existantes et Création de Gaines suite à la restucturation et à la surélévation de l'Anneau central
Intervention aux Niveaux: SS / RDJ / RDC et N1

[redacted]

ETAT FUTUR

VUE EN PLAN ARCHITECTURE

Fichier: DCE02_GWSZZ_SF_DEC22.dwg
Date : 01/09/2021
Echelle: 1/100
Dessiné par : J. HERRERO

LES COTES INDIQUEES SONT A VERIFIER PAR L'ENTREPRISE

A Implantation des Gaines de Desenfumage actuelles et Futures suite à la restucturation et surélévation du Bâtiment Central	Le 01/10/2021
B DCE 02 Modification des gaines des halls principaux. Calcul comme des locaux et SS par UP	Le 22 Mars 2022
C DCE: Méthode de calcul revue pour les GAINE soumis/oil / Suppr de Deux Gaines dans la ZONE A	Le 25 Juillet 2022
D Modif. de la Gaine 22 GT AN ZC 06 (01 DE)	Le 20 Decembre 2022
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	