

# LEGENDE

Type 1 - Spot LED TBT 12x9w IP44

Type 2 - Downlights LED 1950 lum. 23w UGR<22

Type 3 - Downlight LED 1150 lum, 85lm/w UGR=19 Philips GreenSpace

Type 4 - Luminaire LED 3400 lum, UGR = 22.

Type 5 - Luminaire LED 3400 lum, UGR = 19.

Type 6 - Luminaire tube 70mm IP68 - 1x21w

Type 7 - Applique CL.II 1x18w IP44 avec inter protégé

Type 8 - Luminaire étanche LED 44w / 6000 lum - IP 65

Type 9 - Luminaire tube 70mm Escalier - 2x28w

Type 10 - Hublot étanche polycarbonate LED 20w avec détecteur incorporé

Type 11 - Colonne lumineuse IP65/IK10 - Lampe IM70w

Type 12 - Spot encastré au sol LED 3w IP67/IK10

Type 13 - Suspension MODO - 4 Lampes fluo 23w

Type 14 - Luminaire tube - 23w

AC: Boitier Actionneur Gestion de groupe d'éclairage + Ventilationspendu 22, 40, 55 et +

Tableau de commande éclairage

Inter Simple Allumage (SA) Ht:1.10m

Inter S.A. IP 55 - IK 07 Ht:1.20m

Bouton poussoir relance présence Ht:1.10m

Bouton poussoir étanche Ht:1.10m

Détecteur de présence type BEG Maître/Esclave. (Bureau, circulation, escaliers)

Détecteur de mouvement Ht:2.35m

Détecteur de présence + luminosité Plafond

Actionneur d'éclairage Plafond

Bloc de Sécurité 60 Lumens Ht:2.20m

Bloc de Sécurité 60 lu fléché Ht:2.20m

Bloc de Sécurité 60 lumens encastré Plafond

Bloc de Sécurité 60 lu fléché encastré Plafond

Bloc de Sécurité 60 Lumens avec grille

Bloc de Sécurité Ambiance 360 Lumens Ht:2.20m

Bloc Portatif BAPI Ht:1.40m

Prise de Courant 2P+E 10/16A Ht:0.40m

Prise de Courant IP 55 - IK 07 Ht:1.20m

Sortie de câble 32A+T Ht:0.40m

Prise de courant Triphasé 20A

Prise de recharge véhicule électrique

1 RJ45 Cat.6a pour Caméra

1 RJ45 Cat.6a pour Visiophone

1 RJ45 Cat.6a CA

Boitier Poste de travail : 1 RJ45 - 1 PC Normal - 1 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boitier poste de travail: 2 RJ45 - 2 PC Normal - 2 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boitier poste de travail: 3 RJ45 - 3 PC Normal - 3 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boitier poste de travail: 4 RJ45 - 4 PC Normal - 4 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Module de sortie binaire (Relais) RS510/23

Ressource CFO 4 Postes : Normal + HQ En Plafond

Point de coupeure en cassette de 8 RJ45 En Plafond

Poteau support boîtiers CFO et CFA

Point de consolidation avec couverture rayon de 5 m.

Borne WIFI équipé : 1 RJ45 Données Sous face plafond

Borne DECT équipé : 1 RJ45 Voix Sous face plafond

Arrêt d'Urgence Ht:1.40m

Tableau Electrique Ht:1.80m

Goulotte 3 compartiments

Attente alimentation

Alarme Générale Ht:2.25m

Flash lumineux PMR Ht:2.25m ou plafond

Déclencheur manuel incendie Ht:1.30m

Détecteur optique de fumée Plafond

Détecteur Avert. Autonome Fumée Plafond logement

Détecteur CO/NO<sup>2</sup> Plafond parking

Détecteur thermovélocimétrique Plafond

Indicateur d'action Ht:2.25m

Asservissement Porte CF Ht:2.00m

Asservt Porte CF+renvoi position Ht:2.00m

TRE : SDI +CMSI Ht:1.50m

Asservissement Clapet CF Plafond

Asservissement Désenfumage Ht:0.80m et 1.80m

Centrale SSi

Centrale de mesure gaz CO, NO, NO2

Boîtier ISS (boîtier vert) Ht:1.30m

Centrale contrôle d'accès

Module de Porte

Module de Gestion de Porte

Bouton de déverrouillage

Ventouse de maintien Imposte porte

Interphone Vidéo Ht:1.10m

Poste intérieur interphone

Lecteur de badge Ht:1.30m

Contact de position porte: Ouvert / Fermée ( Sur vantail )

Boîtier d'ouverture à clé

Digicode

Gâche électrique

Centrale Alarme technique

Centrale intrusion

Détecteur double technologie

Sirène Intrusion

Boîtier de mise En/Hors service intrusion

Contact périmétrique en feuillure

Tableau d'alarme agression

Bouton d'appel agression

DOE	11/09/2017	Historique	SWN	ASD	ASD
A	11/09/2017	Appel alarme incendie	SWN	ASD	ASD
A	11/09/2017	MAI Travaux sur plan de l'étage Sola	SWN	ASD	ASD
A	11/09/2017	Changement	SWN	ASD	ASD
MT	000		SWN	ASD	ASD


## IMMEUBLE DE BUREAUX SOCIMUM

COMMUNE de BEZIERS

MAÎTRE D'OUVRAGE  
**SCCV SOCIMUM**  
100 rue de la République  
34000 BEZIERS  
T : 09 65 28 50 50 - F : 04 67 21 10 50

COPIE VÉRIFIÉE  
Document certifié  
par un expert  
en 2023

ARCHITECTE	J.L. MICHAEL ARCHITECTE	15 passage Luyssac - 34090 MONTPELLIER - T : 04 67 84 51 17 - F : 04 67 84 51 11
MTT THERMIQUE	ANC	24 rue des Pins - 34060 ST GARNÉDE DE FONTEBOIS - T : 06 30 30 31 84
MTT ELECTRIQUE	ANC	450 rue Baden Powell Montpellier Cedex 03 - 34030 Montpellier - T : 04 67 84 51 17 - F : 04 67 84 51 11
MTT STRUCTURE	NET ASSOCI	1 rue René Charpentier - 34090 BEZIERS - T : 04 67 84 51 17
ECONOMETRIE	M. L.	370 rue de la République - 34090 BEZIERS - T : 04 67 84 51 17 - F : 04 67 84 51 11
BUREAU DE CONTRÔLE	BOCOTEC	1140 Av. Albert Einstein - 34090 MONTPELLIER - T : 04 67 84 51 17 - F : 04 67 84 51 11
D.P.C.		
N° D'UTAN	IMMEUBLE D'UTAN	
EL079a	Câblage VDI	1 : 50
N° AFFAIRE	DATE	INDEXE / MODIF.
AMP2 0802	11/09/2017	IND:DOE



# LEGENDE

Type 1 - Spot LED TBT 12v-9w IP44

Type 2 - Downlights LED 1950 lum. 23w UGR<22

Type 3 - Downlight LED 1150 lum. 85lm/w UGR=19 Philips GreenSpace

Type 4 - Luminaire LED 3400 lum. UGR = 22.

Type 5 - Luminaire LED 3400 lum. UGR = 19.

Type 6 - Luminaire tube 70mm IP68 - 1x21w

Type 7 - Applique CL.II 1x18w IP44 avec inter protégé

Type 8 - Luminaire étanche LED 44w / 6000 lum - IP 65

Type 9 - Luminaire tube 70mm Escalier - 2x26w

Type 10 - Hublot étanche polycarbonate LED 20w avec détecteur incorporé

Type 11 - Colonne lumineuse IP65/IK10 - Lampe IM70w

Type 12 - Spot encastré au sol LED 3w IP67/IK10

Type 13 - Suspension MOD0 - 4 Lampes fluo 23w

Type 14 - Luminaire tube - 23w

AC: Boîtier Actionneur Gestion de groupe d'éclairage + Ventilationspendu 22, 40, 55 et +

Tableau de commande éclairage

Inter Simple Allumage (SA) Ht:1.10m

Inter S.A. IP 55 - IK 07 Ht:1.20m

Bouton poussoir relance présence Ht:1.10m

Bouton poussoir étanche Ht:1.10m

Détecteur de présence type BEG Maître/Esclave. (Bureau, circulation, escaliers)

Détecteur de mouvement Ht:2.35m

Détecteur de présence + luminosité Plafond

Actionneur d'éclairage Plafond

Bloc de Sécurité 60 Lumens Ht:2.20m

Bloc de Sécurité 60 lu Rêché Ht:2.20m

Bloc de Sécurité 60 lumens encastré Plafond

Bloc de Sécurité 60 lu Rêché encastré Plafond

Bloc de Sécurité 60 Lumens avec grille Ht:2.20m

Bloc Portatif BAP1 Ht:1.40m

Prise de Courant 2P+T 10/16A Ht:0.40m

Prise de Courant IP 55 - IK 07 Ht:1.20m

Sortie de câble 32A+T Ht:0.40m

Prise de courant Triphasé 20A

Prise de recharge véhicule électrique

1 RJ45 Cat.6a pour Caméra

1 RJ45 Cat.6a pour Visiophone

1 RJ45 Cat.6a CA

Boîtier Poste de travail : 1 RJ45 - 1 PC Normal - 1 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boîtier poste de travail: 2 RJ45 - 2 PC Normal - 2 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boîtier poste de travail: 3 RJ45 - 3 PC Normal - 3 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Boîtier poste de travail: 4 RJ45 - 4 PC Normal - 4 PC HQ (S:Sol / P:Plafond)

Module de sortie binaire (Relais) RS510/23

Ressource CFO 4 Postes : Normal + HQ En Plafond

Point de coupure en cassette de 8 RJ45 En Plafond

Poteau support boîtiers CFO et CFA

Point de consolidation avec couverture rayon de 5 ml.

Borne WIFI équipé : 1 RJ45 Données Sous face plafond

Borne DECT équipé : 1 RJ45 Voix Sous face plafond

Arrêt d'Urgence Ht:1.40m

Tableau Electrique Ht:1.80m

Goulotte 3 compartiments

Attente alimentation

Alarme Générale Ht:2.25m

Flash lumineux PMR Ht:2.25m ou plafond

Déclencheur manuel incendie Ht:1.30m

Détecteur optique de fumée Plafond

Détecteur Avert. Autonome Fumée Plafond logement

Détecteur CO/NO<sub>2</sub> Plafond parking

Détecteur thermovociométrique Plafond

Indicateur d'action Ht:2.25m

Asservissement Porte CF Ht:2.00m

Asserv. Porte CF+renvoi position Ht:2.00m

TRE : SDI + CMSI Ht:1.50m

Asservissement Clapet CF Plafond

Asservissement Désenfumage Ht:0.80m et 1.80m

Centrale SSI

Centrale de mesure gaz CO, NO, NO<sub>2</sub>

Boîtier ISS (boîtier vert) Ht:1.30m

Centrale contrôle d'accès

Module de Porte

Module de Gestion de Porte

Bouton de déverrouillage

Ventouse de maintien Imposte porte

Interphone Vidéo Ht:1.10m

Poste intérieur interphone

Lecteur de badge Ht:1.30m

Contact de position porte: Ouvert / Fermée ( Sur vantail )

Boîtier d'ouverture à clé

Digicode

Gâche électrique

Centrale Alarme technique

Centrale intrusion

Détecteur double technologie

Sirène Intrusion

Boîtier de mise En/Hors service intrusion

Contact périmétrique en feuillure

Tableau d'alarme agression

Bouton d'appel agression

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Les points de consolidation sont munis de 12 emplacements pour 8 câbles maximum. Dans les cas où les boîtiers sont supportés dans le zone de câblage du FTTT, les câbles sont câblés selon la norme.

Niveau raccourci Niveau non raccourci

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

Arrivée depuis baie VDI Câble FTTT - Cat 6a

DOC	11/09/2017	Révisé		Rev. Auto	AUTO
F	11/09/2017	Créé		Rev. Auto	AUTO
RE					

## IMMEUBLE DE BUREAUX SOCIUM

COMMUNE DE BEZIERS

MAÎTRE D'OUVRAGE  
**SOCIUM**  
Socium Immobilier  
10000 BEZIERS  
Tél: 04 67 80 10 10

Socium Immobilier  
10000 BEZIERS  
Tél: 04 67 80 10 10

ARCHITECTE	J. MICHEL ARCHITECTE	10 avenue Lorge - 34090 MONTPELLIER - T. 04 67 80 10 10 - F. 04 67 80 10 11
BET THERMIQUE	ACC	20 rue des Pins - 34090 ST GENES DE FONTENOT - T. 04 67 80 10 10 - F. 04 67 80 10 11
BET ELECTRIQUE	ACC	400 rue Babin Fournier Montpellier Cedex - 34090 MONTPELLIER - T. 04 67 80 10 10 - F. 04 67 80 10 11
BET STRUCTURE	BET ASSOCIÉ	1 rue du Parc - 34090 BEZIERS - T. 04 67 80 10 10 - F. 04 67 80 10 11
RECONSTRUCTEUR	M. J.	170 rue de la Chapelle - 34090 BEZIERS - T. 04 67 80 10 10 - F. 04 67 80 10 11
BUREAU DE CONTRÔLE	BOOBYE	1100 Av. Albert Einstein - 34090 MONTPELLIER - T. 04 67 80 10 10 - F. 04 67 80 10 11
D.P.C		
R.P.S		
PROJETANT	INTÉRIEUR	
EL078a	Câblage VDI R4	1 : 50
N° AFFAIRE	DATE	INDICE / ACOPI
IND: DOE	11/09/2017	DESIGNATEUR