

Rapport de repérage du plomb avant démolition

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail

Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
NF X46-035



Numéro de rapport	22026739
Propriétaire	USID
Donneur d'ordre	M. WALDNER ALEXANDRE
Adresse de l'immeuble	CAMP DE BITCHE – ROUTE DE WISSEMBOURG 57230 BITCHE
Bâtiment ou installation	BAT 0416 ANCIEN MESS
Date de la commande	06/06/2024
La ou le(s) date(s) de la visite	06/06/2024
Date d'édition du rapport de repérage	06/06/2024
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	NC
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	PLANS + PROGRAMME DES TRAVAUX

Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise :



Opérateur de repérage : M. BOITEUX THOMAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
4 RUE DU PARC
67088 OBERHAUSBERGEN
+33 (0)3 88 56 84 49



SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE :	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X	4
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS)	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE	4
RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES	5
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	54
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	57
ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE	59

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **Plomb nécropole Riche**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	USID
Demeurant :	CAMP DE BITCHE – ROUTE DE WISSEMBOURG 57230 BITCHE
Représenté par :	M. WALDNER ALEXANDRE
Donneur d'ordre du repérage :	M. WALDNER ALEXANDRE
Coordonnées du donneur d'ordre :	57230 BITCHE
Opérateur ayant réalisé le repérage :	M. BOITEUX THOMAS
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS 4 RUE DU PARC 67201 OBERHAUSBERGEN
N° de Siret :	79018467500698
RCP-compagnie-n° de police :	MSIG – F210.16.0414

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	USID
Adresse complète :	CAMP DE BITCHE – ROUTE DE WISSEMBOURG 57230 BITCHE
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : Néant	Construction : Néant
Fonction principale du bâtiment :	ANCIEN MESS 0416	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :	Néant	

1.5 Liste des documents remis :

Programme de travaux	Statut : remis
----------------------	----------------

Titre
PLANS + PROGRAMME DES TRAVAUX

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Démolition du BAT 0416 (voir programme des travaux).

3 Elément de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Local	Etage	Visité	Justification de non visite
TOTALITE DU BATIMENT	RDC + R-1 + EXT + COMBLES	X	

3.2 L'appareil portable à fluorescence X

Marque :	NITON
Modèle :	XLP 300
Numéro de série :	N° 91689
Date de changement de source :	01/11/2023
Nature du radionucléide :	CD 109
Activité de la source :	850 MBq
Etalon 1	Etalon 2
Fabricant de l'étalon : NIST	Fabricant de l'étalon : NIST
Concentration de l'étalon : 0,31mg/cm ²	Concentration de l'étalon : 0,71mg/cm ²
Incertitude de l'étalon : 0,02mg/cm ²	Incertitude de l'étalon : 0,08mg/cm ²
N° NIST de l'étalon : SRM2575	N° NIST de l'étalon : SRM2574

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)

N° de mesure	Teneur (mg/cm ²)	Marge	Date	Observation
1	0,73	0,02	06/06/2024	Etalonnage de début de diagnostic
1847	0,75	0,04	06/06/2024	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique

Nom :	EUROFINS
Adresse :	20 RUE DU KOCHERSBERG 67700 SAVERNE
Numéro d'accréditation :	1-1488

4 Résultats du repérage et commentaires

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

RDC ENTREE 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
3						0	
4	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
5						0	
6	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,02	
7						0,12	
8	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,23	
9						0,35	
10		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
11							Non mesurable
12		Plinthe	Bois	Peinture		0	
13						0	
14		Faux-plafond	Dalle	Peinture		0	
15						0	
16		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
17						0,12	
18	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
19						0	
20	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
21						0	
22	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
23						0	
24	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
25						0	
26	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
27						0	
28	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
29						0	
30	B	Bati Porte	Bois	Peinture		0	



31						0	
32	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
33						0	
34	C	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
35						0	
36	C	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
37						0	
38	C	Bati Porte 2	Bois	Peinture		0	
39						0	
40	C	Bati Porte 1	Bois	Peinture		0	
41						0	

RDC SANITAIRE 1

42	A	Mur	Beton	Faïence			Non mesurable
43	B	Mur	Beton	Faïence			Non mesurable
44	C	Mur	Beton	Faïence			Non mesurable
45	D	Mur	Beton	Faïence			Non mesurable
46		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
47							Non mesurable
48		Plafond	Bois	Peinture		0,01	
49						0,06	
50	D	Radiateur	Metal	Peinture		0,14	
51						0,06	
52	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
53						0	
54	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
55						0	
-	C	Bati porte 1				-	Trespa
-	C	Ouvrant porte 1				-	Trespa
-	C	Bati porte 2				-	Trespa
-	C	Ouvrant porte 2				-	Trespa

RDC WC 1

-	A	Mur				-	Trespa
56	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
57	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
-	D	Mur				-	Trespa
58		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
59							Non mesurable
60		Plafond	Bois	Peinture		0,08	
61						0,03	
-	A	Bati porte				-	Trespa
-	A	Ouvrant porte				-	Trespa
-	A	Mur				-	Trespa
-	B	Mur				-	Trespa

RDC WC 2

62	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
----	---	-----	--------	---------	--	--	---------------

63	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
64		Sol	Béton	Carrelage		0,06	
65						0,02	
66		Plafond	Bois	Peinture		0	
67						0	
-	A	Bati porte				-	Trespa
-	A	Ouvrant porte				-	Trespa
-	C	Bati fenetre				-	Briques de verre
68	C	Appui fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
69	C	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
RDC DETENTE							
70	A	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,11	
71						0,06	
72	B	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,04	
73						0,13	
74	C	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,05	
75						0,04	
76	D	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,06	
77						0,04	
78	E	Mur	Plâtre	Papier Peint		0	
79						0	
80	F	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,02	
81						0,14	
82		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
83							Non mesurable
84		Plinthe	Bois	Peinture		0	
85						0	
86		Faux-plafond	Dalle	Peinture		0	
87						0	
88		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
89						0,02	
90	D	Radiateur	Metal	Peinture		0,04	
91						0,06	
92	D	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Papier Peint		0	
93						0	
94	D	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Papier Peint		0,02	
95						0,06	
96	D	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Papier Peint		0	
97						0	
98	D	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,12	
99						0,07	
100	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
101						0	
102	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
103						0	
104	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	

105						0	
106	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
107						0	
108	E	Mur bas	Bois	Peinture		0	
109						0	
110	F	Mur bas	Bois	Peinture		0	
111						0	
112	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
113						0	
114	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
115						0	
-	D	Fenetre 1				-	PVC
-	D	Fenetre 2				-	PVC
-	D	Fenetre 3				-	PVC
116	D	Appui fenetre 1	Bois	Peinture		0	
117						0	
118	D	Appui fenetre 2	Bois	Peinture		0	
119						0	
120	D	Appui fenetre 3	Bois	Peinture		0	
121						0	
122	E	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
123						0	
124	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
125						0	
126	F	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
127						0	
128	F	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
129						0	

RDC SALLE A MANGER 1

130	A	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,06	
131						0,03	
132	B	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,04	
133						0,02	
134	C	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,06	
135						0,04	
136	D	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,02	
137						0,03	
138	E	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,04	
139						0,06	
140	F	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,01	
141						0,05	
142	G	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,09	
143						0,05	
144	H	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,03	
145						0,05	
146		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
147							Non mesurable



148		Plinthe	Bois	Peinture		0	
149						0	
150		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
151						0	
152		Plafond	Plâtre	Peinture		0,01	
153						0,02	
154	D	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,09	
155						0,12	
156	D	Radiateur 2	Metal	Peinture		0	
157						0	
158	D	Radiateur 3	Metal	Peinture		0,08	
159						0,05	
160	D	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Papier Peint		0	
161						0	
162	D	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Papier Peint		0,21	
163						0,19	
164	D	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Papier Peint		0,09	
165						0,12	
166	D	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Papier Peint		0	
167						0	
168	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
169						0	
170	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
171						0	
172	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
173						0	
174	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
175						0	
176	E	Mur bas	Bois	Peinture		0	
177						0	
178	F	Mur bas	Bois	Peinture		0	
179						0	
180	G	Mur bas	Bois	Peinture		0	
181						0	
182	H	Mur bas	Bois	Peinture		0	
183						0	
184	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
185						0	
186	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
187						0	
188	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
189						0	
190	B	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
191						0	
-	C	Bati Porte				-	PVC
-	C	Ouvrant porte				-	PVC



192	D	Appui fenetre 1	Bois	Peinture		0	
193						0	
194	D	Appui fenetre 2	Bois	Peinture		0	
195						0	
196	D	Appui fenetre 3	Bois	Peinture		0	
197						0	
198	D	Appui fenetre 4	Bois	Peinture		0	
199						0	
-	D	Fenetre 1				-	PVC
-	D	Fenetre 2				-	PVC
-	D	Fenetre 3				-	PVC
-	D	Fenetre 4				-	PVC

RDC SALLE A MANGER 2

200	A	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,06	
201						0,01	
202	B	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,03	
203						0,05	
204	C	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,04	
205						0,06	
206	D	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,02	
207						0,03	
208	D	Mur	Bois	Peinture		0	
209						0	
210		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
211							Non mesurable
212		Plinthe	Bois	Peinture		0	
213						0	
214		Faux-plafond	Dalle	Peinture		0	
215						0	
216		Plafond	Plâtre	Peinture		0,01	
217						0,03	
218	C	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,05	
219						0,06	
220	C	Radiateur 2	Metal	Peinture		0	
221						0	
222	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Papier Peint		0	
223						0	
224	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Papier Peint		0	
225						0	
-	C	Fenetre 1				-	PVC
-	C	Fenetre 2				-	PVC
-	C	Appui fenetre 1				-	Récent
-	C	Appui fenetre 2				-	Récent
226	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	

227						0	
228	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
229						0	
230	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
231						0	
232	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
233						0	
234	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
235						0	
236	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
237						0	
-	D	Bati porte				-	PVC
-	D	Ouvrant porte				-	PVC
238		Poteau	Bois	Peinture		0	
239						0	
RDC DEGAGEMENT 1							
240	A	Mur	Plâtre	Papier Peint		0	
241						0	
242	B	Mur	Plâtre	Papier Peint		0	
243						0	
244	C	Mur	Plâtre	Papier Peint		0	
245						0	
246	D	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,09	
247						0,12	
248	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
249						0	
250	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
251						0	
252	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
253						0	
254	D	Mur bas	Bois	Peinture		0,06	
255						0,01	
256		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
257							Non mesurable
258		Plinthe	Bois	Peinture		0,05	
259						0,04	
260		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
261						0	
262		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
263						0	
264	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,02	
265						0,03	
266	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
267						0	
268	B	Appui fenetre 1	Bois	Peinture		0,04	
269						0,05	
270	B	Appui fenetre 2	Bois	Peinture		0,09	

271					0,06	
272	B	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Papier Peint	0,03	
273					0,01	
274	B	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Papier Peint	0	
275					0	
-	B	Fenetre 1			-	PVC
-	B	Fenetre 2			-	PVC
-	B	Appui fenetre 1			-	Stratifié
-	B	Appui fenetre 2			-	Stratifié
276	B	Radiateur 1	Metal	Peinture	0,08	
277					0,11	
278	B	Radiateur 2	Metal	Peinture	0,09	
279					0,13	
280	C	Bati Porte	Bois	Peinture	0	
281					0	
-	C	Ouvrant porte			-	Verre
282	D	Bati Porte	Bois	Peinture	0	
283					0	
284	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0	
285					0	
RDC DEGAGEMENT 2						
286	A	Mur	Plâtre	Papier Peint	0,02	
287					0,06	
288	B	Mur	Plâtre	Papier Peint	0,34	
289					0,4	
290	C	Mur	Plâtre	Papier Peint	0	
291					0	
292	D	Mur	Plâtre	Papier Peint	0,06	
293					0,02	
294	A	Mur bas	Bois	Peinture	0	
295					0	
296	B	Mur bas	Bois	Peinture	0	
297					0	
298	C	Mur bas	Bois	Peinture	0	
299					0	
300	D	Mur bas	Bois	Peinture	0	
301					0	
302		Sol	Beton	Carrelage		Non mesurable
303						Non mesurable
304		Plinthe	Bois	Peinture	0,12	
305					0,04	
306		Faux-plafond	Dalles	Peinture	0	
307					0	
308		Plafond	Plâtre	Peinture	0,06	
309					0,08	
310	A	Bati Porte	Bois	Peinture	0,03	
311					0,02	

-	A	Ouvrant porte			-	Verre
312	B	Tuyau 1	Metal	Peinture	0,05	
313					0,06	
314	B	Tuyau 2	Metal	Peinture	0,03	
315					0,01	
316	B	Bati Porte	Bois	Peinture	0,02	
317					0,07	
318	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0	
319					0	
-	B	Fenetre 1			-	PVC
-	B	Fenetre 2			-	PVC
-	B	Fenetre 3			-	PVC
-	B	Fenetre 4			-	PVC
-	B	Fenetre 5			-	PVC
-	B	Fenetre 6			-	PVC
320	B	Appui fenetre 1	Bois	Peinture	0,06	
321					0,09	
322	B	Appui fenetre 2	Bois	Peinture	0,02	
323					0,07	
324	B	Appui fenetre 3	Bois	Peinture	0,09	
325					0,1	
326	B	Appui fenetre 4	Bois	Peinture	0,06	
327					0,05	
328	B	Appui fenetre 5	Bois	Peinture	0,06	
329					0,09	
330	B	Appui fenetre 6	Bois	Peinture	0,03	
331					0,02	
332	B	Embrasure Fenetre 6	Plâtre	Papier Peint	0	
333					0	
334	B	Embrasure Fenetre 5	Plâtre	Papier Peint	0,02	
335					0,04	
336	B	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Papier Peint	0,02	
337					0,01	
338	B	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Papier Peint	0	
339					0	
340	B	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Papier Peint	0,06	
341					0,05	
342	B	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Papier Peint	0,04	
343					0,08	
344	B	Radiateur 1	Metal	Peinture	0,31	
345					0,3	
346	B	Radiateur 2	Metal	Peinture	0,06	
347					0,05	
348	C	Bati Porte	Bois	Peinture	0,09	
349					0,04	
350	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0	
351					0	



352	D	Bati Porte 1	Bois	Peinture		0	
353						0	
354	D	Bati Porte 2	Bois	Peinture		0,01	
355						0,05	
356	D	Bati Porte 3	Bois	Peinture		0,13	
357						0,16	

RDC SALLE A MANGER 3

358	A	Mur	Plâtre	Papier Peint		0	
359						0	
360	B	Mur	Plâtre	Papier Peint		0	
361						0	
362	C	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,02	
363						0,06	
364	D	Mur	Plâtre	Papier Peint		0,01	
365						0,04	
366		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
367							Non mesurable
368		Plinthe	Bois	Peinture		0	
369						0	
370		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
371						0	
372		Plafond	Plâtre	Papier Peint		0,03	
373						0,11	
374	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
375						0	
-	C	Fenetre				-	PVC
376	C	Appui fenetre	Bois	Peinture		0	
377						0	
378	C	Embrasure Fenetre	Plâtre	Papier Peint		0,58	
379						0,6	
380	C	Radiateur	Metal	Peinture		0,04	
381						0,05	

RDC SALLE A MANGER 4

382	A	Mur	Bois	Peinture		0	
383						0	
384	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
385						0	
386	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
387						0	
388	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
389						0	
390	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,15	
391						0,18	
392	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,06	
393						0,04	
394	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
395						0	



396		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
397							Non mesurable
398		Plinthe	Bois	Peinture		0,01	
399						0,03	
400		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
401						0	
402		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
403						0	
404	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,02	
405						0,03	
406	B	Embrasure porte	Bois	Peinture		0	
407						0	
408	C	Appui fenetre 1	Bois	Peinture		0,09	
409						0,12	
410	C	Appui fenetre 2	Bois	Peinture		0,07	
411						0,05	
412	C	Appui fenetre 3	Bois	Peinture		0,04	
413						0,07	
-	C	Fenetre 1				-	PVC
-	C	Fenetre 2				-	PVC
-	C	Fenetre 3				-	PVC
414	C	Embrasure Fenetre	Plâtre	Peinture		0	
415						0	
416	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0,03	
417						0,05	
418	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0,06	
419						0,01	
420	C	Radiateur 1	Pierre	Peinture		0,13	
421						0,11	
422	C	Radiateur 2	Pierre	Peinture		0	
423						0	
424	C	Radiateur 3	Pierre	Peinture		0,18	
425						0,21	
426		Poteau 1	Bois	Peinture		0	
427						0	
428		Poteau 2	Bois	Peinture		0	
429						0	
RDC SALLE A MANGER 5							
430	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
431						0	
432	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
433						0	
434	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
435						0	
436	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	

437						0	
438	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
439						0	
440	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
441						0	
442	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,03	
443						0,04	
444		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
445							Non mesurable
446		Plinthe	Bois	Peinture		0,15	
447						0,04	
448		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
449						0	
450		Plafond	Plâtre	Peinture		0,06	
451						0,04	
452	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,07	
453						0,02	
-	C	Fenetre 1				-	PVC
-	C	Fenetre 2				-	PVC
-	C	Porte				-	PVC
454	C	Appui fenetre 1	Bois	Peinture		0,04	
455						0,03	
456	C	Appui fenetre 2	Bois	Peinture		0,06	
457						0,05	
458	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
459						0	
460	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0	
461						0	
462	C	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,17	
463						0,21	
464	C	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,02	
465						0,01	
466	C	Embrasure porte	Plâtre	Peinture		0	
467						0	
468	D	Radiateur	Metal	Peinture		0,12	
469						0,09	
470	D	Embrasure porte	Bois	Peinture		0	
471						0	
472		Poteau 1	Bois	Peinture		0	
473						0	
474		Poteau 2	Bois	Peinture		0	
475						0	
RDC ENTREE 2							
476	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
477							Non mesurable
478	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable

479							Non mesurable
480	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
481							Non mesurable
482	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
483							Non mesurable
484	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
485							Non mesurable
486	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
487							Non mesurable
488		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
489							Non mesurable
490		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
491							Non mesurable
492		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0,01	
493						0,03	
494	A	Bati Porte 2	Bois	Peinture		0	
495						0	
496	A	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0,04	
497						0,01	
498	A	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
499						0	
500	A	Bati Porte 1	Bois	Peinture		0,06	
501						0,02	
-	A	Fenetre 1				-	PVC
-	A	Fenetre 2				-	PVC
-	A	Fenetre 3				-	PVC
-	A	Fenetre 4				-	PVC
502	A	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Faïence			Non mesurable
503							Non mesurable
504	A	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Faïence			Non mesurable
505							Non mesurable
506	A	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Faïence			Non mesurable
507							Non mesurable
508	A	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Faïence			Non mesurable
509							Non mesurable
510	A	Radiateur 2	Metal	Peinture		0	
511						0	
512	A	Radiateur 1	Metal	Peinture		0	
513						0	
514	B	Bati Porte	Bois	Peinture		0,06	
515						0,08	
516	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
517						0	



518	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
519						0	
520	C	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
521						0,04	
-	C	Fenetre 1				-	Aluminium
-	C	Fenetre 2				-	Aluminium
-	C	Fenetre 3				-	Aluminium
-	C	Fenetre 4				-	Aluminium
RDC DEGAGEMENT 3							
522	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
523							Non mesurable
524	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
525							Non mesurable
526	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
527							Non mesurable
528	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
529							Non mesurable
530	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
531							Non mesurable
532		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
533							Non mesurable
534		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
535							Non mesurable
536		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0,01	
537						0,04	
538	B	Bati Porte	Metal	Peinture		0,13	
539						0,02	
540	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
541						0	
-	C	Fenetre 1				-	Aluminium
-	C	Fenetre 2				-	Aluminium
-	C	Fenetre 3				-	Aluminium
-	C	Porte				-	Aluminium
542	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
543						0	
544	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
545						0	
-	C	Fenetre 1				-	PVC
-	C	Fenetre 2				-	PVC
-	C	Fenetre 3				-	PVC
546	E	Appui fenetre 1	Plâtre	Faïence			Non mesurable
547							Non mesurable
548	E	Appui fenetre 2	Plâtre	Faïence			Non mesurable
549							Non mesurable



550	E	Appui fenetre 3	Plâtre	Faïence			Non mesurable
551							Non mesurable
552	E	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Faïence			Non mesurable
553							Non mesurable
554	E	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Faïence			Non mesurable
555							Non mesurable
556	E	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Faïence			Non mesurable
557							Non mesurable
558	E	Radiateur 1	Metal	Peinture		0	
559						0	
560	E	Radiateur 2	Metal	Peinture		0	
561						0	

RDC DEGAGEMENT 4

562	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
563							Non mesurable
564	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
565							Non mesurable
566	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
567							Non mesurable
568	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
569							Non mesurable
570	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
571							Non mesurable
572	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
573							Non mesurable
574		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
575							Non mesurable
576		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
577							Non mesurable
578		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0,01	
579						0,06	
580	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,11	
581						0,08	
582	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,09	
583						0,01	
584	A	Radiateur	Metal	Peinture		0	
585						0	
586	B	Tuyau	Metal	Peinture		0	
587						0	
588	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
589						0	
590	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
591						0	



592	E	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
593						0	
594	E	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
595						0	
596	E	Bati Porte 2	Metal	Peinture		0	
597						0	
598	E	Bati Porte 1	Metal	Peinture		0,04	
599						0,12	

RDC PLONGE 1

600	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
601							Non mesurable
602	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
603							Non mesurable
604	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
605							Non mesurable
606	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
607							Non mesurable
608		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
609							Non mesurable
610		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
611							Non mesurable
612		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
613						0	
614	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
615						0	
616	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
617						0	
618	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
619						0	
620	B	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
621						0	
622	C	Radiateur	Metal	Peinture		0	
623						0	
-	D	Fenetre 1				-	Aluminium
-	D	Fenetre 2				-	Aluminium



-	D	Porte				-	Aluminium
---	---	-------	--	--	--	---	-----------

RDC LAVERIE 1

624	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
625							Non mesurable
626	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
627							Non mesurable
628	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
629							Non mesurable
630	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
631							Non mesurable
632		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
633							Non mesurable
634		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
635							Non mesurable
636		Plafond	Dalles	Peinture		0	
637						0	
638		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
639						0	
640	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
641						0,06	
642	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
643						0	
644	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
645						0	
646	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
647						0,04	

RDC PREPARATION FROIDES

648	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
649							Non mesurable
650	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
651							Non mesurable
652	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
653							Non mesurable
654	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
655							Non mesurable
656		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
657							Non mesurable
658		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
659							Non mesurable

660		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
661						0	
662	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
663						0,11	
664	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
665						0	
666	A	Radiateur	Metal	Peinture		0	
667						0	
668	B	Bati Porte	Metal	Peinture		0,06	
669						0,02	
670	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
671						0	
672	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
673						0	
674	C	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
675						0	

RDC LEGUMERIE

676	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
677							Non mesurable
678	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
679							Non mesurable
680	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
681							Non mesurable
682	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
683							Non mesurable
684		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
685							Non mesurable
686		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
687							Non mesurable
688		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
689						0	
690	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,05	
691						0,03	
692	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
693						0	
694	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
695						0	
696	C	Bati Porte	Metal	Peinture		0,02	
697						0,03	
-	C	Fenetre				-	Aluminium
698	D	Radiateur	Metal	Peinture		0	



699						0	
RDC CHAMBRES FROIDES							
700	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
701							Non mesurable
702	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
703							Non mesurable
704	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
705							Non mesurable
706	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
707							Non mesurable
708	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
709							Non mesurable
710	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
711							Non mesurable
712		Sol	Béton	Carrelage		0	
713						0	
714		Plinthe	Plâtre	Carrelage		0	
715						0	
716		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
717						0	
718	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
719						0	
720	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
721						0	
722	B	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
723						0	
724	B	Bati Porte 1	Metal	Peinture		0,01	
725						0,03	
726	B	Bati Porte 2	Metal	Peinture		0	
727						0	
728	B	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
729						0	
730	C	Tuyau	Metal	Peinture		0,02	
731						0,14	
732	C	Radiateur 1	Metal	Peinture		0	
733						0	
734	C	Radiateur 2	Metal	Peinture		0	
735						0	
-	C	Fenetre 1				-	PVC
-	C	Fenetre 2				-	PVC
736	C	Appui fenetre 2	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
737							Non mesurable
738	C	Appui fenetre 1	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
739							Non mesurable



740	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
741							Non mesurable
742	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
743							Non mesurable
744	C	Bati Porte	Bois	Peinture		0,03	
745						0,14	
746	C	Ouvrant fenêtre	Bois	Peinture		0,01	
747						0,04	

RDC DEGAGEMENT 5

748	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
749	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
750							Non mesurable
751	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
752	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
753							Non mesurable
754		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
755							Non mesurable
756		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
757							Non mesurable
758		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
759						0	
760	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,06	
761						0,02	
762	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
763						0	
764	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
765						0	
766	C	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
767						0,02	
768	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
769						0	
770	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
771						0	

RDC RANGEMENT

772	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
773							Non mesurable
774	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
775							Non mesurable
776	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
777	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
778							Non mesurable
779		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
780							Non mesurable



781		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
782							Non mesurable
783		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
784						0	
785	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
786						0	
787	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
788						0	
789	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
790						0	
791	B	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
792						0	
RDC CUISINE							
793	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
794							Non mesurable
795	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
796							Non mesurable
797	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
798	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
799							Non mesurable
800	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
801							Non mesurable
802	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
803		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
804							Non mesurable
805		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
806							Non mesurable
807		Faux-plafond	Metal	Peinture		0,21	
808						0,12	
809		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
810						0	
811	A	Bati Porte 1	Metal	Peinture		0,04	
812						0,06	
813	A	Bati Porte 2	Metal	Peinture		0,03	
814						0,05	
815	A	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
816						0	
817	A	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
818						0	
819	B	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
820						0	
821	B	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
822						0	
823	B	Bati Porte 2	Metal	Peinture		0,01	



824					0,14	
825	B	Bati Porte 1	Metal	Peinture	0	
826					0	
827	C	Bati Porte	Metal	Peinture	0	
828					0	
829	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0	
830					0	
831	C	Radiateur	Metal	Peinture	0	
832					0	
833	D	Bati Porte 1	Metal	Peinture	0,01	
834					0,02	
835	D	Ouvrant porte 1	Metal	Peinture	0,05	
836					0,04	
837	D	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture	0,07	
838					0,11	
839	D	Bati Porte 2	Bois	Peinture	0,1	
840					0,06	
841	D	Radiateur	Metal	Peinture	0	
842					0	
843	D	Appui fenetre	Plâtre	Faïence		Non mesurable
844						Non mesurable
-	D	Fenetre			-	PVC
845	D	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence		Non mesurable
846						Non mesurable
847	E	Bati Porte	Metal	Peinture	0	
848					0	
849	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture	0	
850					0	

RDC OFFICE

851	A	Mur	Plâtre	Faïence		Non mesurable
852						Non mesurable
853	B	Mur	Plâtre	Faïence		Non mesurable
854	C	Mur	Plâtre	Faïence		Non mesurable
855						Non mesurable
856	D	Mur	Plâtre	Faïence		Non mesurable
857						Non mesurable
858	E	Mur	Plâtre	Faïence		Non mesurable
859						Non mesurable
860	F	Mur	Plâtre	Faïence		Non mesurable
861						Non mesurable
862		Sol	Beton	Carrelage		Non mesurable
863						Non mesurable
864		Plinthe	Plâtre	Carrelage		Non mesurable
865						Non mesurable



866		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0,06	
867						0,01	
868		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
869						0	
870	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
871						0	
872	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
873						0	
874	B	Radiateur	Metal	Peinture		0	
875						0	
876	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Faïence			Non mesurable
877							Non mesurable
-	C	Fenêtre 1				-	Alu
878	C	Appui fenetre 1	Plâtre	Faïence			Non mesurable
879							Non mesurable
880	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Faïence			Non mesurable
881							Non mesurable
-	C	Fenêtre 2				-	Alu
882	C	Appui fenetre 2	Plâtre	Faïence			Non mesurable
883							Non mesurable
884	E	Bati Porte	Metal	Peinture		0,02	
885						0,36	
886	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
887						0	

RDC ANNEXE MAGASIN

888	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
889	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
890	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
891							Non mesurable
892	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
893							Non mesurable
894		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
895							Non mesurable
896		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
897							Non mesurable
898		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
899						0	
900		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
901						0	
902	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
903						0	
904	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
905						0	
906	C	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable



907							Non mesurable
-	C	Fenêtre				-	Alu
-	C	Appui fenêtre				-	Alu
908	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
909						0	
910	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
911						0	
912	D	Radiateur	Metal	Peinture		0	
913						0	

RDC MAGASIN

914	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
915							Non mesurable
916	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
917	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
918	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
919							Non mesurable
920	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
921							Non mesurable
922	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
923		Sol	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
924							Non mesurable
925		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
926							Non mesurable
927		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
928						0	
929		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
930						0	
931	A	Radiateur	Metal	Peinture		0	
932						0	
933	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
934						0,14	
935	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
936						0	
937	B	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
938							Non mesurable
-	B	Fenêtre				-	Alu
-	B	Appui fenêtre				-	Alu

RDC DEGAGEMENT 7

939	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
940							Non mesurable
941	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
942							Non mesurable
943	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable



944							Non mesurable
945	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
946							Non mesurable
947	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
948		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
949							Non mesurable
950		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
951							Non mesurable
952		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
953						0	
954		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
955						0	
956	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,02	
957						0,03	
958	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
959						0	
960	C	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
961						0	
962	C	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
963						0	
964	E	Bati Porte	Metal	Peinture		0,03	
965						0,06	
966	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
967						0	

RDC PATISSERIE

968	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
969							Non mesurable
970	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
971							Non mesurable
972	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
973	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
974	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
975	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
976							Non mesurable
977	G	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
978							Non mesurable
979	H	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
980							Non mesurable
981	I	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
982							Non mesurable
983	J	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
984							Non mesurable



985	K	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
986							Non mesurable
987	L	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
988							Non mesurable
989		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
990							Non mesurable
991		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
992							Non mesurable
993		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
994						0	
995		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
996						0	
997	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
998						0	
999	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1000						0	
1001	L	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1002						0	

RDC PLONGE 2

1003	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1004	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1005							Non mesurable
1006	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1007							Non mesurable
1008	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1009	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1010							Non mesurable
1011	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1012	G	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1013							Non mesurable
1014	H	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1015							Non mesurable
1016		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1017							Non mesurable
1018		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1019							Non mesurable
1020		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1021						0	
1022		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1023						0	
1024	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,05	
1025						0,01	



1026	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1027						0	
1028	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
1029						0,02	
1030	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1031						0	
1032	E	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1033						0	
1034	E	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faience			Non mesurable
1035							Non mesurable
-	E	Fenêtre				-	PVC
-	E	Appui fenêtre				-	Stratifié
1036	E	Garde corps	Metal	Peinture		0,05	
1037						0,04	
1038	G	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
1039						0,03	
1040	G	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1041						0	
RDC PLONGE 3							
1042	A	Mur	Plâtre	Faience			Non mesurable
1043							Non mesurable
1044	B	Mur	Plâtre	Faience			Non mesurable
1045	C	Mur	Plâtre	Faience			Non mesurable
1046	D	Mur	Plâtre	Faience			Non mesurable
1047							Non mesurable
1048	E	Mur	Plâtre	Faience			Non mesurable
1049	F	Mur	Plâtre	Faience			Non mesurable
1050							Non mesurable
1051		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1052							Non mesurable
1053		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1054							Non mesurable
1055		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1056						0	
1057		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1058						0	
1059	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1060						0	
1061	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1062						0	
1063	E	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1064						0	
1065	E	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1066						0	



1067	F	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1068							Non mesurable
-	F	Fenêtre 1			-		PVC
-	F	Appui fenêtre 1			-		Stratifié
1069	F	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1070							Non mesurable
-	F	Fenêtre 2			-		PVC
-	F	Appui fenêtre 2			-		Stratifié
1071	F	Garde corps 2	Metal	Peinture		0,04	
1072						0,05	
1073	F	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1074							Non mesurable
-	F	Fenêtre 3			-		PVC
-	F	Appui fenêtre 3			-		Stratifié
1075	F	Garde corps 3	Metal	Peinture		0,02	
1076						0,03	
1077	F	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1078						0	

RDC PLONGE 3

1079	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1080							Non mesurable
1081	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1082	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1083	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1084		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1085							Non mesurable
1086		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1087							Non mesurable
1088		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1089						0	
1090		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1091						0	
1092	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,02	
1093						0,06	
1094	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1095						0	
1096	B	Bati Porte	Bois	Peinture		0,01	
1097						0,03	
1098	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,06	
1099						0,04	
1100	B	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1101						0	
-	D	Porte			-		Alu

RDC DEBOITAGE



1102	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1103							Non mesurable
1104	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1105	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1106							Non mesurable
1107	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1108	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1109		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1110							Non mesurable
1111		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1112							Non mesurable
1113		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1114						0	
1115		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1116						0	
-	A	Porte				-	Alu
1117	B	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
1118						0,02	
1119	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1120						0	
1121	D	Tuyau	Metal	Peinture		0	
1122						0	
RDC SALLE 1							
1123	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1124						0	
1125	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1126						0	
1127	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1128						0	
1129	E	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1130						0	
1131	F	Mur	Plâtre	Peinture		0,27	
1132						0,3	
1133	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1134						0	
1135	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1136						0	
1137	D	Mur bas	Bois	Peinture		0,02	
1138						0,1	
1139	E	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1140						0	
1141	F	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1142						0	
1143		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1144							Non mesurable

1145		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1146							Non mesurable
1147		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1148						0	
1149		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1150						0	
1151	A	Bati Porte 1	Bois	Peinture		0,03	
1152						0,01	
1153	A	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
1154						0	
1155	A	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,03	
1156						0,05	
1157	A	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,18	
1158						0,21	
1159	A	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0	
1160						0	
-	A	Fenêtre 1				-	PVC
-	A	Appui fenêtre 1				-	Stratifié
1161	A	Bati Porte 2	Bois	Peinture		0,01	
1162						0,06	
1163	A	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
1164						0	
1165	A	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
1166						0	
-	A	Fenêtre 2				-	PVC
-	A	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
1167	B	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
1168						0	
1169	B	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
1170						0	
1171	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0	
1172						0	
-	C	Fenêtre 1				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 1				-	Stratifié
1173	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
1174						0	
-	C	Fenêtre 2				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
1175	C	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Peinture		0	
1176						0	
-	C	Fenêtre 3				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 3				-	Stratifié
1177	C	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Peinture		0	
1178						0	
-	C	Fenêtre 4				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 4				-	Stratifié
1179	C	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,2	



1180						0,18	
1181	C	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,05	
1182						0,03	
1183	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0,03	
1184						0,01	
1185	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1186						0	
1187		Poteau 1	Plâtre	Peinture		0	
1188						0	
1189		Poteau 2	Plâtre	Peinture		0	
1190						0	
1191		Poteau 3	Plâtre	Peinture		0	
1192						0	
RDC SALLE 2							
1193	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1194						0	
1195	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1196						0	
1197	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1198						0	
1199		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1200							Non mesurable
1201		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1202							Non mesurable
1203		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1204						0	
1205		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1206						0	
1207	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1208						0	
1209	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1210						0	
1211	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1212						0	
1213	A	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0	
1214						0	
-	A	Fenêtre 1				-	PVC
-	A	Appui fenêtre 1				-	Stratifié
1215	A	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
1216						0	
-	A	Fenêtre 2				-	PVC
-	A	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
1217	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,01	
1218						0,03	
1219	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,01	
1220						0,05	
1221	A	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Peinture		0	

1222						0	
-	A	Fenêtre 3				-	PVC
-	A	Appui fenêtre 3				-	Stratifié
1223	A	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Peinture		0	
1224						0	
-	A	Fenêtre 4				-	PVC
-	A	Appui fenêtre 4				-	Stratifié
1225	A	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,16	
1226						0,2	
1227	A	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,18	
1228						0,16	
1229	B	Bati Porte 1	Bois	Peinture		0,02	
1230						0,03	
1231	B	Bati Porte 2	Bois	Peinture		0,3	
1232						0,25	
1233	B	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0,05	
1234						0,03	
1235	B	Bati Porte 3	Bois	Peinture		0,1	
1236						0,08	
1237	B	Ouvrant porte 3	Bois	Peinture		0,11	
1238						0,13	
1239	C	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,02	
1240						0,01	
1241	C	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,04	
1242						0,05	
1243	C	Radiateur 3	Metal	Peinture		0,06	
1244						0,07	
1245	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0	
1246						0	
-	C	Fenêtre 1				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 1				-	Stratifié
1247	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
1248						0	
-	C	Fenêtre 2				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
1249	C	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Peinture		0	
1250						0	
-	C	Fenêtre 3				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 3				-	Stratifié
1251	C	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Peinture		0	
1252						0	
-	C	Fenêtre 4				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 4				-	Stratifié
1253	C	Embrasure Fenetre 5	Plâtre	Peinture		0	
1254						0	
-	C	Fenêtre 5				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 5				-	Stratifié



1255	D	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0	
1256						0	
1257	D	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0	
1258						0	
1259		Poteau 3	Plâtre	Peinture		0	
1260						0	
1261		Poteau 1	Plâtre	Peinture		0	
1262						0	
1263		Poteau 2	Plâtre	Peinture		0	
1264						0	

RDC MAGASIN VAISSELLE

1265	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1266						0	
1267	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1268						0	
1269	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1270						0	
1271	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1272						0	
1273	E	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1274						0	
1275	F	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1276						0	
1277	A	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1278						0	
1279	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1280						0	
1281	E	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1282						0	
1283	F	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1284						0	
1285		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1286							Non mesurable
1287		Plinthe	Plâtre	Faïences		0,01	
1288						0,02	
1289		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1290						0	
1291		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1292						0	
1293	A	Bati Porte 1	Bois	Peinture		0,05	
1294						0,06	
1295	A	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0,02	
1296						0,06	
1297	A	Bati Porte 2	Bois	Peinture		0,04	
1298						0,03	
1299	A	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0,07	
1300						0,03	

1301	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1302						0	
1303	D	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
1304						0	
1305	F	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0,02	
1306						0,05	
-	F	Fenêtre 1				-	PVC
-	F	Appui fenêtre 1				-	Stratifié
1307	F	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
1308						0	
-	F	Fenêtre 2				-	PVC
-	F	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
1309	F	Embrasure Fenetre 3	Plâtre	Peinture		0	
1310						0	
-	F	Fenêtre 3				-	PVC
-	F	Appui fenêtre 3				-	Stratifié
1311	F	Embrasure Fenetre 4	Plâtre	Peinture		0	
1312						0	
-	F	Fenêtre 4				-	PVC
-	F	Appui fenêtre 4				-	Stratifié
1313	F	Radiateur 3	Metal	Peinture		0,16	
1314						0,21	
1315	F	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,05	
1316						0,08	
1317	F	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,09	
1318						0,13	
RDC RESERVE 1							
1319	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1320						0	
1321	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1322						0	
1323	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1324						0	
1325	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1326						0	
1327	B	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1328						0	
1329	C	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1330						0	
1331	D	Mur bas	Bois	Peinture		0	
1332						0	
1333		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1334							Non mesurable
1335		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1336							Non mesurable
1337		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1338						0	

1339		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1340						0	
1341	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
1342						0	
1343	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1344						0	
1345	C	Embrasure Fenetre 1	Plâtre	Peinture		0	
1346						0	
-	C	Fenêtre 1				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 1				-	Stratifié
1347	C	Embrasure Fenetre 2	Plâtre	Peinture		0	
1348						0	
-	C	Fenêtre 2				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
1349	C	Radiateur 2	Metal	Peinture		0,24	
1350						0,23	
1351	C	Radiateur 1	Metal	Peinture		0,11	
1352						0,12	

RDC DEGAGEMENT 8

1353	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,16	
1354						0,19	
1355	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,12	
1356						0,11	
1357	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1358						0	
1359	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1360						0	
1361		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1362							Non mesurable
1363		Plinthe	Bois	Peinture		0	
1364						0	
1365		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1366						0	
1367		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1368						0	
1369	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,09	
1370						0,03	
1371	B	Bati Porte	Bois	Peinture		0,09	
1372						0,03	
1373	B	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,05	
1374						0,03	

RDC DEGAGEMENT 9

1375	A	Mur	Plâtre	Peinture		0,05	
1376						0,03	
1377	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,02	
1378						0,03	
1379	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,02	

1380						0,01	
1381		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1382							Non mesurable
1383		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1384							Non mesurable
1385		Faux-plafond	Dalles	Peinture		0	
1386						0	
1387		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1388						0	
1389	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
1390						0	
1391	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,19	
1392						0,18	
1393	B	Tuyau	Metal	Peinture		0,21	
1394						0,22	
1395	C	Embrasure Fenetre	Plâtre	Peinture		0,08	
1396						0,06	
-	C	Fenêtre 2				-	PVC
-	C	Appui fenêtre 2				-	Stratifié
SOUS-SOL DEGAGEMENT 10							
1397	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1398						0	
1399	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,01	
1400						0,02	
1401	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,06	
1402						0,02	
1403	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,03	
1404						0,02	
1405	E	Mur	Plâtre	Peinture		0,06	
1406						0,02	
1407		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1408							Non mesurable
1409		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1410							Non mesurable
1411		Plafond	Plâtre	Peinture		0,01	
1412						0,03	
1413	A	Bati Porte	Bois	Peinture		0,08	
1414						0,12	
1415	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,05	
1416						0,04	
1417	B	Radiateur	Metal	Peinture		0,11	
1418						0,13	
1419	B	Bati Porte 1	Metal	Peinture		0,01	
1420						0,02	
1421	B	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0,15	
1422						0,13	



1423	B	Bati Porte 2	Metal	Peinture		0,01	
1424						0,12	
1425	B	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0,18	
1426						0,13	
1427	C	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
1428						0,02	
1429	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
1430						0,03	

SOUS-SOL SANITAIRE 2

1431	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1432							Non mesurable
1433	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1434							Non mesurable
-	C	Mur					Non mesurable
1435	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1436							Non mesurable
1437	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1438							Non mesurable
1439		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1440							Non mesurable
1441		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1442							Non mesurable
1443		Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	
1444						0,02	
1445	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,03	
1446						0,01	
1447	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,14	
1448						0,16	
1449	B	Tuyau	Metal	Peinture		0,01	
1450						0,02	
1451	C	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1452						0	
1453	B	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1454							Non mesurable
-	B	Fenêtre				-	PVC
1455	B	Appui fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1456							Non mesurable
-	C	Porte 1				-	Trespa
-	C	Porte 2				-	Trespa
-	C	Porte 3				-	Trespa

SOUS-SOL LOCAL CHAUFFE-EAU

-	A	Mur				-	Trespa
1457	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1458							Non mesurable

1459	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1460							Non mesurable
-	D	Mur				-	Trespa
1461		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1462							Non mesurable
1463		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1464							Non mesurable
1465		Plafond	Plâtre	Peinture		0,29	
1466						0,3	
-	A	Porte				-	Trespa
1467	B	Tuyau 1	Fonte	Peinture		0,02	
1468						0,01	
1469	B	Tuyau 2	Fonte	Peinture		0,03	
1470						0,04	

SOUS-SOL WC 3

-	A	Mur				-	Trespa
-	B	Mur				-	Trespa
1471	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1472							Non mesurable
-	D	Mur				-	Trespa
1473		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1474							Non mesurable
1475		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1476							Non mesurable
1477		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1478						0	
-	A	Porte				-	Trespa

SOUS-SOL WC 4

-	A	Mur				-	Trespa
-	B	Mur				-	Trespa
1479	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1480							Non mesurable
1481	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1482							Non mesurable
1483		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1484							Non mesurable
1485		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1486							Non mesurable
1487		Plafond	Plâtre	Peinture		0,02	
1488						0,01	
-	A	Porte				-	Trespa

SOUS-SOL SANITAIRE 3

1489	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
------	---	-----	--------	---------	--	--	---------------



1490							Non mesurable
1491	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1492							Non mesurable
1493	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1494							Non mesurable
-	D	Mur			-		Trespa
1495	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1496							Non mesurable
1497	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1498							Non mesurable
1499	G	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1500							Non mesurable
1501		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1502							Non mesurable
1503		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1504							Non mesurable
1505		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
1506						0,04	
1507	A	Tuyau	Métal	Peinture		0,1	
1508						0,02	
1509	A	Bati Porte	Métal	Peinture		0,01	
1510						0,03	
1511	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,2	
1512						0,05	
1513	G	Tuyau 1	Fonte	Peinture		0,06	
1514						0,04	
1515	G	Tuyau 2	Fonte	Peinture		0,06	
1516						0,05	
1517	G	Radiateur	Métal	Peinture		0	
1518						0	
1519	G	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1520							Non mesurable
-	G	Fenêtre			-		PVC
1521	G	Appui fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1522							Non mesurable
SOUS-SOL WC 5							
-	A	Mur			-		Trespa
1523	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1524							Non mesurable
1525	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1526							Non mesurable
-	D	Mur			-		Trespa
1527		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable



1528							Non mesurable
1529		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1530							Non mesurable
1531		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
1532						0,03	
-	A	Porte				-	Trespa
SOUS-SOL WC 6							
-	A	Mur				-	Trespa
-	B	Mur				-	Trespa
1533	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1534							Non mesurable
1535	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1536							Non mesurable
1537		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1538							Non mesurable
1539		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1540							Non mesurable
1541		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
1542						0,02	
-	A	Porte				-	Trespa
SOUS-SOL RESERVE 2							
1543	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1544						0	
1545	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1546						0	
1547	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1548						0	
1549	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1550						0	
1551	E	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1552						0	
1553	F	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1554						0	
1555		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1556							Non mesurable
1557		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1558							Non mesurable
1559		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1560						0	
1561	A	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1562						0	
1563	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1564						0	
1565	B	Radiateur	Metal	Peinture		0	



1566						0	
1567	D	Embrasure Fenetre	Plâtre	Peinture		0	
1568						0	
-	D	Fenêtre				-	PVC
1569	D	Appui Fenetre	Plâtre	Peinture		0	
1570						0	

SOUS-SOL DEGAGEMENT 11

1571	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1572						0	
1573	B	Mur	Plâtre	Peinture		0,02	
1574						0,03	
1575	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1576						0	
1577	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1578						0	
1579		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1580							Non mesurable
1581		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1582							Non mesurable
1583		Plafond	Plâtre	Peinture		0,07	
1584						0,05	
1585	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1586						0	
1587	C	Bati Porte 1	Metal	Peinture		0	
1588						0	
1589	C	Ouvrant porte 1	Bois	Peinture		0,01	
1590						0,02	
1591	C	Ouvrant porte 2	Bois	Peinture		0,03	
1592						0,02	
1593	C	Bati Porte 2	Metal	Peinture		0	
1594						0	
1595	D	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1596						0	
1597	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,01	
1598						0,05	

SOUS-SOL SANITAIRE 4

1599	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1600							Non mesurable
-	B	Mur				-	Trespa
-	C	Mur				-	Trespa
1601	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1602							Non mesurable
1603	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1604							Non mesurable
1605	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable

1606							Non mesurable
1607	G	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1608							Non mesurable
1609	H	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1610							Non mesurable
1611		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1612							Non mesurable
1613		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1614							Non mesurable
1615		Plafond	Plâtre	Peinture		0	
1616						0	
1617	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0,01	
1618						0,02	
1619	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,01	
1620						0,03	
1621	E	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1622						0	
1623	E	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1624							Non mesurable
-	E	Fenêtre				-	PVC
-	E	Appui fenêtre				-	Stratifié
1625	E	Tuyau	Metal	Peinture		0,05	
1626						0,03	

SOUS-SOL WC 7

-	A	Mur				-	Trespa
1627	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1628							Non mesurable
1629	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1630							Non mesurable
-	D	Mur				-	Trespa
1631		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1632							Non mesurable
1633		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1634							Non mesurable
1635		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
1636						0,02	
-	A	Porte				-	Trespa

SOUS-SOL WC 8

-	A	Mur				-	Trespa
-	B	Mur				-	Trespa
1637	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1638							Non mesurable
-	D	Mur				-	Trespa

1639		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1640							Non mesurable
1641		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1642							Non mesurable
1643		Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	
1644						0,05	
-	A	Porte				-	Trespa

SOUS-SOL SANITAIRE 5

1645	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1646							Non mesurable
1647	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1648							Non mesurable
1649	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1650							Non mesurable
1651	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1652							Non mesurable
1653	E	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1654							Non mesurable
1655	F	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1656							Non mesurable
-	G	Mur				-	Trespa
-	H	Mur				-	Trespa
1657		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1658							Non mesurable
1659		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1660							Non mesurable
1661		Plafond	Plâtre	Peinture		0,03	
1662						0,03	
1663	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1664						0	
1665	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,02	
1666						0,06	
1667	E	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1668						0	
1669	E	Embrasure Fenetre	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1670							Non mesurable
-	E	Fenêtre				-	PVC
-	E	Appui fenêtre				-	Stratifié
1671	F	Tuyau	Metal	Peinture		0,06	
1672						0,08	

SOUS-SOL DOUCHE 1

1673	A	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1674							Non mesurable



1675	B	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1676							Non mesurable
1677	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1678							Non mesurable
1679	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1680							Non mesurable
1681		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1682							Non mesurable
1683		Plafond	Plâtre	Peinture		0,04	
1684						0,02	

SOUS-SOL WC 9

-	A	Mur				-	Trespa
-	B	Mur				-	Trespa
1685	C	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1686							Non mesurable
1687	D	Mur	Plâtre	Faïence			Non mesurable
1688							Non mesurable
1689		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1690							Non mesurable
1691		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1692							Non mesurable
1693		Plafond	Plâtre	Peinture		0,02	
1694						0,03	
-	A	Porte				-	Trespa

SOUS-SOL VESTIAIRE

1695	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1696						0	
1697	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1698						0	
1699	C	Mur	Plâtre	Peinture		0,01	
1700						0,03	
1701	D	Mur	Plâtre	Peinture		0,01	
1702						0,02	
1703		Sol	Béton	Carrelage			Non mesurable
1704							Non mesurable
1705		Plinthe	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1706							Non mesurable
1707		Plafond	Plâtre	Peinture		0,02	
1708						0,05	
1709	A	Bati Porte	Metal	Peinture		0	
1710						0	
1711	A	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0,01	
1712						0,02	



1713	A	Tuyau	Metal	Peinture		0	
1714						0	
1715	B	Tuyau	Metal	Peinture		0,03	
1716						0,04	
1717	B	Radiateur	Metal	Peinture		0	
1718						0	
1719	B	Embrasure Fenetre	Plâtre	Peinture		0,02	
1720						0,03	
-	B	Fenêtre				-	PVC
-	B	Appui fenêtre				-	Stratifié

SOUS-SOL ESC 1

1721		Contre marche	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1722							Non mesurable
1723		Marche	Plâtre	Carrelage			Non mesurable
1724							Non mesurable
1725		Rampe	Metal	Peinture		0	
1726						0	

SOUS-SOL ESC 2

1727		Contre marche	Beton	Carrelage			Non mesurable
1728							Non mesurable
1729		Marche	Beton	Carrelage			Non mesurable
1730							Non mesurable
1731		Rampe	Metal	Peinture		0,03	
1732						0,04	

SOUS-SOL DEGAGEMENT 12

1733	B	Mur	Crepi	Peinture		0	
1734						0	
1735	C	Mur	Crepi	Peinture		0	
1736						0	
1737	D	Mur	Crepi	Peinture		0	
1738						0	
1739		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1740							Non mesurable
1741		Plafond	Beton	Peinture		0	
1742						0	

SOUS-SOL RESERVE 3

1743	A	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1744						0	
1745	B	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1746						0	
1747	C	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1748						0	
1749	D	Mur	Plâtre	Peinture		0	
1750						0	
1751		Sol	Beton	Peinture		0	



1752						0	
1753		Plafond	Beton	Peinture		0	
1754						0	
1755	C	Tuyau	Fonte	Peinture		0	
1756						0	
1757	D	Tuyau	Fonte	Peinture		0	
1758						0	
SOUS-SOL RESERVE 4							
1759	A	Mur	Crepi	Peinture		0	
1760						0	
1761	B	Mur	Crepi	Peinture		0	
1762						0	
1763	C	Mur	Crepi	Peinture		0	
1764						0	
1765	D	Mur	Crepi	Peinture		0	
1766						0	
1767		Sol	Beton	Peinture		0	
1768						0	
1769		Plafond	Beton	Peinture		0	
1770						0	
1771		Tuyau 1	Metal	Peinture		0,02	
1772						0,03	
1773		Tuyau 2	Metal	Peinture		0	
1774						0	
1775		Tuyau 3	Metal	Peinture		1,1	
1776	D	Bati Porte	Bois	Peinture		0	
1777						0	
1778	D	Ouvrant porte	Bois	Peinture		0	
1779						0	
SOUS-SOL RESERVE 5							
1780	A	Mur	Crepi	Peinture		0	
1781						0	
1782	B	Mur	Crepi	Peinture		0	
1783						0	
1784	C	Mur	Crepi	Peinture		0	
1785						0	
1786	D	Mur	Crepi	Peinture		0	
1787						0	
1788		Sol	Beton	Carrelage			Non mesurable
1789							Non mesurable
1790		Plinthe	Crepi	Carrelage			Non mesurable
1791							Non mesurable
1792		Plafond	Beton	Peinture		0	
1793						0	
1794	A	Tuyau 1	Fonte	Peinture		0	
1795						0	
1796	A	Tuyau 2	Metal	Peinture		1,1	



1797	B	Tuyau	Fonte	Peinture		0	
1798						0	
1799	D	Tuyau	Metal	Peinture		0	
1800						0	

SOUS-SOL RESERVE 6

1801	A	Mur	Crepi	Peinture		0	
1802						0	
1803	B	Mur	Crepi	Peinture		0	
1804						0	
1805	C	Mur	Crepi	Peinture		0	
1806						0	
1807	D	Mur	Crepi	Peinture		0	
1808						0	
1809		Sol	Beton	Peinture		0	
1810						0	
1811		Plafond	Beton	Peinture		0	
1812						0	
-	A	Porte				-	Récente
1813	C	Tuyau 1	Fonte	Peinture		0	
1814						0	
1815	C	Tuyau 2	Metal	Peinture		0	
1816						0	
1817		Tuyau	Metal	Peinture		0,01	
1818						0,03	

SOUS-SOL RESERVE 7

1819	A	Mur	Crepi	Peinture		0	
1820						0	
1821	B	Mur	Crepi	Peinture		0	
1822						0	
1823	C	Mur	Crepi	Peinture		0	
1824						0	
1825	D	Mur	Crepi	Peinture		0	
1826						0	
1827		Sol	Beton	Peinture		0	
1828						0	
1829		Plafond	Beton	Peinture		0	
1830						0	
1831	A	Tuyau	Fonte	Peinture		0	
1832						0	
1833	D	Tuyau	Fonte	Peinture		0	
1834						0	

RDC EXT

1835		Grille 2	Metal	Peinture		0,01	
1836						0,06	
1837		Grille 1	Metal	Peinture		0,04	
1838						0,05	
1839		Dauphin 1	Fonte	Peinture		0	



1840						0	
1841		Dauphin 2	Fonte	Peinture		0	
1842						0	
1843		Facade	Crépi	Peinture		0,04	
1844						0,04	
1845		Garde-corps	Métal	Peinture		0,01	
1846						0,01	

COMBLES GRENIER 1

-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut

COMBLES GRENIER 2

-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut

COMBLES GRENIER 3

-	A	Mur				-	Brut
-	B	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut
-		Tuyau 1				-	Brut
-		Tuyau 2				-	Brut
-		Tuyau 3				-	Brut

COMBLES GRENIER 4

-	A	Mur				-	Brut
-	B	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut
-		Tuyau 1				-	Brut
-		Tuyau 2				-	Brut
-		Tuyau 3				-	Brut

COMBLES GRENIER 5

-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut

COMBLES GRENIER 6

-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut

COMBLES GRENIER 7

-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut



-		Charpente				-	Brut
COMBLES GRENIER 8							
-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut
COMBLES GRENIER 9							
-	A	Mur				-	Brut
-	C	Mur				-	Brut
-		Sol				-	Brut
-		Charpente				-	Brut
-		Tuyau 1				-	Brut
-		Tuyau 2				-	Brut

ANNEXE : Plans et/ou Croquis






PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE	IDENTIFICATION DES ZONES
NIVEAU	RDC 1	<div>N V</div> Non visité <div>N C</div> Non concerné (hors périmètre de repérage) <div>S</div> Informations complémentaires	
Auteur	M. BOITEUX		
Société	BUREAU VERITAS		
<p style="text-align: center;">RDC 1</p> 			

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE	IDENTIFICATION DES ZONES
NIVEAU	RDC 2	<div>N V</div> Non visité <div>N C</div> Non concerné (hors périmètre de repérage) <div>S</div> Informations complémentaires	
Auteur	M. BOITEUX		
Société	BUREAU VERITAS		
<p style="text-align: center;">RDC 2</p> 			

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE	IDENTIFICATION DES ZONES
NIVEAU	RDC 3	<div>N V</div> Non visité <div>N C</div> Non concerné (hors périmètre de repérage) <div>S</div> Informations complémentaires	
Auteur	M. BOITEUX		
Société	BUREAU VERITAS		
			

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE	IDENTIFICATION DES ZONES
NIVEAU	COMBLES	<div>N V</div> Non visité <div>N C</div> Non concerné (hors périmètre de repérage) <div>S</div> Informations complémentaires	
Auteur	M. BOITEUX		
Société	BUREAU VERITAS		
			



ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulage,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

- ERP
- Neuf
- Mise à jour du DPE,
- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mэрule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mэрule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.

9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :

- Des missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
- Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 00037 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



ANNEXE : ATTESTATION FABRICANT DE L'APPAREIL A FLUORESCENCE X INDIQUANT LA DUREE DE VIE DE LA SOURCE



Groupe Physitek

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements scientifiques

Rapport d'intervention N° : 34960

Code client : C1440
N° AS : 34960
Société : BUREAU VERITAS
Adresse :
Cp - Ville :
Téléphone :
N° contrat :
Date du rapport : 06 décembre 2023.
Matériel : XLP
Numéro de série : 91689
Valise : Client
Matériel de prêt : Sans objet

Motif : Changement de source 23 mCi
Constat : Enlev le 30/11

A l'adresse
29 rue Antoine de St Exupéry
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
Personne à contacter sur place : Pascale CHENY – 03 83 96 87 36.

N° BL :

#	Référence Article	Description Article	N° de Série	Qté
1	RIT-Cd109-23	Source scellée 850 MBq RITVERC	RTV-2086-23 DU 01/11/23	1
2	NIT-187-601.2	Embout de proximité XLP		1
3	NIT-187-095	Fenêtre mylar 1 Mm		1

Travaux effectués :

PROX + MYLAR

NEW RTV-2086-23 DU 01/11/23


OLD RTV-1221-40 DU 01/07/18

Remarques et recommandations :

Travail effectué au titre de : Facturable

Pour Fondis Electronic : Laurent LEPESTEUR
Signature :

Le client :
Signature :



Fondis Electronic - 26 avenue Duguay Trouin 78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex
Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30 - Fax : +33 (0)1 30 57 33 25 - physitek.fr
SAS au capital de 2 500 000 € - N°TVA FR 15 428 583 637 - RCS Versailles 428 583 637





ThermoFisher
SCIENTIFIC

The world leader
in serving science

Niton Europe GmbH - Joseph-Dollinger-Bogen 9 - 80807 München - Germany

01.03.2011

Maximum Usage Time for Cd-109 Sources in Thermo Scientific Niton XRF Analyzers

To Whom It May Concern

With regard to the instrument performance of Cd-109 isotope source based handheld Thermo Scientific Niton XRF analyzers designed for lead-in-paint applications we state the following:

Based on the established physical half-life of Cd-109 of 462.6 days, the maximum use for a Cd-109 source is determined by the minimum remaining activity for a useful analysis time with statistically acceptable signal-to-noise ratios, which is 75 MBq.

- **For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 370 MBq this limit is reached after 36 months.**
- **For an analyzer with a Cd-109 source with an initial activity of 1480 MBq this limit is reached after 64 months.**

These limits are independent of the actual use of the instrument. The clock for the decay of the source starts with the assembly of the source. With the decay of the source the actual analysis time necessary to acquire meaningful analytical data increases at least proportionally. Towards the end of the life for the source the signal-to-noise ratio decreases even further because the electronic noise sources become more dominant. At an activity below 75 MBq the required analysis times increase to levels which render the instrument impractical for the application. At very low activities also other sources of error diminish the precision and accuracy of the results.

The stated maximum usage times of 36 (370 MBq source) and 64 months (1480 MBq source) prior to the inevitable resourcing are simply based on physical constants and laws. Past those usage periods the units become practically useless within only few weeks. The maximum re-sourcing intervals should therefore be scheduled to not exceed those maximum periods to ensure the optimum duty cycle within proper performance characteristics the analyzer.

Assuming that an analysis is performed with a Niton analyzer on a sample containing 1 mg/cm² of lead, we state the following:

Beyond the time limits stated above (i.e.: 36 months or 64 months depending on the initial activity of the source), we cannot guarantee that the analysis described above can be performed with an error smaller than +/- 0.1 mg/cm² with a confidence interval of 95% (2σ).

Sincerely

Dr. Björn Klaue
General Manager
Director Technical Support and Applications
Radiation Safety Officer

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9 · D-80807 München
Tel. +49-89-36 81 38 0 · Fax +49-89-36 81 38 30
E-mail: europa@niton.com

Niton Europe GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 9
80807 München
Germany
Tel. +49-(0)89-36 81 38-0
Fax +49-(0)89-36 81 38-30
Email niton.eur@thermofisher.com

Bankverbindung
Commerzbank AG
Kto-Nr. 8218000
BLZ 753 400 61
IBAN DE 58 7634 0061 0821 8000 00
SWIFT COBADEFF763

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Haupt, Dr. Björn Klaue
James R.E. Coley, Piet van der Zande
www.thermofisher.com
Amtsgericht München HRB 129790
Ust-ID-Nr.: DE 205 372 303