

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES  
(CCTP N°25-001)**

**ANNEXE 4 : Équipements dont l'alimentation doit être maintenu dans le cadre  
d'une coupure électrique pour maintenance ou d'une panne prolongée.**

Maître de l'ouvrage :  
Conservatoire national des arts et métiers  
292, rue Saint-Martin  
75003 Paris

**Objet du marché :**

**Prestations d'entretien et maintenance des installations électriques des sites  
franciliens du Cnam**

#### **SAINT MARTIN :**

Accès 17 :

- Salle serveur à la Direction des Systèmes d'Information

Accès 4 :

- Pompes de relevage de la nappe phréatique

Accès 11 :

- Serveur RAP

#### **CONTE :**

Accès 33 :

- Armoire au sous-sol pour l'alimentation des systèmes de refroidissement (Groupe froid CVC) et des chambres froides du restaurant d'entreprise

#### **LANDY :**

Bâtiment C :

- Onduleur
- Chambres froides du restaurant d'entreprise

#### **SYNERGIE :**

Bâtiment C :

- Onduleurs
- Réfrigérateurs et congélateurs des laboratoires.

Cette liste se veut non-exhaustive, elle se complétera selon les besoins du CNAM durant la durée du marché de maintenance.