

Agence Nantes
nantes@desautel.fr
Tél : 0228014646

CONTRAT :	2084786/0001
CODE CLIENT :	7512600 001
INTERVENTION :	ENIM 33 BD COSMAO DUMANOIR 56327 LORIENT
CODE IMPLANT :	
REF. CLIENT :	

CONTACT 1 :	Olivier.VOURGERES@enim.eu 0297647626
CONTACT 2 :	bernard.lequellec@enim.eu 0676613088

TECHNICIEN(S) :	45181 MARCHAL Kévin
Date d'ouverture du document :	15/05/2024 15:03
Date de fin d'intervention :	15/05/2024 15:19

Début d'intervention

Etat de l'installation DF: En état

PARC INSTALLE

DESIGNATION	QUANTITE	LOCALISATION	MARQUE	MODELE
DF- EXUTOIRE LANTERNEAU MECA	1	ÉTAGE	AUTRE	
DF-COMMANDE TREUIL	1	RDC	SIM	

OBSERVATIONS :



Commentaires	VÉRIFICATION ANNUELLE DU SYSTEME DE DESENFUMAGE NATUREL ESSAI FONCTIONNEL
--------------	--

Devis à faire : Non

Fin d'intervention

Etat de l'installation DF: En état

Signature du registre de sécurité: Oui

SIGNATURES			
Technicien		Client	
Nom :	MARCHAL Kévin	Nom :	LE QUELLEC BERNARD
			

ANNEXE

OUVRANTS DFN

OUVRANT MECANIQUE	Quantité : 1	Localisation : ÉTAGE
-------------------	--------------	----------------------

Présence du fusible thermique: Oui

Fonctionnel: Oui

COMMANDES DFN

COMMANDE MECANIQUE	Quantité : 1	Localisation : RDC
--------------------	--------------	--------------------

Fonctionnel: Oui