




Service Maintenance Bretagne Basse- Normandie Agence de Ploemeur	FICHE D'INTERVENTION PREVENTIVE					
	Système Anti-Intrusion					
	ENIM					
Temps d'intervention		Consigne d'exploitation	Observations spécifiques			
Date de début :	21/08/2024	Port des EPI et Plan de Prévention				
Date de fin :	21/08/2024					
Durée estimée :						
FOURNITURES ET OUTILLAGES NECESSAIRES						
Libellé		Référence	Qté			
Centrale		SPC 4300	1			
Pile de sauvegarde		12 V 7 Ah	1			
Logiciel unité centrale		VER 3.8.5				
EQUIPEMENTS INSTALLES						
TYPE		Référence	Qté			
IR			12			
SIRENES			9			
Périodicité M T S A SN		OPERATIONS PREVENTIVES A REALISER	Etat des contrôles Valeur lue C NC			N°Obs
			<u>Contrôle de la centrale</u>			
		x	Contrôle de la centrale : fixations, dépoussiérage, serrage des connexions et mises à la terre		C	
		x	Contrôle des dispositifs de coupure et de protection : interrupteurs sectionneurs, état et calibre des fusibles		C	
		x	Vérification de l'état des cartes : traces d'échauffement, dépoussiérage, connectique, mises à la terre		C	
		x	Remplacement des piles de sauvegarde si nécessaire		C	
		x	Mesure des tensions d'alimentation des cartes et des tensions de sortie sur les redresseurs et chargeurs.	Remplir tableau en annexe	C	
		x	Contrôle des batteries : état de surface, cosses, test de décharge : tension à t0, t0+1H, courant de décharge	Remplir tableau en annexe	C	
		X	Contrôles des détecteurs		C	
		x	Vérification des modules déportés : état, connectique		C	
		x	Test des détecteurs volumétriques : vérification du fonctionnement et de la sensibilité - réglage si nécessaire		C	
		x	Test des détecteurs linéaires et infrarouges : vérification du fonctionnement et de la sensibilité - réglage si nécessaire		C	
		x	Vérification des contacts magnétiques (fenêtre, portes, etc...)			SO
		x	Contrôle des transmissions des alarmes silencieuses sur la supervision.		C	
		x	Test des sirènes avec accord Client		C	
			<u>Contrôle de la supervision</u>			
		x	Vérification de l'unité centrale et de l'équipement de supervision		C	
		x	Contrôle du système : vérification de la programmation et des logiciels, consultation de l'historique		C	
		x	Vérification des remontées d'alarme et dérangements par zone ou par boucle, avec transmission en TS le cas échéant.		C	
		x	Test de déclenchement manuel		C	
		x	Test des levées de doutes sur caméras de surveillance le cas échéant			SO
			<u>Fin de visite</u>			
		x	Contrôle de disponibilité des installations		C	
		x	Remplissage de la FIP et rédaction du rapport de visite.		C	
C : conforme M: Mensuelle T: Trimestrielle SN: Si nécessaire NC : Non-Conforme S: Semestrielle A: Annuelle						

Service Maintenance Bretagne Basse- Normandie Agence de Ploemeur	FICHE D'INTERVENTION PREVENTIVE			
	Système Anti-Intrusion			
	VILLE DE POEMEUR - CENTRE OCÉANIS			
N°Obs	Commentaires			
	ZONE DE DÉTECTION			
	TEST DE L'ENSEMBLE DES DETECTEURS ET SIRENES			
	TEST DES ZONES : OK			
	TEST TRANSMETTEUR : OK			
INTERVENTION SOLDEE, VERIFICATION ET REMISE EN SERVICE CONFORME				
SPIE	Intervenant	M.TRAPANI	Visa	
Client	Représentant		Visa	

Service Maintenance Bretagne Basse- Normandie Agence de Ploemeur	FICHE DE RELEVES DE MESURES					
	Système Anti-Intrusion					
	VILLE DE POEMEUR - CENTRE OCÉANIS					
Matériel	Localisation	Date :06/06/18				Observation
		U charge	U batterie T0	U batterie T0+1h	Consommation Ah	
CENTRAL	PLACARD RDC	13,8	13,6	12,18	0,65	Batterie de 12 V 7 Ah Date : 01/10/2021
CHARGEUR	FX PLAFOND R+2	13,46	13,4	12,89	0,04	Batterie de 12 V 7 Ah Date : 01/10/2021
CHARGEUR	FX PLAFOND R+6	13,45	13,4	12,84	0,13	Batterie de 12 V 7 Ah Date : 01/10/2021
SIRENES X7	A TOUS LES NIVEAUX					PILE 9V 2021

CODE :						
CODE SPIE : 3756						
CODE MAITRE : 1111						
15 CODES POUR DES UTILISATEURS						
programmation						
Centrale - Entrée 1	IR S/SOL	Entrée / Sortie	1: Bureau ENIM	...		
2	Centrale - Entrée 2	HALL 360 RDC	Entrée / Sortie	1: Bureau ENIM	...	
3	Centrale - Entrée 3	SALLE INFO 360	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
4	Centrale - Entrée 4	AP SIRENE INFO	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
5	Centrale - Entrée 5	AP SIRENE HALL	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
6	Centrale - Entrée 6	Issue de secours	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
7	Centrale - Entrée 7	Alarme Incendie	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
8	Centrale - Entrée 8	Bouton panique	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
9	Transpondeur 1 - Entrée 1	IR R+2	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
10	Transpondeur 1 - Entrée 2	AP SIRENE R+2	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
11	Transpondeur 1 - Entrée 3	Zone 11	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
12	Transpondeur 1 - Entrée 4	Zone 12	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
13	Transpondeur 1 - Entrée 5		Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
14	Transpondeur 1 - Entrée 6		Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
15	Transpondeur 1 - Entrée 7		Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
16	Transpondeur 1 - Entrée 8		Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
17	Transpondeur 2 - Entrée 1	IR ASC R+3	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
18	Transpondeur 2 - Entrée 2	IR CIRCU R+3	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
19	Transpondeur 2 - Entrée 3	AP SIRENE ASC	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
20	Transpondeur 2 - Entrée 4	AP SIRENE CIRCU	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
21	Transpondeur 2 - Entrée 5	ISSUE DE SECOU	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
22	Transpondeur 2 - Entrée 6	Zone 22	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
23	Transpondeur 2 - Entrée 7	Zone 23	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
24	Transpondeur 2 - Entrée 8	Zone 24	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
25	Transpondeur 3 - Entrée 1	IR HALL R+4	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
26	Transpondeur 3 - Entrée 2	IR CIRCU R+4	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
27	Transpondeur 3 - Entrée 3	IR IS R+4	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
28	Transpondeur 3 - Entrée 4	AP SIREN ASC R++	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
29	Transpondeur 3 - Entrée 5	AP SIREN CIR R+4	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
30	Transpondeur 3 - Entrée 6	Zone 30	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
31	Transpondeur 3 - Entrée 7	Zone 31	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
32	Transpondeur 3 - Entrée 8	Zone 32	Inutilisé	1: Bureau ENIM	...	
33	Transpondeur 4 - Entrée 1	IR ASC R+5	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
34	Transpondeur 4 - Entrée 2	IR ASC R+6	Alarme	1: Bureau ENIM	...	
35	Transpondeur 4 - Entrée 3	AP SIRENE R+5	Autosurv	1: Bureau ENIM	...	
36	Transpondeur 4 - Entrée 4	AP SIRENE R+6	Autosurv	1: Bureau ENIM	▼	

REGISTRE : 3ieme M Le quellenec

CLAVIER	LOCALISATION
N°1	ENTREE PERSONNEL
N°2	S/SOL

CLAVIER



CENTRALE

