



① RDC-CFO CFA\_PSE 12.1  
1:100



② R1-CFO CFA\_PSE 12.2  
1:100



③ Chambre type F - R1  
1:50

LEGENDE ECLAIRAGE		LEGENDE VDI	
	Luminaire type 1a/b: Data LED 60x60 encastré / Saille		Prise RJ45 en plafond
	Luminaire type 2: Downlight		Prise RJ45 / Prise RJ45 élanche
	Luminaire type 3: Spot		Prise TV cotée
	Luminaire type 4: Pointe LED 10x de 11		Prise USB
	Luminaire type 5: Plafonnier		Prise NCM 2.1
	Luminaire type 6a/b: Downlight 4x30 / 4x18		Prise VGA
	Luminaire type 7: Eclairage chambre d'isolement		Sonnette / report sonnette
	Luminaire type 8: Tubulaire élanche	LEGENDE CONTROLE D'ACCES/VIDEOPHONE	
	Luminaire type 9: Tubulaire escaliers		Plaque extérieure avec lecteur de badge
	Luminaire type 10: Applique poissasse		Combrié intérieur
	Luminaire type 11: Velleuse		Armoire à clé
	Luminaire type 12: Eclairage extérieurs		Bouton d'ouverture porte sécurisée par un contrôle d'accès
	Luminaire type 13: Eclairage patios		Bouton de décondamnation de porte
	Interrupteur SA ou VV		Lecteur de badge
	Interrupteur de déle allumage ou double allumage VV		Interrupteur à clé
	Interrupteur SP lumineux	LEGENDE APPEL MALADE	
	Interrupteur à détection 360°		Hublot
	Interrupteur à détection 150°		Bloc de chambre
	Interrupteur SA élanche ou VV		Report
	Gradateur		Toilette
LEGENDE ECLAIRAGE DE SECURITE			Manipulateur
	BAES 45m / 1m élanche	LEGENDE DISTRIBUTION HORLOGE	
	BAES 45m / 1m		Horloge
	BAES 45m / 5m	LEGENDE ELECTRICITE SSI	
	Bloc autonome portatif		Déclencheur manuel
	Poste de transit Bureau VV FC + 30U + 30U élanche		Détecteur automatique optique
	Poste de courant 25+T		Détecteur automatique thermomécanique
	Bloc 6 Poste de courant 25+T		Indicateur d'alarme
	Poste de courant 25+T - élanche		Alarme générale sélective
	Alimentation électrique		Avertisseur lumineux
	Arrêt d'urgence		Tableau de report d'explosion
	Bouton anti-agression		Centrale de détection par aspiration
	Commande volet roulant		Poste DAS

## Centre Hospitalier de Cadillac Restructuration de l'Unité Trélat



MAITRISE D'OUVRAGE		MAITRISE D'OEUVRE	
CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC 84, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54		<b>ARCHITECTE</b> TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES 13, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54 contact@tlr-architectes.com	
<b>ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE</b> EMBASE 20, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54		<b>STRUCTURE ET FONDATIONS</b> AEC ENGINEERING 13, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54 contact@aec-engineering.com	
<b>CONTRÔLEUR TECHNIQUE</b> BUREAU VERITAS 20, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54		<b>ARCHITECTE D'INTERIEUR</b> ATELIER COULEUR 13, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54 contact@ateliercouleur.com	
<b>COORDONNATEUR SPS</b> XXX 20, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54		<b>OPC</b> 13, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54 contact@opc-engineering.com	
		<b>COORDONNATEUR SSI</b> CSD & ASSOCIES 13, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54	
		<b>ACOUSTICIEN</b> EMACOUSTIC 13, rue de la Chapelle - 33110 CADILLAC SUR GARONNE Tél : 05 56 78 54 54	

Date : 18/10/24		Plan d'implantation Cfo Cfa - PSE 12						N° Affaire
Ech : 1:100								868
Projet	Phase	Entrep.	Lot	Type	Zone	Niveau	Num	
CADILLAC	DCE	AEC	ELEC	PLAN	TRELAT	RDC	EL440	0