



# CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC

Reconstruction de l'Unité Trélat à Cadillac-sur-Garonne

---

PC 40 – Demande de dérogation – pièce 6

---

## **Dérogation n°1 à l'art. U10 § 1**

- Le niveau RDC est recoupé en deux zones protégées U10 isolées entre elles (CF1h de façade à façade) et d'une capacité d'accueil équivalente (14 et 16 lits). Les portes de recoupement de circulation situées entre ces zones seront à fermeture automatique et PF 1/2h.

Par souci d'efficacité et de simplicité d'usage, nous nous sommes limités à deux zones mais cela implique que les portes de 3 locaux se trouvent sur la limite de zone. Cela constitue une demande de dérogation que nous proposons de compenser en équipant ces portes de ferme-portes intelligents asservis au SSI.

## **Dérogation n°2 – Contrôle des sorties de secours**

- Conformément aux besoins de sécurité des usagers et dans le respect des dérogations accordées par le SDIS sur les projets similaires du Centre Hospitalier de Cadillac, les issues de secours présenteront des serrures à clé et seront normalement fermées. Elles ne disposeront de BG vert à proximité. Seul le personnel est habilité à les ouvrir pour éviter tout risque de fugue. En compensation, le personnel est spécifiquement formé au respect des consignes à respecter en cas d'évacuation.

Date et signature du Maître d'Ouvrage

Date et signature du Maître d'Oeuvre