

## INTERVENANT

BOZEC Andre  
Tél. +33 6 14 57 32 31  
Courriel : andre.bozec@socotec.com

## DESTINATAIRE

**CH MORLAIX**  
LE LANN  
15 RUE DE KERSAINT GILLY BP 97237  
29672 MORLAIX CEDEX

# MORLAIX - CH - POLE PSYCHIATRIQUE - BATIMENT HISTORIQUE

Désignation - Identification des documents examinés	Reçu le
BAOH022-DCE-Plan de repérage et d'installation de chantier-04b.pdf	24/12/2024
DPGF Lot 04B.pdf	24/12/2024
BAOH022-DCE-CCTP-04B.pdf	24/12/2024

Pour les missions confiées LE, AV, LP, PS, STI, SEI, F, PHA, TH, HAND, BRD, HYSA, PV, nous formulons,  
**après examen des documents listés ci-dessus, les avis suivants :**

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
OBJET  Références: BAOH022-DCE-Plan de repérage et d'installation de chantier-04b.pdf DPGF Lot 04B.pdf BAOH022-DCE-CCTP-04B.pdf		Ce document formalise l'examen des documents transmis en vue de la consultation spécifique lié à la couverture de la chapelle. Il tient lieu de rapport initial de contrôle technique (RICT) pour cette consultation.	

## AGENCE CONSTRUCTION BREST

## Pôle Construction&amp;Immobilier Bretagne

180 Rue de Kerervern ZAC de Kergaradec III Résidence Samarkand  
29490 GUIPAVAS  
+33 2 98 41 44 94

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
<b>CONDITIONS CLIMATIQUES</b> Vent : zone 3 selon règles NV 65 de février 2009, Neige : zone A1 selon règles NV 65 de février 2009 Exposition atmosphérique : IIIb (végétation importante).	F	Nota : il convient de rajouter les informations suivantes cf. DTU 40-11 : - Atmosphère marine : Moins de 3 km du littoral, à l'exclusion des conditions d'attaque directe par l'eau de mer (front de mer). - Zones climatiques (dites de concomitance vent-pluie) : zone 3 situation exposée.	
<b>COUVERTURE - SUPPORT VOLIGES</b> Dépose de la couverture existante ardoise existante et d'une partie des voliges (environ 20%). Voliges neuves : Traitement préventif insecticide et fongicide obligatoire.	F	Nota : les voliges neuves devront être avoir bénéficié d'un traitement de classe 2 au minimum. Un certificat de traitement sera à fournir.	
<b>COUVERTURE - ECRAN DE SOUS-TOITURE</b> Ecran souple respirant bénéficiant d'une certification et d'un classement du CSTB	F		
<b>COMPLEXE DE COUVERTURE - MATERIAUX</b> Ardoises naturelles sous marque NF avec classement A1 T1 S1. Crochets inox .	F		
<b>COUVERTURE ARDOISE MODE DE POSE</b> Pose des ardoises au crochet et à pureau entier. Recouvrement à définir par l'Entrepreneur en fonction de la zone climatique et du site, des pentes et de la longueur du rampant.	F		
<b>COUVERTURE ARDOISE - POINTS SINGULIERS</b> Les principes de finitions seront principalement prévus en zinc patiné ardoisé.	F		
<b>VENTILATION DE TOITURE</b> Ventilation par chatière.	F		
<b>DISPOSITIFS D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES</b> Gouttières pendantes zinc. Descentes en zinc + dauphin fonte.	F	Nota : les textes de références pour les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales en couverture sont les DTU 40-5 et 60-11.	
<b>COUVERTURE ARDOISE - SECURITE DES PERSONNES</b>	F	Pas de remarque particulière vis-à-vis de la sécurité incendie dans les ERP.	

\* F: Favorable , S: Suspendu , D: Défavorable

Date d'émission : 09/01/2025  
N° d'affaire : 191016800000071  
Référence du chrono: CT/16800/0125/0091

Responsable d'Affaire : Andre BOZEC  
Tél. +33 6 14 57 32 31  
Courriel : [andre.bozec@socotec.com](mailto:andre.bozec@socotec.com)

Copie(s) :

- [vlelann@ch-morlaix.fr](mailto:vlelann@ch-morlaix.fr)
- [r.boulay@a2mo.fr](mailto:r.boulay@a2mo.fr)
- [agence@lazomure.com](mailto:agence@lazomure.com)
- [Jacques.VALLEE@egis.fr](mailto:Jacques.VALLEE@egis.fr)