

**SOUS COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES HANDICAPÉES**

PROCÈS VERBAL DE LA COMMISSION

SÉANCE DU : **6 mars 2023**

Commune de : **TOULON**

ÉTABLISSEMENT CONCERNE

Désignation : Université de Toulon Université de Toulon Bâtiment PI	Type : RLN1
Adresse : 3 PLACE Georges POMPIDOU	N° de PC08313722C0201

NATURE DE L'INTERVENTION

Permis de construire	<input checked="" type="checkbox"/>	Dérogation	<input type="checkbox"/>
Autorisation de travaux	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Visite de réception	<input type="checkbox"/>

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Membres permanents	Nom	Service
Le Préfet ou son représentant Présidente	Cécile MARCON	DDTM
Le Maire ou son représentant	Mme Karima DRIDI	Mairie de TOULON
Les représentants des associations de personnes handicapées	M.Michaël COQUIDE M.Christian CLARVILLE M. Stéphane DELORMES	APAJH83 AVIE APF
Le DDTM ou son représentant	M. Guillaume DAMOND	DDTM
Les représentants en matière de logements		
Les représentants en matière d'ERP		
Les représentants en matière de voirie ou d'espaces publics		

Membres consultatifs	Fonction ou service
M. Yann GUILHEM	MTPM

AVIS DE LA COMMISSION : **FAVORABLE**

La Présidente,
Cécile MARCON



**PROCES VERBAL DE LA SOUS COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ
du 6 mars 2023**

Université de Toulon - Université de Toulon Bâtiment PI

TEXTES APPLICABLES

Loi 2005-102 du 11 février 2005

Ordonnance 2014-1090 du 26 septembre 2014

Décret 95-260 du 8 mars 1995 modifié (CCDSA)

Décrets 2014-1326 et 2014-1327 du 5 novembre 2014

Arrêté du 8 décembre 2014 (cadre bâti existant), modifié par l'arrêté du 28 avril 2017

Ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre 1^{er} du Code de la Construction et de l'Habitation

Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 portant recodification de la partie réglementaire du livre 1^{er} du Code de la Construction et de l'Habitation

Arrêté Préfectoral modificatif du 16 juillet 2021 (renouvellement SCDA)

Arrêté du 20 avril 2017 (ERP neufs)

CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Opération neuve	<input type="radio"/>	Modifications	<input type="radio"/>
Rénovation	<input type="radio"/>	Changement de destination	<input type="radio"/>
Extension	<input type="radio"/>	Changement d'affectation	<input type="radio"/>
Aménagement	<input checked="" type="radio"/>		

DOCUMENTS FOURNIS : notice d'accessibilité et plans justificatifs

MOTIFS DE DEROGATION (en cas de demande de dérogation) :

AVIS FAVORABLE

ARGUMENTATION DE L'AVIS :

- l'ERP est accessible

PRESCRIPTIONS :

- prévoir la mise en place de barre de tirage sur les portes des sanitaires PMR (hommes et femmes)

- prévoir la mise en place de dispositifs incendie (type flash lumineux) dans chaque sanitaire PMR

DESTINATAIRES :

M. le Préfet, président de la sous-commission départementale d'accessibilité

Mme, M. le Maire de TOULON

Mmes, MM. les représentants des associations de personnes handicapées