



EFS

CCTP Annexe 2 – Gamme minimale de maintenance préventive « TGBT / TD »

Date : XXXXXXXXXXXXX	SITE : _ _ _ _ _
Gamme n° XXXX	Maintenance TGBT et TD <input type="checkbox"/> Annuelle <input type="checkbox"/> Biennale

<p align="center">Equipement contrôlé</p> <p>N° d'inventaire :</p> <p>Désignation :</p>
--

GAMMES DE MAINTENANCE		
NATURE DES PRESTATIONS	EXECUTION	PERIODICITE

Termes autorisés dans la colonne « réalisé » : OUI - NON – SO (sans objet) – NC (non conforme)

Equipement / maintenance	réalisé		
		Annuelle	Biennale
TGBT			
Etat général de l'armoire électrique		X	
Organes d'ouverture de l'armoire (portes, plastrons...)		X	
Dépoussiérage de l'armoire		X	
Présence des schémas électriques		X	
Schémas électriques à jour (Mise à jour sur devis)		X	
Identification du matériel par rapport aux schémas (étiquetage, repérage.)		X	
Contrôle du calibre des disjoncteurs par rapport aux schémas		X	
Absence de pièce nue sous tension		X	
Etat général de l'appareillage		X	
Etat général des conducteurs		X	
Contrôle du fonctionnement des voyants de signalisations		X	
Contrôle par caméra Thermographique		X	
Resserages des Bornes et connexion (si besoin selon caméra thermique)		X	
TD			
Etat général de l'armoire électrique		X	
Organes d'ouverture de l'armoire (portes, plastrons...)		X	
Dépoussiérage de l'armoire (Sous tension)			X
Présence des schémas électriques			X
Schémas électriques à jour (Mise à jour sur devis)			X
Identification du matériel par rapport aux schémas (étiquetage, repérage.)			X
Contrôle du calibre des disjoncteurs par rapport aux schémas			X
Absence de pièce nue sous tension		X	
Etat général de l'appareillage		X	

Etat général des conducteurs		X	
Contrôle du fonctionnement des voyants de signalisations			X
Contrôle par caméra Thermographique			X
Resserages des Bornes et connexions sous tension (si besoin selon caméra thermique)			X

Observations

Remarques client

Signature du technicien	Signature du client

Copie mail à :