



CCTP Annexe 3 – Gamme minimale de maintenance préventive « Bornes IRVE »

Date : XXXXXXXXXXXXX	SITE : _ _ _ _ _
Gamme n° XXXX	Maintenance des bornes IRVE <input type="checkbox"/> Annuelle

Equipement contrôlé N° d'inventaire : Désignation :
--

GAMMES DE MAINTENANCE		
NATURE DES PRESTATIONS	EXECUTION	PERIODICITE

Termes autorisés dans la colonne « réalisé » : OUI - NON – SO (sans objet) – NC (non conforme)

Equipement / maintenance	réalisé	
		Annuelle
Borne IRVE		
Le contrôle visuel de la borne de recharge électrique et de ses composants		X
Nettoyage complet de l'extérieur et de l'intérieur de la borne de recharge		X
Test et mise à jour du firmware en cas de besoin		X
Vérification de l'état général des câbles et de la connectique		X
Vérification de l'état général des différentes pièces et remplacement de celles-ci en cas de besoin (remplacement sur devis)		X
Vérification de la présence d'humidité, de poussières ou de tout corps étranger dans la borne de recharge		X
Réalisation de tests de fonctionnement		X
Mesure de la valeur de la terre et de la tension neutre/terre	Valeur =	X
Vérification de la ou les protections de la borne contre les intempéries		X

Observations

Remarques client

Signature du technicien	Signature du client

Copie mail à :