



**CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE**

Services techniques

1 Bd du Docteur Verlhac

19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX

[services-techniques@ch-brive.fr](mailto:services-techniques@ch-brive.fr)

## **CONTRAT DE MAINTENANCE**

### **B.P.U**

### **Bordereau de prix unitaire**

- **Pièces de rechanges ( Stock Obligatoire)**
- **Prestations installations – petits travaux**

**CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE ET DE DEPANNAGE  
DU SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES du CH.BRIVE**

Descriptif	Désignation du matériel	Quantité	P.U. HT	Total. HT
Stock obligatoire compris dans le marché	Centrales UTL marque Vauban - V.VERSO + Sans coffret	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Hub Radio HA-30 marque VAUBAN	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Centrales UTL marque Vauban - V.EXT4+ sans coffret	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Lecteur de BADGE marque STID R31 – A / PH	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Centrales UTL marque Vauban - V.EXTIO + Sans coffret	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Bouton poussoir de sortie	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Alimentation 48 V – 5 AMP pour ventouse et verrou	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Ventouse 300 kg - 24 /48V avec diode anti retour de courant	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Ventouse 500 kg -24 /48V avec diode anti retour de courant	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	DM issue de secours (double contact)	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Lecteur biométrique « digitouch mini »	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Béquille électronique E100 One line de marque apério ASSA ABLOY	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Cylindre électronique C100 One line de marque apério ASSA ABLOY	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Gâche électrique - 24 /48V	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Module d'asservissement – Relais d'une porte en contrôle d'accès à la détection incendie compatible avec la marque CHUBB	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Batterie 12 v – 7 AMP	1		
Stock obligatoire compris dans le marché	Lecteur de BADGE avec code marque STID R31 – A / PH	1		

Descriptif	Désignation du matériel	Quantité	P.U. HT	Total. HT
Stock obligatoire compris dans le marché	Lecteur de BADGE Q-R CODE marque STID R31 – A / PH	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Déplacement et coût horaire d'une heure d'intervention curative	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation complète d'1 porte Centrales UTL marque Vauban - V.VERSO+ avec coffret 220 V + Câblage des installations (alimentation électrique, prise RJ 45, contact de porte, ventouse ou gâche)	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation d'un lecteur de badge	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation de déclencheur manuel de porte	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation de boîtier de déverrouillage à clé	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation complète d'1 porte Centrales UTL marque Vauban - V.EXT 4 + avec coffret 220 V + Câblage des installations (alimentation électrique, prise RJ 45, contact de porte, ventouse ou gâche)	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation d'une ventouse 300 ou 500 kg	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Installation d'un BP de sortie	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Asservissement d'une porte en contrôle d'accès à la détection incendie	1		
Prestation sur devis Prix compris pour la durée du marché	Réalisation des plans DOE de câblage du contrôle d'accès suite aux travaux - Remise des documents (doc technique – autocontrôle)	1		

Le :

Signature :