

AP-HP HOPITAL BICETRE
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5) Bât. DANIEL ALAGILLE

Repérage porte	DENOMINATION DES LOCAUX		OUVRANTS		EXIGENCES					CARACTERISTIQUES						QUINCAILLERIES							SERRURES								Observations	
	DE :	VERS :	hauteur mm	largeur mm	Classement au feu	Classement acoustique R>dB(A)	Ventouse D.A.S	Bandeau DAS	Contrôle d'accès	Ouvrants : bois - métal	Huisseries	Finition	Protection PVC	Occulus inox	Charnières	Poignée de tirage	Béquille simple	Béquille double	Anti-panique	Crémone	Ferme-porte	Butoirs	Simple bec de cane	Serrure à clefs	Lecteur par badge sur bequille	Digicode	Platine avec bouton poussoir	Condamnation	Serrure mécanique sur organigramme pour canon européen	Sûreté		
PORTES PROJET																																
1	Salle de détente	Circulation 260 315	2,04	0,93	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	
2	Ch 1 lit 254 327	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
3	Ch 1 lit 254 327	Sanitaire 257 325	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
4	Ch 1 lit 254 323	Sanitaire 257 324	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
5	Ch 1 lit 254 323	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
6	Ch 1 lit 254 319	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
7	Ch 1 lit 254 319	Sanitaire 257 318	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
8	Ch 1 lit 254 316	Sanitaire 257 317	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
9	Ch 1 lit 254 316	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
10	Ch 1 lit 254 312	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
11	Ch 1 lit 254 312	Sanitaire 257 311	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
12	Ch 1 lit 254 309	Sanitaire 257 310	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
13	Ch 1 lit 254 309	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
14	Ch 1 lit 254 305	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
15	Ch 1 lit 254 305	Sanitaire 257 304	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
16	Ch 1 lit 254 302	Sanitaire 257 303	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
17	Ch 1 lit 254 302	Circulation 260 315	2,04	1,43	Ei30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
18	Ch 1 lit 262 302	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
19	Ch 1 lit 262 302	Sanitaire 263 305	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
20	Ch 2 lits 266 302	Sanitaire 265 305	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
21	Ch 2 lits 266 302	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
22	Ch 1 lit 269 302	Circulation 260 315	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
23	Ch 1 lit 269 302	Sanitaire 270 305	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
24	Accueil	Circulation 276 321	2,04	0,93	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
25	WC personnel 279 300	Circulation 276 321	2,04	0,93	E30	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
26	Buanderie 276 298	Circulation 276 321	2,04	0,93	Ei30	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
27	Circulation 276 321	Sans nom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
28	Salle de réunion	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
29	Circulation 276 321	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
30	Salle de réunion	Salle à manger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
31	Ch 2 lits 281 313	Sanitaire 278 312	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
32	Ch 2 lits 281 313	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
33	Ch 2 lits 281 316	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
34	Ch 2 lits 281 316	Sanitaire 278 317	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
35	Ch 2 lits 281 319	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
36	Ch 2 lits 281 319	Sanitaire 277 320	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
37	Ch 2 lits 281 323	Sanitaire 278 322	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
38	Ch 2 lits 281 323	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
39	Bureau 280 326	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
40	Bureau 280 326	Espace de jeu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
41	Espace de jeu	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
42	Ch 2 lits 273 329	Sanitaire 273 326	2,04	0,93	-	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-	-	-	X	-	-		
43	Ch 2 lits 273 329	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	2 faces	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		

AP-HP HOPITAL BICETRE
Humanisation du service d'hépatopédiatrie - Plot F (R+5) Bât. DANIEL ALAGILLE

44	Bureau 270 327	Couloir	2,04	0,93	-	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
45	Bureau 270 330	Couloir	2,04	0,93	-	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
46	Bureau 265 330	Couloir	2,04	0,93	-	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
47	Bureau 266 327	Couloir	2,04	0,93	-	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
48	Bureau des internes	Circulation 260 315	2,04	0,93	-	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-		
49	Circulation 260 315	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
50	Circulation 276 321	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
51	Office 265 320	Circulation 276 321	2,04	0,93	EI30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	
52	Réserve 262 320	Circulation 260 315	2,04	0,93	E30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	
53	Pharmacie	Circulation 276 321	2,04	0,93	E30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	
54	WC personnel 262 315	Circulation 260 315	2,04	0,93	E30	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
55	WC personnel 262 315	Circulation 260 315	2,04	0,93	E30	30 dB	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	
56	Poste de soins 364 312	Circulation 276 321	2,04	0,93	E30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	
57	Poste de soins 364 312	Circulation 260 315	2,04	0,93	E30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	X	-	-	
58	Réserve 270 311	Circulation 276 321	2,04	0,93	EI30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	
59	Bureau cadre	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
60	Bureau 272 316	Circulation 276 321	2,04	0,93	E30	-	-	-	-	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	
61	Lingerie + Stock	Circulation 276 321	2,04	0,93	EI30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	-	X	-	-	X	-	-	X	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	
62	Poste de soins 271 321	Circulation 276 321	2,04	0,93	E30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	X	-	-	X	-	-	
63	Circulation 260 315	Circulation 276 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Porte existante	
64	Poste de soins 271 321	Circulation 276 321	2,04	1,23	E30	-	-	-	X	B	B	Peinture	1 face	X	X	-	-	X	-	-	X	X	X	X	-	X	-	-	X	-	-	
65	Circulation 276 321	Circulation 260 315	2,04	1,33	EI30	-	X	X		B	B	Peinture	2 faces	X	X	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Les portes asservies mises en œuvre devront être conforme aux normes NFS61937-1 et 2 et admises à la marque NF