

Aménagement d'une agence France Travail à Saint-Girons

CCTP Lot 03 : Peinture – Sols souples Phase PRO/DCE

Maitre d'Ouvrage :

France Travail

33, avenue Georges Pompidou Bât. E
31 131 BALMA Cedex BP 93186



Equipe Maitre d'Œuvre :

Architecte mandataire :

CTV Architecte

91, Allées Charles de Fitte
31300 TOULOUSE
Tel : 05 61 25 44 74



Bureau d'Etudes :

BET Fluides : TECHNISPHERE

Place Paul Riche
31200 TOULOUSE



Ordonnancement, pilotage et Coordination :

Bureau de contrôle et coordonnateur SPS:

VERITAS

12, rue Michel Labrousse
31047 TOULOUSE



SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES	4
2.1 <i>OBJET</i>	4
2.2 <i>PREAMBULE</i>	4
2.3 <i>LISTE DES LOTS</i>	4
2.4 <i>ARTICULATION DU CCTP</i>	4
2.5 <i>CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT</i>	4
2.6 <i>PLANS D'EXECUTION</i>	5
2.7 <i>ECHANTILLONS ET MODELES</i>	5
2.8 <i>DOSSIER DE RECOLLEMENT</i>	5
2.9 <i>DOCUMENTS A FOURNIR</i>	6
2.10 <i>CONTENU DU PRIX</i>	6
2.11 <i>TRAVAUX SUR SITE</i>	6
2.12 <i>RECEPTION - ESSAIS</i>	7
2.13 <i>LIMITES DE PRESTATIONS</i>	7
CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE PEINTURE	8
2.14 <i>DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS</i>	8
2.15 <i>MATERIAUX</i>	8
2.16 <i>MISE EN ŒUVRE</i>	9
2.17 <i>PROTECTION DES OUVRAGES</i>	9
2.18 <i>REMISE EN ETAT DES LIEUX</i>	10
CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURES	11
3.1 <i>MÉTAUX FERREUX RECOUVERTS D'UN PRIMAIRE</i>	11
3.2 <i>MÉTAUX NON FERREUX</i>	11
3.3 <i>CANALISATIONS EN P.V.C.</i>	11
3.4 <i>BOIS PEINTS</i>	11
3.5 <i>VERNIS SUR BOIS</i>	12
3.6 <i>PEINTURE ACRYLIQUE MATE OU SATINEE</i>	12
3.7 <i>CORNIERE D'ANGLE PVC</i>	12
3.8 <i>NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE</i>	12
CHAPITRE 4 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE SOLS SOUPLES	14
4.1 <i>DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS</i>	14
4.2 <i>MATERIAUX</i>	14
4.3 <i>MISE EN OEUVRE</i>	15
4.4 <i>REMISE EN ETAT DES LIEUX</i>	15
CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOLS SOUPLES	16
5.1 <i>GENERALITES</i>	16

5.2	PRIMAIRE ET RAGREAGE	16
5.3	REVÊTEMENT DE SOL PVC U4, P3, E2/3C2	16
5.4	PLINTHE FLEXIBLE PVC	16
5.5	BARRES DE SEUIL INOX BROSSE	17
5.6	TAPIS BROSSE	17
5.7	COUVRE JOINT DE DILATATION	17
5.8	NETTOYAGE	17

CHAPITRE 1 : CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 OBJET

Le présent document a pour objet de définir les prestations de **Peinture – Sols souples** concernant :

**AMENAGEMENT D'UNE AGENCE France Travail
à AUSSILLON**

2.2 PREAMBULE

Les travaux concernent (liste non exhaustive) :

Construction d'un bâtiment de bureaux

L'établissement est classé : Etablissement Recevant du Public, 5^{ème} catégorie

2.3 LISTE DES LOTS

1	Cloisons amovibles
2	Faux plafonds
3	Peinture – Sols souples
4	Electricité CF/cf

2.4 ARTICULATION DU CCTP

Le présent document est présenté et articulé comme suit :

- * 1^{ère} partie : Clauses et Prescriptions Générales
- * 2^{ème} partie : Prescriptions Techniques de Peinture
- * 3^{ème} partie : Descriptif des travaux de Peinture
- * 4^{ème} partie : Prescriptions Techniques de Sol souple
- * 5^{ème} partie : Descriptif des travaux de Sol souple

Les clauses et prescriptions énoncées en 1^{ère} partie ont un caractère général, et elles demeurent implicitement applicables dans le cas de "Variante" ou d'ouvrages modifiés le cas échéant.

2.5 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

- Les travaux de peinture et de sols souples

- L'entreprise du présent lot devra tous les travaux accessoires tels que : Egrenage, brossage, ponçage, impression enduit, grattage de rouille, révision des couches, nettoyage etc...
- Le nettoyage soigné des sols
- Tous les détails de finition, calepinage non spécifiés dans le tableau des finitions
- Les nettoyages avant réception ; les produits utilisés ne devront pas détériorer les joints
- La complète exécution des ouvrages : fourniture, transport, stockage, pose et réglage de l'ensemble des matériaux
- La réception des supports laissés brut par le lot gros œuvre, le lot plâtrerie
- Tous les détails de finition, calepinage non spécifiés dans le tableau des finitions
- Les trous, entailles, découpes nécessaires ainsi que les raccords de revêtement nécessités par l'intervention des autres corps d'état
- La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier
- La reprise de tous les travaux défectueux, et ce, jusqu'à la levée des réserves des travaux de revêtements.
- Fourniture, transport, stockage, pose, réglage de tous les accessoires de fixation et de supports
- Fourniture, pose des dispositifs de rattrapage des déformations des structures et supports
- Fourniture d'échantillons

2.6 PLANS D'EXECUTION

Les plans d'exécution des ouvrages précédemment cités et détaillés dans le paragraphe « Description des ouvrages », sont à la charge du présent corps d'état.

Les plans relatifs :

- aux dessins d'exécution des ouvrages
- aux détails de raccordement
- aux réservations et à l'implantation des organes de fixations dans le gros-œuvre et la charpente métallique devront être communiqués au Maître d'œuvre et au contrôleur technique ainsi qu'aux entreprises concernées.

En tout état de cause, le visa du maître d'œuvre ne décharge pas l'entrepreneur de sa responsabilité sur l'exactitude des dessins.

2.7 ECHANTILLONS ET MODELES

En conformité avec le calendrier d'exécution, l'entrepreneur présentera au Maître d'Œuvre et au Maître d'ouvrage les différents échantillons correspondants à l'ensemble de ses prestations, ils seront accompagnés par l'indication des caractéristiques techniques, du lieu de provenance, des références, des garanties et des PV d'essais.

2.8 DOSSIER DE RECOLLEMENT

Composition du dossier de récolement :

Ce dossier sera remis au plus tard un mois après la décision de réception des ouvrages. Il comprendra l'ensemble des pièces nécessaires à la compréhension du projet :

1 - Document d'exécution

- dossier de calcul (s'il y a lieu)
- plans généraux
- plans de détail
- plans de calepinage

Ces plans seront conformes à l'exécution.

2 - Matériaux

- notices techniques et descriptives
- spécifications techniques d'achat des matériaux
- récapitulatif des matériaux utilisés
- avis techniques des matériaux utilisés

3 - Modes opératoires

- pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles (montage, fixation...)
- la liste des agréments de toute nature et les certificats d'agrément correspondants.

2.9 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra remettre obligatoirement à l'appui de son offre, une notice technique relative aux matériels et matériaux proposés et les avis techniques

2.10 CONTENU DU PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires à la bonne exécution et au parfait achèvement des travaux, et notamment les coûts des prestations ou ouvrages suivants :

- Les études, dessins et détails d'exécution ainsi que le calepinage de tous les composants;
- L'établissement et le suivi du planning d'exécution.
- la mise en place d'un contrôle qualité interne à l'entreprise
- les plans de réservations à prévoir dans les lots GROS ŒUVRE
- les implantations, la définition et le traçage des percements et réservations
- la fourniture, le transport, le stockage, la pose et le réglage des ouvrages du présent lot
- les habillages et les calfeutrements nécessaires à la parfaite finition des ouvrages
- les moyens de manutention et de levage nécessaires à la mise en œuvre des matériaux
- La fourniture et la mise en œuvre lors des travaux en hauteur des systèmes de protection individuelle et collective. La protection des personnes travaillant en hauteur pourra être étudiée en accord avec le charpentier
- le remplacement ou la remise en état des pièces détériorées lors de manutentions, pose et réglage des ouvrages du présent lot
- la protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres corps d'état risquant d'être détériorés par l'intervention de l'entreprise et le nettoyage en fin de chantier.
- l'enlèvement des particules métalliques provenant de la pose (perçage)
- l'enlèvement des gravats, déchets, emballages vides
- le nettoyage général des chantiers liés à l'exécution des travaux du présent lot
- Le nettoyage de mise en service

2.11 TRAVAUX SUR SITE

Le présent lot doit la réception des supports avant tout commencement de l'exécution.

2.12 RECEPTION - ESSAIS

Les essais mécaniques de solidité, rigidité, flexibilité et anti staticité pourront être demandés par le Maître d'Ouvrage.

L'entrepreneur est tenu d'effectuer l'ensemble des essais qui serait demandé par la Maîtrise d'œuvre et le Contrôleur technique.

L'attention de l'entreprise est attirée sur la nécessité de rendre le DOE

2.13 LIMITES DE PRESTATIONS

Pour la détermination des prestations du présent corps d'état, les entrepreneurs devront se procurer toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des corps d'états.

Ils ont le devoir d'en prendre connaissance

Au moment de l'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément aux prescriptions du CCAP, l'entrepreneur du présent corps d'état devra prendre contact avec tous les autres corps d'états, afin d'arrêter avec eux, dans le détail, les dispositions communes à adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

Les limites de prestations sont détaillées dans le Tableau des interfaces joint au marché.

CHAPITRE 2 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE PEINTURE

2.14 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et règlements actuellement en vigueur (dernières éditions parues) à la date de la remise de l'offre.

Les listes données ci-dessous ne sont pas limitatives.

- Règle de sécurité contre les chutes de personnes
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie
- Code du travail
- REEF
- Norme NF
- Avis technique du CSTB.
- Règles de sécurité.
- Documents techniques unifiés
- Normes françaises.
- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant à la tenue au choc et aux atmosphères humides ou agressives.
- Les peintures disposeront d'un écolabel européen, d'une FDES et d'une étiquette « santé » conforme au décret n°2011-321 du 23/03/2011 et à l'arrêté du 19/04/2011

Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent CCTP, le calcul et l'exécution des ouvrages seront soumis aux Règles, Normes, DTU et prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres.

2.15 MATERIAUX

Les revêtements muraux devront être résistants aux chocs, aux éraflures. La concentration en COV des peintures appliquées sera inférieure au seuil de la norme.

- Nature

Les produits employés seront tous des produits de marques réputées. Ils seront livrés sur le chantier en récipients clos portant leur marque d'origine et d'identification. Ils seront accompagnés de la notice d'emploi du fabricant dont le respect sera strictement observé par l'entreprise.

Les produits finis utilisés répondront aux spécifications suivantes :

- minimum en peinture préparée (catégorie C) UNP 0070
- impression intérieure et extérieure pour bois (catégorie C) UNP 0520
- couches de finitions UNP 0703 - 704 - 705 - 706
- vernis UNP 1421 - 1422

Vérification des supports :

L'état des supports et les aplombs seront constatés par l'adjudicataire contradictoirement avec le titulaire des supports.

Dans l'éventualité où ils ne seraient pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire de l'exécution préalable.

2.16 MISE EN ŒUVRE

2.16.1 Règles de mise en œuvre

Les différentes couches de peinture précisées dans les définitions ci-après, pour chaque type de revêtement, devront avoir un ton différent permettant leur identification et un strict contrôle du respect des prescriptions du présent CCTP.

L'entrepreneur sera tenu de se renseigner auprès du maçon, voire du fabricant du produit de décoffrage sur les moyens d'éliminer les traces de produit pour assurer l'adhérence des peintures et enduits.

Les défauts provenant des matériaux, tels que fissures, dénivellations, faux aplombs, enduits grillés, plâtres morts, seront rectifiés avant travaux de peinture. Par contre, l'obtention du brillant du béton, le ratissage, l'enduisage ou l'impression et le rebouchage du plâtre ou autres font partie du présent corps d'état.

Les travaux devront être exécutés sur des supports parfaitement secs.

L'application des peintures, enduits et préparations assimilées ne devra être effectuée :

- ni par température ambiante inférieure à + 5° C
- ni dans une atmosphère humide susceptible de donner lieu à une condensation
- ni sur des supports surchauffés ou gelés.

Avant application de toute couche, les surfaces à peindre devront être débarrassées des souillures, poussières, gravois, tâches de graisses, d'huile, mortier ou plâtre. Les travaux qui auraient à souffrir d'un comportement atmosphérique pendant l'exécution ou le séchage seront refusés et l'entrepreneur devra la réfection sans indemnité.

L'entrepreneur restera responsable de toutes taches et traces indélébiles qui entraîneraient la nécessité de changer les parties endommagées.

Tous travaux non conformes seront, systématiquement, détruits et reconstruits aux frais de l'Entreprise.

Tous les matériaux devront posséder :

- la durée de résistance au feu et classement au feu.

2.16.2 Etat de finition recherchée

Travaux intérieurs

Mise en œuvre sur plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné : état de finition recherché : A

Mise en œuvre sur parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton : Finition B sur subjectiles courant et soigné

Mise en œuvre sur enduits au mortier de liants hydrauliques : Finition B sur enduit lissé et enduit taloché

Mise en œuvre sur subjectiles bois et dérivés : Finition A

Mise en œuvre sur subjectiles non ferreux et alliages légers –acier galvanisé : Finition B

Mise en œuvre sur blocs et dalles de béton cellulaire : Finition B

Travaux extérieurs

Parement de béton brut de décoffrage et enduits de liants hydrauliques et de produits industriels de béton : Finition B

Panneaux de fibres ou particules à liant ciment : Finition C

Subjectiles bois et dérivés : Finition A

Subjectiles métaux non ferreux et alliages légers –acier galvanisé : Finition B

Subjectiles ferreux métallisés : Finition B

2.17 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant toute la durée des travaux l'entrepreneur titulaire du présent corps d'état devra

la protection de la totalité de ses ouvrages.

Cette protection sera réalisée par un système qui garantisse la protection efficace des peintures et revêtements.

Cette protection sera maintenue toute la durée des travaux aux frais du présent corps d'état.

2.18 REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux à l'intérieur et à l'extérieur de l'emprise des travaux est à la charge de l'entrepreneur du présent lot pendant toute la durée de ses travaux pour tous les dégâts qu'il a causés.

CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURES

3.1 MÉTAUX FERREUX RECOUVERTS D'UN PRIMAIRE

Les travaux comprennent :

- égrenage et brossage à la brosse métallique, grattage des traces de rouille
- reprise partielle de la couche primaire à l'aide d'un primaire antirouille glycérophthalique,
- 2 couches de finition satinée de type Freitacolor ou techniquement équivalent
- Si partie galvanisée prévoir couche de peinture en chromate de zinc

Couleur choix de l'Architecte.

Localisation: Huisseries métalliques,

Toutes grilles de ventilation en métaux ferreux

Pièces de quincaillerie des menuiseries

Canalisations métalliques apparentes dans tous les locaux (électricité, plomberie etc...)

Supports métalliques des appareils sanitaires

Les ouvrages annexes de menuiseries métalliques

3.2 MÉTAUX NON FERREUX

Les travaux comprennent :

- brossage, égrenage, dégraissage et décrochage au diluant spécial
- application d'un wash monophasé réactif
- application de 2 couches de peinture glycérophthalique satinée

A prévoir pour : Canalisations apparentes dans tous les locaux (eau froide, eau chaude, etc..)

3.3 CANALISATIONS EN P.V.C.

Les travaux comprennent :

- égrenage, ponçage pour adhérence et brossage
- sous couche polyuréthane
- application de 2 couches de peinture émail aux résines polyuréthanes

A prévoir pour : Canalisations de toute nature dans les locaux.

3.4 BOIS PEINTS

Les travaux comprennent :

1- Dès approvisionnement : brossage, ponçage, impression aux résines alkydes

2- Après pose : brossage, égrenage, reprise de la couche d'impression, ponçage à sec

enduit repassé avec ponçage et révisions, 2 couches de peinture glycérophthalique, tendue laquée satinée lissées pour locaux humides, ou vernis.

A prévoir pour toutes les faces des :

- Plinthes bois
- portes de gaines techniques
- huisserie bois
- poteaux de têtes de cloisons s'il y a lieu
- trappes de visite des gaines
- coffre d'habillage, cache canalisations, etc.... et d'une manière générale tous les ouvrages bois apparents du présent projet.

3.5 VERNIS SUR BOIS

Brossage, ponçage, nettoyage, 2 couches peinture Vernis Type DORKEN ou équivalent
- rattrapage après ponçage des coulures éventuelles.

Localisation: Totalité des champs de portes stratifiées.

3.6 PEINTURE ACRYLIQUE MATE OU SATINEE

Préparation des supports :

1- sur béton ou enduit ou plâtre : Égrenage, brossage, dégraissage à l'enduit à l'eau.

2- Sur supports en plaques de plâtre cartonnées : Brossage, dégraissage, ponçage des joints

Finition : 2 couches peinture acrylique mate (plafonds) ou velours (murs) de chez TOLENS ou équivalent

Localisation : Suivant plans et tableau de prestations, tous les plafonds et murs béton restant apparent, murs en maçonnerie restant apparente, plafond et murs en plaque de plâtre, y compris rampants et joues

3.7 CORNIERE D'ANGLE PVC

Fourniture et pose de cornière d'angle en PVC toute hauteur, cornière 15x15mm, ep : 1mm

Localisation : Totalité des angles sortant.

3.8 NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

Pendant l'exécution de ses travaux de peinture, l'entreprise du présent lot devra :

- Mettre en place les protections nécessaires pour ne pas tacher les ouvrages en place
- Poser des caches, bandes adhésives et divers pour effectuer les rechapis
- Nettoyer les taches accidentelles de peinture sur tous les ouvrages
- Assurer la propreté des zones d'interventions et notamment le dépoussiérage des sols

Au fur et à mesure de ses interventions par secteur de chantier, l'entreprise évacuera les divers gravois provenant de ses travaux (bidons, chutes, bâches, bandes adhésives etc..) et effectuera un pré-nettoyage.

En fin de travaux, et ce pour chaque phase et sous phase, l'entreprise du présent lot effectuera l'ensemble des nettoyages usuels de mise en service.

Seront nettoyés en particulier :

- Les prises de courant, les interrupteurs et divers
- Les revêtements en faïence ou grès émaillé
- Les pènes, gâches et têtes et boulons des serrures
- Les divers accessoires de quincaillerie
- Les appareils sanitaires
- Les miroirs
- Les vantaux de portes à parements stratifiés
- Nettoyages des vitrages
- Nettoyages des revêtements de sols plastiques et carrelages
- Nettoyages des appareils d'éclairage et de CVC

Les nettoyages se feront selon le cas par essuyage sec ou humide, lavage, grattage, décapage etc ..., en utilisant des produits de décapage et d'entretien appropriés aux ouvrages à nettoyer et en prenant toutes précautions nécessaires pour ne pas abîmer ces ouvrages.

Au fur et à mesure des nettoyages, l'entreprise exécutera les raccords et retouches de peinture de façon à présenter un travail correct aux réceptions.

CHAPITRE 4 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE SOLS SOUPLES

4.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et règlements actuellement en vigueur (dernières éditions parues) à la date de la remise de l'offre.

Les listes données ci-dessous ne sont pas limitatives.

- Règle de sécurité contre les chutes de personnes
- Règlement de sécurité contre les risques d'incendie
- Code du travail
- REEF
- Norme NF
- Avis technique du CSTB.
- Règles de sécurité.
- Documents techniques unifiés
- Normes françaises.
- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment quant à la tenue au choc et aux atmosphères humides ou agressives.
- Les revêtements de sol mis en œuvre disposent d'une FDES et d'une étiquette « santé » conforme au décret n°2011-321 du 23/03/2011 et à l'arrêté du 19/04/2011
- Le sol devra respecter la certification NF UPEC (cahier CSTB n° 3509 de Novembre 2004 intitulé « Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux ».)

Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le présent CCTP, le calcul et l'exécution des ouvrages seront soumis aux Règles, Normes, DTU et prescriptions en vigueur à la date de la remise des offres.

4.2 MATERIAUX

Les produits employés devront toujours être d'une marque hautement réputée et soumise à l'agrément du maître d'œuvre avant toute mise en œuvre.

L'architecte se réserve de subordonner sa décision à une garantie effective conjointe et solidaire du fabricant et de l'applicateur, quant à la bonne tenue et la durabilité des sols souples le fabricant s'engageant par là même à s'assurer de l'emploi correct de ses produits

Aucun produit en sol souple non homologué ne sera accepté.

Tous travaux non conformes seront systématiquement détruits et reconstruits aux frais de l'Entreprise.

Tous les matériaux devront posséder :

- les coefficients d'absorption acoustique moyens en unité de SABINE.
- le coefficient de conductibilité thermique.
- la durée de résistance au feu et classement au feu.

4.3 MISE EN OEUVRE

4.3.1 Étendue des travaux :

L'entreprise du présent lot devra tous les travaux accessoires tels que : Egrenage, brossage, ponçage, impression enduit, grattage de rouille, révision des couches, nettoyage etc...

Les travaux comprennent : Les revêtements de sols souples.

4.3.2 Installation de chantier :

L'entreprise fera son affaire des baraquements qui lui seront nécessaires.

Leur implantation sera soumise à l'accord du Maître d'Œuvre.

4.3.3 Règles générales d'exécution

Subjectiles :

L'entrepreneur procédera à un examen des subjectiles et vérifiera qu'ils sont conformes aux dispositions du Marché.

Il devra faire cet examen en présence du Maître d'Œuvre et de l'entreprise responsable de ce subjectile, aucune réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché.

Fournitures :

Mise en œuvre

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L'application des produits et préparations assimilées devra être effectuée dans les conditions de température et d'hygrométrie prévue au chapitre 4.1. du D.T.U. 36.1.

Avant l'application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée des souillures, poussières taches de graisse etc...

D'une façon générale, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées etc.... faute de quoi les objets, meubles ou ensembles tachés seront remplacés à ses frais.

4.4 REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux à l'intérieur et à l'extérieur de l'emprise des travaux est à la charge de l'entrepreneur du présent lot pendant toute la durée de ses travaux pour tous les dégâts qu'il a causés

CHAPITRE 5 : DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SOLS SOUPLES

5.1 GENERALITES

Les caractéristiques acoustiques des sols souples devront permettre de répondre aux exigences « Performant » de la norme NF S31-080, par conséquent en complément du présent CCTP, l'entreprise doit se référer à la notice acoustique joint au dossier.

5.2 PRIMAIRE ET RAGREAGE

Les supports sont constitués par des planchers bétons surfacés.

Les supports seront réceptionnés par le présent lot. Un procès-verbal de réception sera rédigé aux frais de la présente entreprise.

À la suite, l'entreprise doit le nettoyage des supports et l'application d'un enduit de ragréage et lissage bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B. Ensuite, séchage, ponçage et révision.

Après ragréage et lissage, les supports offrent une planéité avec tolérance au plus égale à + ou - 3 mm sous une règle de 2,00 m et + ou - 1 mm sous une règle de 2,00 mètres.

L'écart avec l'horizontalité dans une même pièce étant au plus égal à 3 mm.

Localisation : La totalité des pièces traitées en sols souple selon tableau de prestations

5.3 REVÊTEMENT DE SOL PVC U4, P3, E2/3C2

Fourniture et pose de sol PVC hétérogène compact, 2mm en lès de 2m classé U4 P3 E2/3C2 de type Eternal 43 wood de chez Forbo ou techniquement équivalent.

Le produit bénéficiera d'un traitement de surface ne nécessitant pas de métallisation durant toute la vie du revêtement de sol.

Epaisseur : 2mm

Classement UPEC requis : U4P3E2/3C2

Poinçonnement statique rémanent : 0.2 mm

Réaction au feu : Bfl-s1

Teintes au choix de l'architecte dans la gamme complète du fournisseur : ref 10232 Dark walnut

Localisation : Suivant tableau de prestations et plan de repérage des sols

5.4 PLINTHE FLEXIBLE PVC

Fourniture et pose de plinthes flexibles en PVC Type PL6 de chez Tarkett. h : 60mm

Teinte : blanc

Localisation : Suivant tableau de prestations et plan de repérage des sols

5.5 BARRES DE SEUIL INOX BROSSE

Fourniture et pose de barres de seuil inox brossé extra plat large de type SCHULTER ou équivalent.

0,035 m de large visé tous les 0,015m, avec le départ à 0,04 m du bord.

Localisation : Toute jonction entre Sol souple et carrelage

5.6 TAPIS BROSSE

Fourniture et pose d'un tapis brosse constitué de bandes élastomère brut insérées entre deux profilés grattoir en aluminium brut extrudé type Pedimat de chez Pedisystem ou équivalent.

Pose libre y compris fourniture et pose du joint de rattrapage et rampe en aluminium brossé

Ep : 12mm

Le produit sera adapté à l'accessibilité handicapé.

Dimensions : selon plans

Localisation : Entrée principale, entrée des agents, détente

5.7 COUVRE JOINT DE DILATATION

Au droit des joints de dilatation, fourniture et pose de couvre joint métallique en aluminium type CS Alu de chez Veda France

Pose et fixation par clips suivant prescriptions du fabricant.

Localisation : Au droit des joints de dilatation au sol

5.8 NETTOYAGE

L'entrepreneur devra le nettoyage, l'enlèvement et l'évacuation des déchets et emballages après exécution des travaux.