

## Système GTC

### Architecture Musée des moulages



06/11/2024 11:27:13 IQ4 MUMO SST Chauffage



MUMO Sous-station  
IQ=159.84.63.246



MUMO CTA  
IP=159.84.63.55

Les automates TREND doivent être paramétrés en "heure locale" avec un décalage UTC de -60 (puis synchroniser le temps)

L'automate TREND 1011 (s/st Demeteur suite) est configuré "maitre du temps" depuis le serveur UL2 (IP=159.84.24.131 = temps-quai.univ-lyon2.fr)