SIEMENS
Ingenuity for life

Bibliothèque Chevreul
Départ Eau Froide

T°C Extérieure
15,2 °C

Groupe froid en terrasse



20,5 °C

20,4 °C

Circuit CTA
Ventilo Convecteurs

Maintien de Pression
Arrêt

Marche / Arret Pompe Refroidissement Arrêt

Relance pompe sur T°extérieure basse 4,0

Infomrations Groupe Froid
(communication Modbus)

Température entrée Evaporateur	20,5 °C
Température sortie Evaporateur	20,4 °C
Heures de fonctionnement	65 390,0 h
Consigne T° GF (Lecture)	12,0 °C
Etat de fonctionnement	Arrêt
Synthèse Défauts	Normal