



Lyon 2 - Porte des Alpes - Bâtiment H

Gestion de régulations terminales Mitsubishi - Niveau 2



Rég.terminales Mitsubishi des bureaux :
Jour = client autonome
- réglage vitesse
- décalage consigne
- M/A ventil
Nuit = aucune action possible

Uniquement sur terminal Mitsu-local H104 :
- programmes horaires Jour/Nuit
- consignes occup/inoccup

0 2 5 m

2106-T02
326.40 m²
+202.14
100%

