




Université Lyon 2 Porte des Alpes - Bâtiments V+W

Distribution Chaud - Circuit radiateurs amphithéâtre V1

Amphi Est - Jean-Pierre Vernant (Ex.Cujas)



Consignes Circuit Radiateurs

Mode de Fonctionnement Manuel

Auto

Consigne Confort	20,0
Consigne Economie	16,0
Consigne TNC Occupation	17,0
Consigne TNC Inoccupation	14,0

Consigne Abaissement T°C Départ Vacances	30,0
Consigne Arrêt Pompes en mode Vacances	5,0

Programme horaire

Confort

Courbe de Chauffe

