

PDA PLAN DE COMPTAGE		Mise à jour le :	15/01/2025				
Référence	NOM		Local	Materiel	Relevé	PDL	Type
<b>2101 - AMPHI LUMIERE</b>							
GENERAL							
G - C004	BATIMENT AMPHI LUMIERE	LUM.-101	?		Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
G - E020	Général Amphi Lumière	B.-111	SHNEIDER IEM 3555		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA023	General Amphi Lumière / Prorata	VIRTUEL - prorata	/		VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
SOUS COMPTEUR							
S - EA001	APPOINT EAU SOUS STATION AMPHI LUMIERE	LUM.-101	DIEHL ARIES		Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
<b>2102 - ABCF</b>							
GENERAL							
G - C003	BATIMENT B	B.-117	SENSUS POLLUTHERM		Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
G - C005	BATIMENT C	C.039?	SENSUS POLLUTHERM H		Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
G - E021	Général A	B.-111	SHNEIDER IEM 3555		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
G - E022	Général B	B.-111	SHNEIDER IEM 3555		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
G - E023	Général C	B.-111	SHNEIDER IEM 3555		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
G - E024	Général F	B.-111	SHNEIDER IEM 3555		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
V - C034	BATIMENT A Virtuel A S-C001 + S-C002	VIRTUEL- Navigator	/		VIRTUEL- Navigator	RCU / 9020	Chauffage
V - C036	BATIMENT F Virtuel (prorata de S-C011)	VIRTUEL- Navigator	/		VIRTUEL- Navigator	RCU / 9020	Chauffage
V - E026	Total ABCF E021+E022+E023+E024	VIRTUEL calculé	/		Navigator + DCCVIRTUEL - calculé	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA024	General ABCF / Prorata	VIRTUEL - prorata	/		VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
SOUS COMPTEUR							
S - C001	BATIMENT A	B.-117	SENSUS POLLUTHERM		Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
S - C002	BATIMENT A CIRCUIT CAFETERIA	B.-117	SENSUS POLLUTHERM		Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
S - E025	Sous station AB verifier si bien identifié	B.-111	SHNEIDER IEM 3555		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
<b>2102 F + 2104 G</b>							
SOUS COMPTEUR							
S - C011	BATIMENT F+G	F.-107	SENSUS POLLUTHERM		Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
<b>2103 - D</b>							
GENERAL							
G - E047	Général BAT D	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
G - EA017	Bat D Eau froide général	?	?		DCC	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
SOUS COMPTEUR							
S - C006	BATIMENT D Circuit CTA	D.?	?		Manuel - CVC	E / 30001911073021	Chauffage
S - C007	BATIMENT D Circuit PLANCHER CHAUFFANT	D.?	?		Manuel - CVC	E / 30001911073021	Chauffage
S - C008	BATIMENT D Circuit RADIATEUR NORD	D.?	?		Manuel - CVC	E / 30001911073021	Chauffage
S - C009	BATIMENT D Circuit RADIATEUR SUD	D.?	?		Manuel - CVC	E / 30001911073021	Chauffage
S - C010	BATIMENT D Circuit CASSETTES	D.?	?		Manuel - CVC	E / 30001911073021	Chauffage
S - E048	BAT D terrasse	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E049	R+1	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E050	R+2	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E051	R+3	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E052	R+4	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E053	Prises R+4	D-418 placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E054	Prises R+3	D-319 placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E055	Prises R+2	D-218 Placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E056	Prises R+1	D-101 placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E057	Eclairage R+4	D-418 placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E058	Eclairage R+3	D-319 placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E059	Eclairage R+2	D-218 Placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E060	Eclairage R+1	D-101 placard	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E061	Eclairage RDC	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E062	Prises RDC	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E063	Eclairage extérieur	D-001	CONTO D4		Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - EA013	APPOINT EAU D	?	?		Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
S - EA014	Bat D distribution eau froide	?	?		DCC	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
S - EA015	Bat D eau froide adoucie	?	?		DCC	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
S - EA016	Bat D eau froide adoucie (prod ECS)	?	?		DCC	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu
S - F001	COMPTEUR BATIMENT D CIRCUIT CASSETTES 4EME ETAGES	D.?	SHARKY TYPE 775		MANUEL	E / 30001911073021	Froid
<b>2104 - G</b>							
GENERAL							
Z - C037	BATIMENT G Virtuel (prorata de S-C011)	VIRTUEL- Navigator	/		VIRTUEL- Navigator	RCU / 9020	Chauffage
Z - E065	Général G / Prorata	VIRTUEL - prorata	/		VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA033	General G / Prorata	VIRTUEL - prorata	/		VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	EAu

PDA PLAN DE COMPTAGE		Mise à jour le :	15/01/2025				
Référence	NOM		Local	Materiel	Relevé	PDL	Type
<b>2106 - H</b>							
GENERAL							
G - E009	Compteurs Elec bat H sur DCC	H.-101?	? SCHNEIDER	Navigator + DCC	E / 30001911073021		Electricité
G - EA018	Bat H	?	?	DCC	EA /D15UH007851D115UH007872		EAu
V - C033	BATIMENT H Virtuel S-C017+ S-C019	VIRTUEL- Navigator	/	VIRTUEL- Navigator	RCU / 9020		Chauffage
SOUS COMPTEUR							
S - C017	BATIMENT H RADIATEUR BAT H	H.?	SIEMENS UH50-A61-00	Navigator	RCU / 9020		Chauffage
S - C019	BATIMENT H CTA BAT H	H.?	SIEMENS UH50-A61-00	Navigator	RCU / 9020		Chauffage
S - E002	H RDC VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3151	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
S - E003	H 1ER VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3152	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
S - E004	H 2EME VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3153	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
S - E005	H 3EME VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3154	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
S - E006	H 4EME VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3155	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
S - E007	H 5EME VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3156	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
S - E008	H 6 EME VRV	H.-101?	SCHNEIDER ELEC IEM 3157	Manuel - CVC	E / 30001911073021		Chauffage
<b>2107 - K</b>							
GENERAL							
Z - C041	BATIMENT K / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	RCU / 9020		Chauffage
Z - E066	Général K / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021		Electricité
Z - EA035	Général K / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872		EAu
SOUS COMPTEUR							
S - C018	BATIMENT H RADIATEUR BAT K	H.?	SIEMENS UH50-A61-00	Navigator	RCU / 9020		Chauffage
<b>2108 - M</b>							
GENERAL							
G - E027	Général M	B.-111	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021		Electricité
Z - C040	BATIMENT M / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	RCU / 9020		Chauffage
Z - EA034	Général M / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872		EAu
<b>2109 - L</b>							
GENERAL							
Z - C038	BATIMENT L / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	RCU / 9020		Chauffage
Z - E067	BATIMENT L / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021		Electricité
SOUS COMPTEUR							
S - EA006	APPOINT EAU HDS C DANS SOUS STATION L	L.027	SAPPEL AQUARIUS 96059397	Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872		EAu
<b>2110 - N</b>							
GENERAL							
G - C022	BATIMENT N	N.-102	SENSUS POLLUTHERM H	Navigator + DCC	RCU / 9020		Chauffage
G - E030	Général BAT N	L. 028	?	Navigator + DCC	E / 30001911073021		Electricité
Z - EA025	General N / Prorata	VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872		EAu
SOUS COMPTEUR							
S - EA007	APPONT EAU APPOINT EAU SOUS STATION N	N.-102	ZENNER ETKD ZR	Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872		EAu
<b>2111 - MDE</b>							
GENERAL							
G - C023	BATIMENT MDE (C2)	MDE.?	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	RCU / 9020		Chauffage
G - E068	General MDE / à preciser CROUS Compteur A : Compteur Générale en kWh	MDE.133	LEGRAND 046 73	MANUEL	E / 30001911073021		Electricité
G - EA026	General MDE / verifier tabouret un compteur existant	à verifier	/	MANUEL 2x/an	EA / D16KD054172		EAu
SOUS COMPTEUR							
S - C024	BATIMENT MDE SST0 général ( ECS RU + Radiateur RU + Radiateur Logement bureaux + CTA Laverie et Scramble) ( C1)	MDE.?	?	Navigator + DCC - FACTURATION CROUS	RCU / 9020		Chauffage
S - C025	BATIMENT MDE SST2 RU CTA Compteur (C3)	MDE.?	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC - FACTURATION CROUS	RCU / 9020		Chauffage
S - C042	BATIMENT MDE Resto U café Filtre // pas existant vu le 19/12/2024	MDE.?	/	MANUEL	RCU / 9020		Chauffage
S - E083	CROUS Compteur A : Compteur Générale petite Armoire en kWh / preciser si general MDE ou virtuel facturation CROUS (E068- E084-E085)	VIRTUEL - calculé	/	Calculé - FACTURATION CROUS	E / 30001911073021		Electricité
S - E084	CROUS Compteur B : Compteur MDE en MWh / Locaux universités	MDE.133	LEGRAND 046 73	MANUEL	E / 30001911073021		Electricité
S - E085	CROUS Compteur C : Librair'U en kWh / MDE.009+MDE.009a+MDE.009b+MDE.010	MDE.133	LEGRAND 046 73	MANUEL	E / 30001911073021		Electricité
S - E086	CROUS Compteur D : Café filtre en kWh?	MDE.133	à preciser	MANUEL	E / 30001911073021		Electricité
S - EA008	ECS CROUS /pas de facturation Crous depuis ce compteur	MDE.017? Niveau -1	BWT DH1612200515	MANUEL	EA / D16KD054172		EAu
S - EA009	APPOINT EAU SOUS STATION CROUS BAT MDE	?	ZENNER 03320497	Manuel - CVC	EA / D16KD054172		EAu
S - EA039	compteur eau froide (m3) - Resto U Café Filtre(C3)	MDE 017	SOCOMECC COUNTIS E40	MANUEL - FACTURATION CROUS	EA / D16KD054172		EAu
S - EA042	compteur eau froide (m3) - MDE locaux hors resto U Café Filtre et SUAPS (C2)	MDE 017	0	MANUEL - FACTURATION CROUS	EA / D16KD054172		EAu

PDA PLAN DE COMPTAGE		Mise à jour le :	15/01/2025					
Référence	NOM		Local	Materiel	Relevé	PDL	Type	
Z - C043	BATIMENT MDE SST2 Général (General Bat MDE (C023) - general sous station MDE RDC (C024) )		VIRTUEL - Calcul	/	VIRTUEL - Calcul	RCU / 9020	Chauffage	
Z - EA043	compteur eau froide ( m3) -SUAPS (EA026-EA042-EA039)		VIRTUEL - calculé	0	VIRTUEL - calculé	EA / D16KD054172	Eau	
2112 - O								
GENERAL								
G - C026	BATIMENT O		O.-131	SENSUS POLLUTHERM H	Navigator + DCC	RCU / 9068	Chauffage	
G - E028	Général O		O.-101	?	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
Z - EA027	General O (PDL- EA026)prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA / D16KD054172	Eau	
SOUS COMPTEUR								
S - EA010	APPOINT EAU SOUS STATION O Eau glacée		O.-131	Sensus R400 G24AA000075L	Manuel - CVC	EA / D16KD054172	Eau	
S - F002	COMPTEUR BATIMENT O		O.-131	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Froid	
2113 - P								
GENERAL								
G - C027	BATIMENT P		P.-130	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	RCU / 9068	Chauffage	
G - E029	Général P		P.-132	?	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
Z - EA028	General P (PDL- EA026)prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA / D16KD054172	Eau	
SOUS COMPTEUR								
S - C028	BATIMENT P Circuit LOGEMENT		P.-130	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	RCU / 9068	Chauffage	
S - E010	Salle serveur		?	SOCOMECE Countis E23	DCC	E / 30001911073021	Electricité	
S - EA011	EAU DE VILLE LOGEMENT		P.-130?	?av-bh??	Manuel - ULL2	EA / D16KD054172	Eau	
S - EA021	APPOINT EAU bat P		P.-130?	?av-bh??	Manuel - CVC	EA / D16KD054172	Eau	
S - F003	COMPTEUR BATIMENT P		P.-130	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Froid	
S - F004	COMPTEUR BATIMENT P CIRCUIT COMFORT		P.-130	SENSUS POLLUTHERM H	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Froid	
2114-2115-2116-2117-2118 - V								
GENERAL								
V - E017	Bâtiment V Virtuel (PDA Europe E019 - T E070-SE069 )		VIRTUEL calculé	/	VIRTUEL - calculé	E / 30001911296535	Electricité	
Z - C039	Bâtiment V ( General Dalkia C032-BAT O C026-BAT P C027)		VIRTUEL - calculé	/	VIRTUEL - calculé	RCU / 9068	Chauffage	
Z - EA022	Bâtiment V / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau	
SOUS COMPTEUR								
S - EA012	APPOINT EAU CHAUFFERIE V		V.291	R 80H	Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau	
2119 - S								
GENERAL								
Z - E069	General S / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911296535	Electricité	
Z - EA036	General BUP / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau	
SOUS COMPTEUR								
S - E001	BUP DRV		à compléter	SOCOMECE COUNTIS E27	Manuel - CVC	E / 30001911296535	Chauffage	
S - E011	Ventilation		?	SCHNEIDER ELEC IEM 3150	Manuel - CVC	E / 30001911296535	Electricité	
2120 - T								
GENERAL								
Z - E070	Bâtiment T (E010+E011+E012+E013+E014))		VIRTUEL - calculé	/	VIRTUEL - calculé	E / 30001911296535	Electricité	
Z - EA037	General T / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau	
SOUS COMPTEUR								
S - E012	Compteur 3 - chauffage		T.017	SOCOMECE Countis E24	DCC	E / 30001911296535	Chauffage	
S - E013	Compteur 4 - climatisation		T.017	SOCOMECE Countis E44	DCC	E / 30001911296535	Froid	
S - E014	Compteur 5 - ventilation		T.017	SOCOMECE Countis E24	DCC	E / 30001911296535	Electricité	
S - E015	Compteur 1 - éclairage		T.017	?	DCC	E / 30001911296535	Electricité	
S - E016	Compteur 2 - prises de courant		T.017	?	DCC	E / 30001911296535	Electricité	
2131 - IUT1								
GENERAL								
G - E033	Général IUT1		T1 S09	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
V - C035	BATIMENT IUT1 Virtuel S-C012 - G-C029		VIRTUEL- Navigator	/	VIRTUEL- Navigator	RCU / 9020	Chauffage	
Z - EA029	General IUT1 / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau	
SOUS COMPTEUR								
S - E036	IUT1 - Général Sous sol		T1 S09	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
S - E037a	IUT1 - salle serveur -onduleur 1		T1 S21	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
S - E037b	IUT1 - salle serveur -baie info		T1 S21	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
S - E037c	IUT1 - salle serveur -onduleur 2		T1 S21	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	
S - E037d	IUT1 - salle serveur -PC onduleur		T1 S21	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité	

PDA PLAN DE COMPTAGE		Mise à jour le :	15/01/2025				
Référence		NOM	Local	Materiel	Relevé	PDL	Type
S - E039	IUT1 - FROID		T1 S22	?	DCC	E / 30001911073021	Froid
V - E037	IUT1 - salle serveur E037a+b+c+d		VIRTUEL - calculé	Virtuel - Navigator	Navigator + DCCVIRTUEL - calculé	E / 30001911073021	Electricité
2131 IUT 1 + 2132 -IUT 2							
SOUS COMPTEUR							
S - C012	BATIMENT IUT 1+2 (CHAUFFERIE PRINCIPALE) Départ 4		CVA.007	SENSUS POLLUTHERM H	Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
2132 - IUT2							
GENERAL							
G - C029	BATIMENT IUT 2 depuis IUT1		1.-104	?	Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
G - E034	Général IUT2		T1 S09	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA030	General IUT2 / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau
SOUS COMPTEUR							
S - E041	IUT2 - éclairage / partiel		2.014	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E042	IUT2 - CTA		2.014	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
2133 - IUT3							
GENERAL							
G - E035	Général IUT3		T1 S09	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
G - EA019	Bat IUT3 générale eau froide batiment		3.-102?	?	DCC	EA / I13J80258	Eau
SOUS COMPTEUR							
S - C013	BATIMENT IUT 3 PANNEAU RAYONNANT		3.-102?	SHARKY	Manuel - CVC	GAZ / 19160202391367	Chauffage
S - C014	BATIMENT IUT 3 CTA		3.-102?	SHARKY	Manuel - CVC	GAZ / 19160202391367	Chauffage
S - C015	BATIMENT IUT 3 PLANCHER CHAUFFANT		3.-102?	SHARKY	Manuel - CVC	GAZ / 19160202391367	Chauffage
S - C016	BATIMENT IUT 3 RADIATEUR		3.-102?	SHARKY HYDROMETER 775	Manuel - CVC	GAZ / 19160202391367	Chauffage
S - EA002	APPOINT EAU SOUS STATION IUT3		3.-102?	SAPPELAVEC AITIZAR PULSE H 3 a pile	Manuel - CVC	EA / I13J80258	Eau
S - EA020	Bat IUT3 générale eau froide batiment (hors alimentation chaufferie		3.-102?	?	DCC	EA / I13J80258	Eau
2141 - HDSB							
GENERAL							
G - C020	BATIMENT HDS B		HSB.013	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
G - E031	Général BAT HDSB		HSB.001	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA031	General HDSB / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau
SOUS COMPTEUR							
S - E040	HDSB - Eclairage		HSB.001	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E043	HDSB - Eclairage Gymnase		HSB.001	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E044	HDSB - Aerotherme		HSB.001	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Chauffage
S - EA004	ECS HDS B SOUS STATION		HSB.013	ZENNER	Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau
2142 - HDSC							
GENERAL							
G - C021	BATIMENT HDS C		HSC.017	SENSUS POLLUTHERM	Navigator + DCC	RCU / 9020	Chauffage
G - E032	Général BAT HDSC		HSC.016b	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA032	General HDSC / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau
SOUS COMPTEUR							
S - E045	HDSC - Eclairage escalade		HSC.016b	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - E046	HDSC - Aerotherme		HSC.016b	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Chauffage
S - E064	HDSC - Eclairage Gymnase		HSC.016b	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
S - EA005	ECS HDS C SOUS STATION		HSC.017	ZENNER	Manuel - CVC	EA /D15UH007851D115UH007872	Eau
2143 - HDS A							
GENERAL							
Z - E071	BATIMENT HDS A / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2144-Vestiaires Tennis							
GENERAL							
Z - E072	Vestiaires Tennis / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2145 -2146 - MINERVE							
SOUS COMPTEUR							
Z - E081	Vestiaire A / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001912887609	Electricité
Z - E082	Vestiaire B / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001912887609	Electricité
2151 - CVC A							

PDA PLAN DE COMPTAGE		Mise à jour le :	15/01/2025				
Référence	NOM		Local	Materiel	Relevé	PDL	Type
GENERAL							
G - C030	GENERAL Secondaire		CVA.008	SCHLUMBERGER CF 100	Manuel - CVC	RCU / 9020	Chauffage
G - E038	CVCA - sous station		T1 S09	SHNEIDER IEM 3555	Navigator + DCC	E / 30001911073021	Electricité
SOUS COMPTEUR							
S - EA003	APPOINT EAU CHAUFFERIE PRINCIPALE		CVA.008	PAS DE MARQUE	Manuel - CVC	EA / D15UH007851D115UH007872	EAu
2153 - Logement							
GENERAL							
Z - E073	LOGEMENT GARDIEN / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
Z - EA038	Général logements / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	EA / D15UH007851D115UH007872	EAu
2161-Prefa A							
GENERAL							
Z - E074	PREFA A / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2162-Prefa D							
GENERAL							
Z - E075	PREFA D / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2163-Prefa E							
GENERAL							
Z - E076	PREFA E / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2164-Prefa F							
GENERAL							
Z - E077	PREFA F / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2166-Prefa C							
GENERAL							
Z - E078	PREFA C / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité
2167-Prefa B							
GENERAL							
Z - E079	PREFA B / Prorata		VIRTUEL - prorata	/	VIRTUEL - prorata	E / 30001911073021	Electricité