

CCI BOURSE - Libourne

EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION

BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR	CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	Date COMMENTAIRE
									EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT				
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI						OUI				
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI					OUI	TOITURE	A0H30LMA W4	R410A	3.3KG	6,93	123-124- 125-126	sept.-20		2012	
CCI LIBOURNE	RDC	AIRWELL	OUI					OUI	TOITURE	AXSQ2FLI2 5	R22	4.1KG	7,79	8-12-13-14	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI				OUI		TOITURE	A0HG18LA T3	R410A	2.2KG	4,62	01 09	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI				OUI		TOITURE	A0HG18LA T3	R410A	1.3KG	2,73	2 10	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	R+1	GENERAL	OUI				OUI		TOITURE	A0HG09KP CA	R32	0,55	0.37	121 122	mai-23	Remplacement en 2023	2023	
CCI LIBOURNE	RDC	DAIKIN	OUI					OUI	TOITURE	RSQ2432	R410A	2.1KG	4,41	11 7 15 16	sept.-20		2019	
CCI LIBOURNE	RDC	ARISTON	OUI					OUI	TOITURE	AITW27- H0N	R407C	2.5KG	4,5	126-127-128	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI		OUI				TOITURE	A0HG14LM CA	R410A	1.05KG	2,21	SALLE SERVEUR	sept.-20		2011	
CCI LIBOURNE	RDC	ATLANTIC	OUI				OUI		TOITURE	A0YA182AC 2	R410A	1.3KG	2,73	21-22	sept.-20		2010	
CCI LIBOURNE	RDC	SAUNIER DUVAL	OUI				OUI		TOITURE	1050M2H0	R410A	1.96KG	4,12	19-20	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI		OUI				TOITURE	A0HG18LA C2	R410A	2.4KG	5,04	SALLE DORDOGN E	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	DAIKIN	OUI		OUI				TOITURE	211XS50G2 V1B	R410A	1.6KG	3,36	BUREAU	sept.-20		2008	
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI				OUI		TOITURE	AQHG18LA C2	R410A	1.3KG	2,73	03 06	sept.-20		2008	
CCI LIBOURNE	RDC	ARISTON	OUI		OUI				TOITURE	AMW24CO AN	R407C	2KG	4,2	SALLE FRONSAC	sept.-20		2006	
CCI LIBOURNE	RDC	MITSUBISHI	OUI		OUI				TOITURE	FDC100VN	R410A	3.8KG	7,98	ACCUEIL	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	ARISTON	OUI					OUI	TOITURE	A- ITW27H0N	R407C	2.5KG	1,45	110-11-125	sept.-20		2004	
CCI LIBOURNE	RDC	GENERAL	OUI		OUI				TOITURE	A0HG09LL CC	R410A	0.650KG	1,36	SERVEUR	sept.-20		2008	
CCI LIBOURNE	RDC	DAIKIN	OUI		OUI				TOITURE	RXB50CV1 B	R410A	1.45KG	3,04	SERVEUR	sept.-20		2017	
CCI LIBOURNE	RDC	DAIKIN	OUI		OUI				TOITURE	RXM35N5V 1B9	R32	0,76	0,52	SALLE GIRONDE	sept.-21		2021	