

PLACE DE LA BOURSE

CONTRÔLE DES EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION - Partie 2



CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	4	TOSHIBA	X					X	COUR INTERIEUR	MCYMHPP0604HS8E	R410A	11,4kg	23.8	SALLE	MMK-AP0057HP-E	X			
										BUREAU 459				MMK-AP0057HP-E	X				
										BUREAU 458				MMK-AP0057HP-E	X				
										BUREAU 457				MMK-AP0057HP-E	X				
										BUREAU 456				MMK-AP0057HP-E	X				
										BUREAU 456				MMK-AP0057HP-E	X				
										BUREAU 496				MMK-AP0087HP-E	X				
										BUREAU 497				MMI-AP0074NH1-E	X				
										BUREAU 498				MMI-AP0074NH1-E	X				
										BUREAU 499				MMI-AP0074NH1-E	X				
	4	MITSUBISHI	X		X				ESCALIER DE SECOUR	MUZ6HJ35VA SN: 5038331	R410A	0,72kg	<5	SALLE FORMATION 4EME	MSZ-HJ35VA SN: 5038357	X			
12/17	4	TOSHIBA	X					X	TERRASSE 312	MCYMHPP0404HS8E SN: 682A0028	R410A	6,4kg	13,36	BUREAU 418 CLIM 1	MMK-AP0074MH1-E SN: 63000029	X			
														BUREAU 418 CLIM 2	MMK-AP0074MH1-E SN: 63000033	X			
														BUREAU 418 CLIM 3	MMK-AP0074MH1-E SN: 63000031	X			
														BUREAU 418 CLIM 4	MMK-AP0054MH1-E SN: 63000044	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	3	TOSHIBA	X		X				BALCON DRH	RAS-13N3AV2-E1 SN: 62800087	R410A	0,8kg	<5	DRH-UE1	RAS-B13N3KV2-E1 SN: 62604730	X			
12/17	3	TOSHIBA	X			X			BALCON DRH	RAS-2M14S3AV-E SN: 62800559	R410A	1,32kg	<5	DRH-UE2	RAS-M07N3KV2-E1 SN: 63000417	X			
														DRH-UE2	RAS-M07N3KV2-E1 SN: 63000425	X			
12/17	3	TOSHIBA	X		X				BALCON DRH	RAS-10N3AV2-E1 SN: 72300416	R410A	0,8kg	<5	DRH-UE3	RAS-B10N3KV2-E1 SN: 72201675	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			COUR INT	3MXS52E3V1B SN: J154212	R410A	2kg	<5	DRH-OS1	FFQ35B8V1B SN: 6152711	X			
														DRH-OS1	FFQ35B8V1B SN: 6151994	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			COUR INT	3MXS52E3V1B SN: J154218	R410A	2kg	<5	DRH-OS2	FFQ35B8V1B SN: 6152712	X			
														DRH-OS2	FFQ35B8V1B SN: 6151985	X			
12/17	3	TOSHIBA	X					X	TERRASSE ESC SECOUR 4etage	MCY-MHP0404HS8-E SN: 682A0031	R410A	6,4kg	13.36	CLIM-7	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000056	X			
														CLIM-6	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000054	X			
														CLIM-5	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000036	X			
														CLIM-4	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000035	X			
														CLIM-3	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000041	X			
														CLIM-2	MMK-AP0074MHP1-E SN: 63000026	X			
														CLIM-1	INCONNUE	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE ESC SECOUR 4etage	INCONNUE	R410A	INCONNUE	?	BUREAU 340	FFQ60B8V1B SN: 1711081	X			
12/17		TOSHIBA			X				TOSHIBA	RAV-GM1401AT8P- E TER DIG	R410A	3.2KG	6.72	LAN 6	RM1401UTP-E	X			CLIM NEUVE 2019
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR 312	RR125B8W1B SN: 1601463	R410A	3,7kg	7.73	LAN-5	FCQ125B8V3B SN: 2602499	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR 312	RR125B8W1B SN: 1601397	R410A	3,7kg	7.73	LAN-3	FCQ125B8V3B SN: 2602491	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZQ200C7Y1B SN: 5217424	R410A	8,3kg	17.33	SALLE SERV-E	FAQ100CVEB SN: E004345	X			
														SALLE SERV-E	FAQ100CVEB SN: E004339	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZQ200C7Y1B SN: 5217412	R410A	8,3kg	17.33	SALLE SERV-A	FAQ100CVEB SN: E004523	X			
														SALLE SERV-A	FAQ100CVEB SN: E004345	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZA200D7Y1B	R32	5kg	<5	SALLE SERV-B	FRA100BUV1BX2	X			Neuve 2023
														SALLE SERV-B	FAQ100CVEB SN: E004341	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZA200D7Y1B	R32	5kg	<5	SALLE SERV-C	FRA100BUV1BX2	X			Neuve 2024
														SALLE SERV-C	FRA100BUV1BX2	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZQ200C7Y1B SN: 5217207	R410A	8,3kg	17.33	SALLE SERV-D	FAQ100CVEB SN: E004528	X			
														SALLE SERV-D	FAQ100CVEB SN: E004337	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR 312	RK550E3V1B SN: 6600956	R410A	1,5kg	<5	SALLE OND 8	FTK550E1B SN: E000607	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR 312	FTXF25C5V1B	R32	0,9 Kg	<5	SALLE OND 7	FTXFS0D2V1B	X			Neuve 2022
12/17	3	TOSHIBA	X		X				TERRASSE BUR 312	RAS10N3AV2-E1 SN: 62800382	R410A	0,8kg	<5	BUREAU 312	RAS-BION3KV2-E1 SN: 62602586	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR 307	RXS60F4V1B SN: J010928	R410A	1,5kg	<5	BUREAU 307	FFQ60C2VEB SN: J026751	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR 304	RXS60F4V1B SN: J005052	R410A	0,74kg	<5	BUREAU 304	FTX20J2V1B SN: J006580	X			
12/17	3	TOSHIBA	X					X	COUR INT	MCX-MHP0604HS8- E SN: 786A0044	R410A	6,4kg	13.36	CG-1	MMK-AP0057HP-E SN: 72900258	X			
														CG-2	MMK-AP0057HP-E SN: 72900254	X			
														CG-3	MMK-AP0057HP-E SN: 72900226	X			
														CG-4	MMK-AP0057HP-E SN: 72900257	X			
														CG-5	MMK-AP0057HP-E SN: 72900253	X			
														CG-6	MMK-AP0057HP-E SN: 72900245	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				COUR INT	RK535J2V1B SN: J009087	R410A	1,2kg	<5	CG-7	FTX535J2V1B SN: J15 3390	X			
12/17	3	TOSHIBA	X					X	COUR INT	MCY-MHP0504HS8- E SN: 591A0028	R410A	6,4kg	13.36	DAT-1	MMK-AP0074MH1-E SN: 63000047	X			
														DAT-2	MMK-AP0183H-1 SN: 62800199	X			
														DAT-3	MMK-AP0183H-1 SN: 62800110	X			
														DAT-4	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000048	X			
														DAT-5	MMK-AP0054MHP1-E SN: 63000052	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				COUR INT	RCSK2V1B SN: J015809	R410A	1kg	<5	BUREAU 356	FLXS25BAV1B SN: 5023346	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				COUR INT	RX26J2V1B SN: J015866	R410A	0,74kg	<5	BUREAU 357	FTX25J2V1B SN: J014109	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				COUR INT	RXS25K2V1B SN: J015820	R410A	1kg	<5	BUREAU 358	FLXS25BAVMB SN: E023476	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	3	DAIKIN	X		X				COUR INT	RXS25M212	R410A	1kg	<5	BUREAU 314	FLXS25M232	X			CLIM SERVEUR BAIE 2019 NEUF
12/17	3	MITSUBISHI	X		X				COUR INT	MUZ-SF35VE 4017508	R410A	0,8kg	<5	SALLE REPAS	MSZ-SF35VE SN: 4042263	X			
12/17	3	YORK	X		X				COUR INT	RAJC18F5AAR INCONNUE	R410A	1,77kg	<5	CANTINE 3EME	RAKC18F5-AAR SN: 116401710080500009	X			
12/17	3	TOSHIBA	X					X	COUR INT	MCYMHP0604HS8E SN: 786A0047	R410A	11,4kg	23.8	CLIM ALIENOR 1 396	RAS-B10N3KV2-E1 SN: 6260572	X			
														CLIM ALIENOR 2 397	RAS-B10N3KV2-E1 SN: 62603479	X			
12/17	3	MITSUBISHI	X		X				COUR INT	MUZ6SF25VE 4015269	R410A	0,7kg	<5	LOCAL TEC 391	MSZ-SF25VE SN: 4055025	X			
12/17	3	TOSHIBA	X					X	COUR INT	MCYMHP0604HS8E SN: 786A0047	R410A	11,4kg	23.8	CLIM REUNION 398	RAS-B13NJKV2-E1 SN: 62604733	X			
														SALLE FORMATION TAXE	RAS-B22N3KV2-E1 SN: 63000425	X			
12/17	3	PANASONIC	X		X				VERRIERE MIRROIR D'EAU	CU-SA9CRP5 0747427649	R22	0,84kg	<5	GREFFE 1	CS-SA9CKP SN: 0352010669	X			
12/17	3	PANASONIC	X		X				VERRIERE MIRROIR D'EAU	CU-2V18BKP5G 6215502667	R410A	0,88kg (x2)	<5	GREFFE 2	CS-V9BKPG SN: 7109418942	X			
12/17	3	FUJITSU	X		X				VERRIERE MIRROIR D'EAU	AOYG09LMCA E006115	R410A	0,70kg	<5	SERVEUR GREFFE	ASYG09LMCA SN: E009474	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				VERRIERE MIRROIR D'EAU	RXS42L2V1B J018107	R410A	1,3kg	<5	GREFFE 3	FTXS42K2V1B J052103	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	2	mitsubishi	X		X				COUR INTERIEUR	SUZ KA50VA4 SN: 47905937	R410A	1,6kg	<5	JEAN JAURES	PLARPK0BA SN: 4L00694	X			
12/17	2	mitsubishi	X				X		COUR INTERIEUR	MXZ3DS4VA2 SN: 5XP06340	R410A	2,7kg	5.64	BUREAU 258	MSZ-SF20VA SN: 5012558	X			
														BUREAU 259	MSZ-SF20VA SN: 5012552	X			
														BUREAU 260	MSZ-SF20VA SN: 5012560	X			
12/17	2	mitsubishi	X		X				COUR INTERIEUR	MUZ-SF42VE SN: 406664	R410A	1,15kg	<5	BUREAU 261	MSZ-SF42VE SN: 4010289	X			
12/17	2	mitsubishi	X					X	COUR INTERIEUR	MXZ4E83VAE1 SN:55U00947	R410A	2,99kg	6.24	BUREAU 263	MSZ-SF20VA SN: 5012582	X			
														BUREAU 264	MSZ-SF20VA SN: 5012570	X			
														BUREAU 265	MSZ-SF20VA SN: 5012580	X			
														BUREAU 266	MSZ-SF42VE2 SN: 509056	X			
12/17	2	mitsubishi	X				X		COUR INTERIEUR	MXZ3854VA2 SN:5XXP06338	R410A	2,7kg	5.64	BUREAU 255	MSZ-SF15VA SN: 5008383	X			
														BUREAU 256	MSZ-SF15VA SN: 5008355	X			
														BUREAU 257	MSZ-SF20VA SN: 5012571	X			
12/17	2	mitsubishi	X			X			COUR INTERIEUR	SUZKA50VA4 SN: 47P05897	R410A	1,6kg	<5	MARGAUX	PLARP50BA SN: 4K00644	X			
														MARGAUX	PLARP50BA SN: 4K00642	X			
12/17	2	mitsubishi	X		X				COUR INTERIEUR	SUZKA50VA4 SN: 47P05934	R410A	1,6kg	<5	ROTSCHILD	PLARP50BA SN: 4K00643	X			
12/17	2	mitsubishi	X		X				COUR INTERIEUR	MUZ-SF42VE SN: 406949	R410A	1,15kg	<5	LATOUR	MSZ-SF42VE SN: 4010274	X			
12/17	2	DAIKIN	X		X				COUR INTERIEUR	RXS42L2V1B SN: J010064	R410A	1,3kg	<5	HAUT BRION	FTXS42K2V1B SN: J037872	X			
12/17	2	mitsubishi	X			X			COUR	MXZ5E102VAE1	R410A	3,73kg	7.70	BUREAU 226	MSZ-SF20VA SN: 5012563	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	2	MITSUBISHI	X			X			INTERIEUR	SN: 54V00495	R410A	3,73kg	7.79	BUREAU 227	MSZ-SF15VA SN: 5008386	X			
12/17	2	FUJITSU	X					X	VERRIERE DRAPEAUX	AJYA90LALH SN: R301928	R410A	11,2kg	23.39	SALLE WORLDSOM	UTG-UFYC-W SN: R046809	X			
														SALLE WORLDSOM	UTG-UFYC-W SN: R046193	X			
														SALLE WORLDSOM	UTG-UFYC-W SN: R000059	X			
														SALLE WORLDSOM	UTG-UFYC-W SN: R000060	X			
12/17	2	TOSHIBA	X					X						BUREAU 201 A	MMU-AP0154MH-E SN: 20130260	X			
														BUREAU 201 B	MMU-AP0124MH-E SN: 20330188	X			
														BUREAU 202	MMU-AP0154MH-E SN: 20130265	X			
														BUREAU 203	MMU-AP0094MH-E	X			
12/17	2	DAIKIN	X		X									BUREAU 207	FTX50GV1B SN: E031890	X			
12/17	2	MITSUBISHI	X					X	COUR INTERIEUR	MXZ5E102VA SN: 54U00391	R410A	3,93kg	8.21	BUREAU 231	MSZ-SF20VA SN: 5012586	X			
12/17	2	MITSUBISHI	X					X	COUR INTERIEUR	MXZ5E102VAE1 SN: 54000395	R410A	3,73kg	7.79	BUREAU 223	MSZ6SF42VE2 SN: 5009065	X			
														BUREAU 224	MSZ-SF20VA SN: 5012564	X			
														BUREAU 225	MSZ-SF15VA SN: 5008348	X			
12/17	2	MITSUBISHI	X					X	COUR INTERIEUR	MXZ-3D54VA2 SN: 5XP06328	R410A	2,8kg	5.85	BUREAU 262	MS2-SF20VA SN: 5012575	X			
														BUREAU 269	MS2-SF25VE2 SN: 5043796	X			
														BUREAU 270	MS2-SF20VA SN: 5012572	X			
12/17	2	DAIKIN	X			X			COUR INTERIEUR	3MKS50DVMB SN: 4904909	R410A	2kg	<5	GREFFE BUREAU 1	FTKS25D2VNW SN: 6506542	X			
														GREFFE BUREAU 2	FTKS25D2VNW SN: 6506549	X			
12/17	2	DAIKIN	X			X			COUR INTERIEUR	NON IDENTIFIABLE	R410A	N.I	?	GREFFE BUREAU 3	FTKD35D2VMW SN: 6502078	X			
														GREFFE BUREAU 4	FTKD35D2VMW SN: 6502067	X			
12/17	2	DAIKIN	X			X			COUR INTERIEUR	4MKS75D2VMB SN: 6500368	R410A	2,3kg	<5	GREFFE BUREAU 5	FTKS2525D2VMW SN: 6506551	X			
														GREFFE BUREAU 6	NON IDENTIFIABLE	X			
12/17	2	FUJITSU	X		X				COUR INTERIEUR	AOY45UMAXT SN: P002878	R410A	3,4kg	7.10	REGISTRE COMMERCE	CTA	X			
12/17	2	PANASONIC	X		X				COUR INTERIEUR	CUQ-J50DBE8 SN: 7267400047	R410A	3,25kg	6.79	ACCUEIL GREFFE	CTA	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	2	DAIKIN	X					X	COUR INTERIEUR	NON IDENTIFIABLE	N.I	N.I	?	LOCAL IMPRIMANTE	FTKXS42K2V1B SN: J052102	X			
														BUREAU DIRECTION	FTKXS35D2VMW SN: 650271	X			
														GREFFE BUREAU 7	FTKS60BDVMB SN: E001581	X			
														GREFFE BUREAU 8	FTKXS35D2VMW SN: 650282	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	2	DAIKIN	X		X				COUR INTERIEUR	RXF35CV1B	R32	0.55	<5	COUR INTERIEUR	FXTF35E5V1B	x			Unité intérieure neuve 2024
12/17	2	TOSHIBA	X		X				COUR INTERIEUR	RACDJ35PHAE	R32	0.78	<5	COUR INTERIEUR	RAKDJ35PHAE	x		X	Neuve 2024

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	1	TOSHIBA	X		X				COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	RAS-1ON3AV2E-1 SN: 62900033	R410A	0,8kg	<5	BUREAU 136	RAS-B10N3KV2-E1 SN: 62603494	X			
12/17	1	TOSHIBA	X			X			COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	RAS2M1863AVG-E	R32	1.20	<5	BUREAU 116	RASB10J2FVGEX2	X			Neuve 2024
														BUREAU 117	RASB10J2FVGEX2	X			Neuve 2024
12/17	1	DAIKIN	X			X			COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	4MXS68DVMB SN: 4904914	R410A	2,6kg	5.43	BUREAU 118	FLXS50BVMB SN: 4903484	X			
														BUREAU 119	FLXS35BVMB SN: 4902924	X			
12/17	1	DAIKIN	X		X				COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	ARXS25G3V1B SN: J004126	R410A	1kg	<5	BUREAU 128	ATXS25G2V1B SN: J008772	X			
12/17	1	mitsubishi	X		X				COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	MUZ-SF25VE SN: 4013136	R410A	0,7kg	<5	BUREAU 135	MS2-SF25VE SN: 4054886	X			
12/17	1	MITSUBISHI	X		X				COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	MUZ-SF25VE SN: 4013145	R410A	0,7kg	<5	BUREAU 134	MS2-SF25VE SN: 4055768	X			
12/17	1	DAIKIN	X		X				COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	RXS42L2V1B SN: J010583	R410A	1,3kg	<5	BUREAU 113	FTXS42K2V1B SN: J042575	X			
12/17	1	mitsubishi	X				X		COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	MXZ-3DS4VA2 SN: 4XP11489	R410A	2,7kg	5.64	BUREAU 129	MSZ-SF15VA SN: 4015270	X			
														BUREAU 130 A	MSZ-SF15VA SN: 4015139	X			
														BUREAU 130 B	MSZ-SF15VA SN: 4015114	X			
12/17	1	DAIKIN	X			X			COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	RX50J2V1B SN: J022181	R410A	1,7kg	<5	BUREAU 107	FTX25GV1B SN: E030093	X			
														REPROGRAPHI E	FTXS50J2V1B SN: J017537	X			
12/17	1	PANASONIC	X			X			COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	CU-2E15PBE SN: 6324006449	R410A	1,4kg	<5	BUREAU 132 B	CSE9QKEW SN: 3944907618	X			
														BUREAU 132 C	CSE9QKEW SN: 3944805417	X			
12/17	1	HITACHI	X											SALON BLEU A	RPF2.5FSN2E SN: 4HE16851	X			
12/17	1	HITACHI	X											SALON BLEU B	RPF2.5FSN2E SN: 4HE16850	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	1	HITACHI	X					X						SALLE D'ANGLE	NON IDENTIFIABLE	X			
														SALON DORE	RPF2.5FSN2E SN: 4HE13394	X			
														SALLE BEAUJON	RPF2.5FSN2E SN: 4HE16848	X			
12/17	1	HITACHI	X									SALLE TOURNY		RPF2.5FSN2E SN: 4HE16866	X				
12/17	1	HITACHI	X											SALLE DES COMMISSION 1	NON IDENTIFIABLE	X			
12/17	1	HITACHI	X											SALLE DES COMMISSION 2	RPF2.5FSN2E SN: 4HE16849	X			
12/17	1	HITACHI	X											SALLE DES COMMISSION 3	RPF2.5FSN2E SN: 4HE19614	X			
12/17	1	YORK	X											SALLE RICHELIEU	YOKC-18FS-BAR SN: NON LISIBLE	X			
12/17	1	HITAC HI	X											CHAPEAU ROUGE	CTA	X			
12/17	1	MITSUBISHI	X		X				LOCAL STOCKAGE 118	MUZ-SF25VE SN: 4013147	R410A	0,7kg	<5	LOCAL STOCKAGE 118	MSZ-SF25VE SN: 4055022	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT	UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON		EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	RDC	CIAT	X		Même groupe entre-sol	PARKING VELO	3025267.69603 SN: 01582553/0001	R410A	46kg	96.05	BUREAU 2 A	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 2 B	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 2 C	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 4	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 5	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 6	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 7	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 8	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 9	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 10	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 12 A	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 12 B	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 13	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 14	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 15	MELODY62D4TFC	X			
											BUREAU 16	MELODY62D4TFC	X			
			X		X	Local technique RDC Atrium					Atrium	CIAT				
											Atrium	CIAT				
											Atrium	CIAT				
											Atrium	CIAT				
12/17	rdc	Mitsubishi	X		Mono	Parking Vélo	MUZAY25V6	R32	0.55	<5	Pc sécurité	SLUM1255FA2	x		X	Neuve 2024
12/17	RDC	Toshiba	X		Mono	Sous - escalier Monumenta	RAS18JT2AVSB-E1	R33	1,10 Kg	<5	Garonne 3	RASB18J2FV-GE	X			Neuve 2024

CCI BOURSE - BORDEAUX																
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT	UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON		EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	ENTRE SOL	CIAT	X		Même groupe RDC	PARKING VELO	3025267.69603 SN: 01582553/0001	R410A	46kg	96.05	BUREAU 17 A	5718300.124331	X			
											BUREAU 17 B	5718300.124331	X			
											BUREAU 18	5718300.124331	X			
											BUREAU 19	5718300.124331	X			
											BUREAU 20 A	5718300.124331	X			
											BUREAU 20 B	5718300.124331	X			
											BUREAU 21	5718300.124331	X			
											BUREAU 22	5718300.124331	X			
											BUREAU 23	5718300.124331	X			
											BUREAU 24	5718300.124331	X			
											BUREAU 25	5718300.124331	X			
											BUREAU 26	5718300.124331	X			
											BUREAU 27	5718300.124331	X			
											BUREAU 28	5718300.124331	X			
											BUREAU 29	5718300.124331	X			
											BUREAU 30	5718300.124331	X			
											BUREAU 31	5718300.124331	X			
											BUREAU 32	5718300.124331	X			
											BUREAU 33	5718300.124331	X			
											BUREAU 34	5718300.124331	X			

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	production EG / EC				EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17	ENTRE SOL	DAIKIN	X		X				PARKING VELO	RXS50L2V1B SN: J093679	R410A	1,7kg	<5	SALLE SERVEUR 11	FTXS50K3V1B SN: J020194	X			
12/17	ENTRE SOL	DAIKIN	X		X				PARKING VELO	RKS42G2V1B SN: J003283	R410A	1,3kg	<5	SALLE SERVEUR 13	FTXS42GV1B SN: J046971	X			
12/17	ENTRE SOL	MITSUBISHI	X		X				PARKING VELO	MUZAY25V6	R32	0,55kg	<5	SALLE SERVEUR 12	MSUA425V6K	X			Neuve 2024
12/17	RDC	TOSHIBA	X		Même groupe entre-sol				TOITURE CCI BOURSE	MMY MAP1120HT86E	R410A	34KG	71.4	ENTRESOL	RAV GM401ATP	X			CLIM 2018
														ENTRESOL	RAVGM401ATP	X			CLIM 2018
														ENTRESOL	RAVGM401ATP	X			CLIM 2018
														ENTRESOL	RAVGM401ATP	X			CLIM 2018
														ENTRESOL	RAVGM401ATP	X			CLIM 2018

R32

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
12/17		TOSHIBA			X				TOSHIBA	RAV-GM1401AT8P-E TER DIG	R410A	3.2KG	6.72	LAN 6	RM1401UTP-E	X			CLIM NEUVE 2019
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZA200D7Y1B	R32	5kg	<5	SALLE SERV-B	FRA100BUV1BX2	X			Neuve 2023
														SALLE SERV-B	FAQ100CVEB	X			
12/17	3	DAIKIN	X			X			TERRASSE BUR 312	RZA200D7Y1B	R32	5kg	<5	SALLE SERV-C	FRA100BUV1BX2	X			Neuve 2024
														SALLE SERV-C	FRA100BUV1BX2	X			
12/17	3	DAIKIN	X		X				TERRASSE BUR	FTXF25C5V1B	R32	0,9 Kg	<5	SALLE OND 7	FTXFS0D2V1B	X			Neuve 2022
12/17	2	DAIKIN	X		X				COUR INTERIEUR	RXF35CV1B	R32	0.55	<5	Baie Info (a coté	FXTF35E5V1B	x			Unité intérieure neuve 2024
12/17	2	TOSHIBA	X		X				COUR INTERIEUR	RACDJ35PHAE	R32	0.78	<5	Bureau	RAKDJ35PHAE	x			Neuve 2024
12/17	1	TOSHIBA	X		X				COUR INTERIEUR ESCALIER SECOUR	RAS2M1863AVG-E	R32	1.20	<5	BUREAU 116	RASB10J2FVGEX2	X			Neuve 2024
														BUREAU 117	RASB10J2FVGEX2	X			Neuve 2024
12/17	RDC	Mitsubishi	X		x				Parking Vélo	MUZAY25V6	R32	0.55	<5	Pc sécurité	SLUM1255FA2	x			Neuve 2024
12/17	RDC	Toshiba	X		x				Sous - escalier Monumental	RAS18JT2AVSB-E1	R33	1,10 Kg	<5	Garonne 3	RASB18J2FV-GE	X			Neuve 2024