

PLACE DE LA BOURSE

CONTRÔLE DES EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION - Partie 2



CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT SALLE 301	RAC-25WXA SN:000723	R410A	0,87kg	<5	SALLE REUNION 3EME ETAGE	RAK-25PXA SN: 000745	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT SALLE 301	RAC-25WXA SN:000738	R410A	0,87kg	<5	SALLE REUNION 3EME ETAGE	RAK-25PXA SN: 000757	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT SALLE REPAS	RAC-25WXA SN:000728	R410A	0,87kg	<5	SALLE REPAS 3EME ETAGE	RAK-25PXA SN: 000760	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT SALLE REPAS	RAC-25WXA SN:000751	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 317	RAK-25PXA SN: 000715	X			
2/8	3	DAIKIN	X		X				TOIT SALLE REPAS	RXF25C5V1B	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 316	FTXF25C5V1B	X			Neuve 2020
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT SALLE REPAS	RAC-25WXA SN:000739	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 315	RAK-25PXA SN: 000750	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 314	RAC-25WXA SN:000758	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 314	RAK-25PXA SN: 000735	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 314	RAC-25WXA SN:000682	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 313	RAK-25PXA SN: 000761	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 314	RAC-25WXA SN:000725	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 312	RAK-25PXA SN: 000752	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 314	RAC-25WXA SN:000670	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 311	RAK-25PXA SN: 000755	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 314	RAC-25WXA SN:000716	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 310	RAK-25PXA SN: 000765	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 309	RAC-35WXA SN:001131	R410A	0,87kg	<5	BURAU 309 A	RAK-35PXA SN: 001146	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 309	RAC-35WXA SN:001127	R410A	0,87kg	<5	BURAU 309 B	RAK-35PXA SN: 001150	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 309	RAC-25WXA SN:000686	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 308 A	RAK-25PXA SN: 000764	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 309	RAC-25WXA SN:000717	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 308 B	RAK-25PXA SN: 000727	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 307	RAC-25WXA SN:000718	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 307	RAK-25PXA SN: 000753	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 303	RAC-18YH6 SN: 007376	R410A	0,82kg	<5	BUREAU 303 C	RAS-18FH6 SN: 003256	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 303	RAC-18YH6 SN: 007306	R410A	0,82kg	<5	BUREAU 303 B	RAS-18FH6 SN: 000187	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 303	RAC-18YH6 SN: 009560	R410A	0,82kg	<5	BUREAU 303 A	RAS-18FH6 SN: 002726	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 303	RAC-25WXA SN:000726	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 302 A	RAK-25PXA SN: 000749	X			
2/8	3	HITACHI	X		X				TOIT BUREAU 303	RAC-25WXA SN:000722	R410A	0,87kg	<5	BUREAU 302 B	RAK-25PXA SN: 000759	X			
2/8	3	ALTECH	X		X				TOIT SALLE REPAS	M0BA3012MFn8	R410A	0.80	<5	LOCAL SERVEUR	MSABBU-12MRFNX	X			Neuve 2020

CCI BOURSE - BORDEAUX																
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT	UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON		EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
2/8	4	SAUTER		X	X	LOCAL tech 4EME	AERMEC WRL071 SN: 1610005112920001 3,86 T CO2 EQ	R410A	1.85	<5			X			
													X			
2/8	4	SAUTER		X	X	LOCAL tech 4EME	AERMEC WRL071 SN: 1610005112900001 3,86 T CO2 EQ	R410A	1.85	<5			X			
													X			
2/8	4	SAUTER		X	X	LOCAL tech 4EME	AERMEC WRL071 SN: 1610005112910001 3,86 T CO2 EQ	R410A	1.85	<5			X			
													X			
2/8	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
2/8	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
2/8	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
2/8	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
	2	SAUTER		X								BORA 60/4		X		
2/8	2	SAUTER		X								BORA 120		X		
	2	SAUTER		X								BORA 120		X		
2/8	2	SAUTER		X								BORA 120		X		
	2	SAUTER		X								BORA 120		X		
2/8	2	SAUTER		X								BORA 120		X		
	2	SAUTER		X								BORA 120		X		

VENTILO CONVECTEUR BORA 60/4 ET BORA 120
FILTRES PETITE = 23x50 MEDIA
FILTRES GRANDE = 23x110 MEDIA

CCI BOURSE - BORDEAUX																		
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																		
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE	EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	VENTILO CONVECTEUR BORA 60/4 ET BORA 120
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 60/4		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
2/8	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	
	1	SAUTER		X					LOCAL tech 4EME						BORA 120		X	

VENTILO CONVECTEUR
BORA 60/4 ET BORA 120

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
2/8	ENTRE SOL	DAIKIN	X		X									SALLE REUNION	FH45FJ7V1 SN: 1701467	X			
2/8	ENTRE SOL	DAIKIN	X		X									SALLE REUNION	FH45FJ7V1 SN: 1701471	X			