

## CENTRE DE FORMATION DU LAC

### CONTRÔLE DES EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION - Partie 2





CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
B	SOUS SOL	TOSHIBA	X		X				GARAGE SOUS SOL	RAS-18E2AVG-E SN :32300326	R32	0.93	<5	SALLE INFO 102	RAS-18E2kVG-E SN :22800303	X			Neuve 2024
B	SOUS SOL	TOSHIBA	X		X				GARAGE SOUS SOL	RAS-18E2AVG-E SN :32300172	R32	0.93	<5	SALLE INFO 102	RAS-B18J2FVG-E SN :32400290	X		X	Neuve 2025

CCI BOURSE - BORDEAUX																			
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																			
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON		
C	TERRASSE	FUJITSU (VRV)	X					X	TERRASSE	AJYA90LALH SN: R00763	R410A	11,2	23,39	RESTAURATION	CASSETTE FUJITSU	x			
C	TERRASSE	MITSUBISHI	X					X	TERRASSE	MXZ-4A80VA 704448	R410A	3,5	7,31	Régie AMPHI	MFZ-KA25VA	x			
														Régie AMPHI	MFZ-KA35VA	x			
														Régie AMPHI	MFZ-KA35VA	x			
C	TERRASSE	HITACHI	X					X	TERRASSE	RAC6DJ35PHAE SN : 011583	R32	0.72	<5	RÉGIE AMPHI	RAK-0J35PHAE SN: 014002	x		X	Neuve 2024
																x			
																x			
C	TERRASSE	FUJITSU	X					X	TERRASSE	ATL A0YG18LAT3 T003731	R410A	2,2	<5	B 129	CASSETTE FUJITSU	x			
														B 128	CASSETTE FUJITSU	x			
														B 127	CASSETTE FUJITSU	x			
C	TERRASSE	FUJITSU	X					X	TERRASSE	ATL A0XG18LAC2 E004092	R410A	1,3	<5	B 125	CASSETTE FUJITSU	x			
														B 126	CASSETTE FUJITSU	x			
C	TERRASSE	Fujitsu	X				X		RDC derriere la haie	AJYY045LCLAH	R410A	4.00	8.352	Bureau formateur	UTG-UFYE-W	x		X	Neuve 2024
														Bureau formateur	UTG-UFYE-W	x		X	Neuve 2024
C	TERRASSE	TOSHIBA	X				X		TERRASSE	RAV-SM2246AT8-E SN :302B0017	R410A	5.90	17.44	AMPHI	RAV-RM101CTP-E	x		X	Neuve 2023
														AMPHI	RAV-RM101CTP-E	x		X	Neuve 2023
c	RDC	HITACHI	X		X				RDC	RAC-DJ35PHAE	R32	0.72	<5	BUREAU LOGISTIQUE	RAK-DJ35PHAE	x		X	Neuve 2024

CCI BOURSE - BORDEAUX																				
EQUIPEMENTS SYSTEMES DE CLIMATISATION																				
BAT	ETAGE	MARQUE	REVERSIBLE		TYPE SPLIT				UNITE EXTERIEUR				Charge en T.Eq.CO2 > 5	UNITE INTERIEUR		CONT. ETANCHEITE		Ajout pendant marché	COMENTAIRE	
			OUI	NON	MONO	BI	TRI	MULTI	EMPLACEMENT	REFERENCE	FLUIDE	CHARGE		EMPLACEMENT	REFERENCE	OUI	NON			
D	RDC	AERMEC	X		POMPE A CHALEUR				EXTERIEUR BATIMENT	ANL152°Q°°°°	R410A	5,9 kg	12,32	RESTAURATION 1	FCL44		X			
			X											RESTAURATION 2	FCL44		X			
			X											BAR	FCL44		X			
				X										PREPARATION 1	FCL44		X			
				X										PREPARATION 2	FCL44		X			
			X											CUISINE 1 et 2	FCX82P		X			4 VENTILLO CINVECTEUR