Phase 1 : 08/2024
DCE : 09/2024

bureau
11.9 M²
Rob.EF
bureau
13.8 M²
sas
entrée
12.6 M²
8.70M²
20.20m²
Salle TD1
35.69 m²
Salle TD2
103.84 m²
Gaine Ancienne Ext. sorbonne
A utiliser comme nouvelle extraction
600 m3/h Ø250
Grille 600x600
Attente éxistante
bouchonnée
Ø250
RG + SM B 23
Ext.
Sorbonnes
2000 m3/h
600*300
RG + SM BD 22
RG + SM BD 19
RG + SM BD 18
Attente Ext. Sorbonne
1000 m3/h
D 250
Sorbonnes
déplacées ci le
06/08/24
Repositionnement
des 3x Diffuseurs
à déplacement le
06/08/24...(Pm)
RG manuel
Ø250
RG + SM BD 16
RG + SM BD 17
RG + SM BD 15
RG + SM
récupérés d'ici
avant dépose
Extraction
3000 m3/h
600*300
3.32 m²
DIFFUSEUR
600 m3/h
1 000 m3/h
Ø250
d:250
d:315
d:200
d:100
d:350
d:400
d:500
d:630
d:800
d:1000
550x400
800x350
500x350
300x250
200x250
EF20
EF40
EF50
EF66
EF33
EF15
EF12
EF139
EF40
E.P
29.2 M²
rgt
18 M²
rgt
3.1
2 M²
12 M²
EF54
7 M²
sas
entrée
AILE 4
35.90 M²
7.54 M²
S/Station
Chauffage
L4à L5 CCD
37,57 m²
Cercle
étudiants
reprographie
31,71 m²
TGS désenfumage
Poste Transfo
PT3
62.77 M²
057
12.53 m²
054
7.08 m²
6.75 M²
Tube vapeur
6.77 M²
4.8 M²
21.18M²
Coopérative
stockage papiers
11.56 M²
9.97 M²
3.21
19.21
Coopé
des étu
30.43 M
9.22M
1 M²
désh.
désh.
désh.
7.58 m²
6.58 m²
10.39 m²
048
052
053
VMC
Ø125
ACCES
LOCAL
TECHNIQUE
Attente Ext. Sorbonne
1000 m3/h
D 250
Diffuseur 5x Fentes (1800x243)
1 000 m3/h
51.9 m²
stockage
37.32
m²
3.01m²
R.I.A.
Circulation
95.34M²
177 M² Hall
d'enseigne

Affaire n°			Plan: 01
Ech: 1/50		Folio: 01 / 01	
Aile 4 - Locaux TD en RDJ - Ventilation	VETAGRO 1 Avenue Bourgelat 69280 MARCY-L'ETOILE (69280)		
CEBACO Bureau d'Études & Ingénierie CONCEPTION - FLUIDES STRUCTURE - GÉOTECHNIQUES			
Validé par:	JBLS	JBLS	
Dessiné par:	JBLS	JLLA	
Modification / Création	1Ere Edition	Mise à jour	
Date:	22/07/2024	25/09/2024	
Indice:	0	1	

Tous les dessins contenus dans ces plans sont la propriété intellectuelle de CEBACO, et ne peuvent être reproduits, distribués ou utilisés sans autorisation préalable écrite.
NOTA : toutes les cotes sont données à titre indicatif. Il appartient à chaque entreprise de se rendre sur site avant l'exécution de son lot, et de vérifier les dimensions du local ainsi que les attentes laissées par les autres entreprises.