

**MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES
ET SERVICES
N° 25 008
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)**

NOM DE L'ORGANISME ACHETEUR

Organisme de sécurité sociale : Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale

247, avenue Jacques Cartier

83090 Toulon Cedex 9

OBJET DU MARCHE

**83 – TOULON - Dégraissage des conduits des hottes de la cuisine professionnelle de la
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).**

Table des matières

1	OBJET DU MARCHE	3
2	INSTALLATIONS PRISES EN CHARGE	3
2.1	Conduits d'extraction de la hotte centrale « friteuses/sauteuses/piano »	3
2.2	Conduits d'extraction de la hotte « friteuse/grill »	3
3	PRESTATIONS COMPRISES DANS LE MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL DE L'INTERVENTION	4
4	PRESTATION NON COMPRISES DANS LE FORFAIT	6
5	RAPPORT DE VISITE	6

1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de définir les prestations de dégraissage annuelle des deux installations d'extraction des hottes de la cuisine collective professionnelle (> 400 repas / jour) de la CNMSS, situé 256 avenue Jacques Cartier (83000) à TOULON.

Ces prestations participent à la **sécurité incendie** et à l'hygiène des cuisines de la CNMSS.


2 INSTALLATIONS PRISES EN CHARGE

Les prestations comprennent :

- Le nettoyage et le dégraissage des deux installations d'extraction des hottes de la cuisine,
- Le contrôle de la vacuité de l'ensemble des conduits.

2.1 CONDUITS D'EXTRACTION DE LA HOTTE CENTRALE « FRITEUSES/SAUTEUSES/PIANO »

- Conduit rigide d'extraction horizontale : Ø630mm, longueur 6.5m situé dans le faux plafond de la cuisine, et 4m situé sur la toiture terrasse.
- Conduit rigide d'extraction vertical : Ø 630, longueur 30m, situé entre le niveau -2 et la toiture terrasse, passant par une colonne technique.
- Caisson d'extraction, moto ventilateur et grille situé sur la toiture terrasse.



2.2 CONDUITS D'EXTRACTION DE LA HOTTE « FRITEUSE/GRILL »

- Conduit rigide horizontale : Ø560mm, longueur **25m** situé entre le faux plafond de la cuisine et une coursive attenante **et 4m** sur la toiture terrasse.
- Conduit rigide vertical : Ø560mm, longueur **30m**, situé entre le niveau -2 et la toiture terrasse passant par une colonne technique.
- Caisson d'extraction, moto ventilateur et grille situé sur la toiture terrasse.

Caisson extraction hotte grill



Gaine d'extraction horizontale hotte grill



3 PRESTATIONS COMPRISES DANS LE MONTANT FORFAITAIRE ANNUEL DE L'INTERVENTION

Le montant annuel forfaitaire de maintenance englobe les coûts :

- Des procédures réglementaires d'hygiène et de sécurité (visite préalable et signature du plan de prévention du chargé de prévention),
- Des heures de main d'œuvre pour la réalisation des prestations, y compris les temps de déplacement,
- Du matériel et des consommables nécessaires à l'intervention,
- Des moyens de manutention et d'intervention,
- Des contraintes du site, des modalités d'exécution et des spécifications imposées par la CNMSS,
- Tous les autres frais et coûts, ainsi que les marges et aléas.

Le titulaire s'engage à réaliser l'intervention de dégraissage **pour chaque installation, à partir de 14h30 (après le service de restauration)**, selon le détail ci-après :

- Protection des ouvrages contigus ;
- Démontage de toute les trappes de visites ;
- Contrôle des joints des trappes de visites ;
- Dépose de la grille du caisson d'extraction ;
- Nettoyage complet et dégraissage des gaines d'extraction, des trappes de visite du moto ventilateur et la grille du caisson d'extraction, du caisson moto-ventilateur ;
- Rinçage de l'ensemble du matériel nettoyé ;
- Aspiration des eaux sales, graisse et déchets ;
- Remise en place des trappes de visite ;
- Remise en place de la grille du caisson d'extraction ;
- Toutes les autres prestations nécessaires au parfait nettoyage et dégraissage des conduits ;
- Remise en service et la vérification du bon fonctionnement de l'installation ;

- Nettoyage des ouvrages contigus et des locaux servant au passage des ouvriers ;
- Evacuation, traitement et stockage des déchets conformément à la réglementation ;
- Signature du registre de sécurité ;

Le titulaire du marché s'engage à informer, sans délais, la personne publique de toute anomalie constatée pouvant mettre en cause la sécurité des personnes et des biens.

4 PRESTATION NON COMPRISES DANS LE FORFAIT

En complément des prestations incluses dans le forfait annuel, la CNMSS se réserve le droit de solliciter des prestations identiques au §3 « *Prestations comprises dans le montant forfaitaire annuelle de l'intervention* », en fonction de ses besoins ponctuels. Ces prestations seront notifiées par bons de commande distincts, émis tout au long de l'exécution du marché. Les prix unitaires applicables à ces prestations hors forfait seront ceux définis dans le bordereau des prix unitaires (BPU) du présent CCTP.

5 RAPPORT DE VISITE

A l'issue de chaque visite, le titulaire établira un rapport d'intervention conformément à un modèle approuvé par la CNMSS dans lequel apparaîtront les renseignements suivants :

- La date et l'heure de la réception de la demande d'intervention ;
- L'objet de l'intervention, incluant une description détaillée de l'incident : lieu, matériel concerné, localisation, phénomène constaté ;
- Le nom de l'intervenant ;
- Les opérations réalisées et les pièces remplacées ;
- Les pièces commandées ;
- Les opérations à prévoir, incluant la fourniture d'un devis ;
- La date et l'heure de début d'intervention ;