



NOTA : Le poste de pesée (PP1) et le poste de sécurité microbiologique type 2 (PSM2) à sont à recyclage.



LABO PREPARATION 1

LABO PREPARATION 2

	Sorbonne		Hotte - Enceinte		Extracteur
	Bras orientable aspirant		Armoire-Placard ventilé		Registre manuel

Indice :	Date :	Modifications :	IUT MONT DE MARSAN Mise en sécurité des laboratoires de préaration 1 et 2				
0	11/02/2025	1ère diffusion					
A							
B							
			Bureau d'études SETAH 14 chemin Georges Guynemer 64230 Sauvagnon 05.59.32.51.98 - contact@setah.fr				
			SYNOPTIQUE VENTIL.				
			UNIVERSITE DE PAU ET DE PAYS DE L'ADOUR				
Date :					11/02/2025		
Echelle :							
Phase :					DCE		
Numéro :					SC01		