



















Zone 1 : 459m² HSP 2.35m
Extinction automatique / 26 bouteilles

Zone 2 : 111m² HSP 2.35m
Extinction automatique / 6 bouteilles

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE - EQUIPEMENT D'ALARME TYPE 1			
	Centrale incendie (SSI / CMSI)		Retenue électromagnétique - DAS
	Centrale DECT		Diffuseur lumineux
	Tableau de report		Commande de désenfumage manuelle DAC
	Détecteur optique de fumée		Clapet Coupe Feu - DAS
	Détecteur d'élévation de température		Volet de désenfumage AN - DAS
	Indicateur d'action		Volet de désenfumage DF - DAS
	Dispositif manuel		Afficheur détection archives
	Diffuseur Alarme générale sélective		Commande manuelle d'extinction
	Diffuseur Alarme générale		
	Contacts de position - DAS		

Nom de l'opération : MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
DU SITE DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

Maître d'Ouvrage : CENTRE HOSPITALIER
ESQUIROL LIMOGES



Bureau d'étude : INGEPOLE
20 allée du Poudrier
87000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90
www.ingepole.fr



Phase : DIA ESQ APS APD **PRO** ACT EXE SYN AOR

Lot : CFA - SSI
R-1 DE NERVAL
Plan d'implantation des équipements

SSI 01-1		Date	Indice	Désignation
1/100	240202			