

# GROUPEMENT HOSPITALIER EST HOPITAL FEMME MERE ENFANT

## Maître d'Ouvrage



### Direction des affaires techniques

49 rue Villon - 69008 LYON

Tél : 04 72 11 70 17

Fax : 04 72 11 70 15

## Maître d'œuvre fluides



### ENEO Ingénierie

120 rue de Saint Cyr

69009 Lyon

Email : eneo@eneo-ing.com

## Titre

### Rénovation de la biberonnerie

## Document

### Présentation de l'opération

04/02/2025	Edition originale	A			FDL
DATE	MODIFICATIONS	INDICE			REDACTEUR

SERIE	DATE	FOLIOS	FORMAT	N°AFF	DOC.	INDICE
DCE	02/02/2025	76	A4	22000	PE	A

**SOMMAIRE**

<b><u>1</u></b>	<b><u>PRESENTATION.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>PLAN DES PRESTATIONS .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>ALLOTISSEMENT .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>SYNTHESE DES TRAVAUX.....</u></b>	<b><u>4</u></b>



### **3 ALLOTISSEMENT**

Le marché sera divisé en 4 lots :

- Le lot CVC ELEC qui devra également les prestations de cloisonnement de chambre froide
- Le lot platerie peinture
- Le lot faux plafonds
- Le lot cloisons salles propres

### **4 SYNTHESE DES TRAVAUX**

#### **Travaux CVC objet du présent document**

- Dépose de la CTA simple flux existante située dans le plénum de la salle de préparation
- Dépose des évaporateurs plafonniers et du condenseur de la salle de préparation
- Mise en place d'une centrale de traitement d'air simple flux dans le local ménage
- Mise en place d'une centrale double flux dans le local laverie
- Mise en place d'une nouvelle panoplie hydraulique en toiture
- Mise en place des réseaux EC et EG
- Mise en place d'une armoire électrique CVC à proximité de la CTA
- Mise en place d'une armoire électrique CVC à proximité de la panoplie hydraulique
- Mise en place d'un coffret de commande dans la laverie, pour mise en service hotte
- Création d'une cloison de séparation étanche entre l'ancienne chambre froide et la salle de préparation suite à la mise en place de 2 armoires réfrigérées
- Dépose de la porte de communication entre la salle de préparation et la laverie (remplacement par un châssis vitré fixe sur allège)
- Création de 2 passes plats entre la salle de préparation et la laverie
- Création d'une porte de 90 cm entre le local décontamination et la salle de préparation

#### **Travaux courants forts courants faibles objet du présent document**

- Alimentation de l'armoire électrique CTA
- Alimentation de l'armoire électrique panoplie hydraulique
- Mise en place des appareillage CFO et Cfa dans le nouveau local CTA
- Reprise des appareillages CFO et Cfa du local ménage suite mise en place nouveau local CTA
- Reprise des appareillages CFO et Cfa du local préparation suite mise en place des nouveaux équipements de traitement d'air

**Travaux second œuvre (hors lot)**

- Création d'un placard technique pour la CTA
- Remplacement des faux plafonds de la salle de préparation et du local ménage
- Reprise des peintures