



- LEGENDE
- Tableau divisionnaire (local atelier)
  - Coffret divisionnaire (local DIRISI)
  - Alimentation électrique spécifique en attente
  - Luminaire suspendu ATEX
  - Luminaire suspendu
  - Hublot extérieur étanche détection automatique
  - Interrupteur simple
  - Interrupteur va et vient
  - Interrupteur va et vient ATEX
  - Prise de courant étanche 2 P + T 10 / 16 A
  - Prise de courant ATEX 2 P + T 10 / 16 A
  - Prise de courant 2 P + T 32 A
  - Prise de courant ATEX 2 P + T 32 A
  - Coup de point ATEX
  - Poste de travail comprenant : 1 PC + 2 RJ45 + 3 PC sauvegardées
  - Poste auxiliaire comprenant : 1 PC + 1 RJ45 + 1 PC sauvegardée
  - Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
  - Détecteur de fumées
  - Déclencheur manuel incendie
  - Poste téléphonique
  - Aérotherme (atelier) 6kW
  - Simple prise d'air comprimé 14 bars
  - Enrouleur avec prise d'air comprimé 14 bars
  - Gaine verticale extraction gaz brûlés avec connecteur pour l'extracteur mobile neuf
  - Sortie horizontale extraction gaz brûlés